

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

EPEN

TOTAL DE PENALIZACIONES

Período considerado: Julio de 2018

Mes	Monto de Sanción	Resolución ENRE N° 580/16			Resolución ENRE N° 71/17			
		Valor Objetivo [VOn]	Valor Promedio Móvil [VPMin]	Factor de Afectación de Sanciones [FA]	SANCIÓN a Aplicar	Valor Objetivo para Premios [VOPn]	Valor SP	PREMIOS a Aplicar
JULIO 2018	\$ 418.199,00	99,9264846	99,86345770	1,05	\$ 439.108,95	99,92873138	\$ 176.844	--
TOTALES					\$ 439.108,95	\$ 0,00		



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

EPEN

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 31 de julio de 2018

1.- LÍNEAS	\$118.261,68
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$154,01
2.2.- Salidas	\$299.783,31

TOTAL	\$418.199,00
--------------	---------------------

Valores de remuneración según Res. ENRE N° 105/2018



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de julio de 2018

Por Transformador por MVA \$ =	9,723
Coefficiente de penalización por salida forzada =	30

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal. (↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
12	335008	186	ARROYITO NEUQ.	TP1	15	132/33/13.2	15/7/2018 08:22	15/7/2018 11:53	3,52	211	P	--	--	NO	SI	154,01
																\$154,01

(↔) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de julio de 2018

Salida en 132 kV =	\$ 124.929	50
Salida en 33 kV =	\$ 93.696	25
Salida en 13.2 kV =	\$ 93.696	20

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
13	334765	242	P.HERNANDEZ	LINEA F.MORADO (69)	132	2/7/2018 04:20	2/7/2018 04:34	0,23	14	F	NO	SI	7683,13
14	334766	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132,0	5/7/2018 00:20	5/7/2018 00:26	0,10	6	F	NO	SI	6871,10
15	334767	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132,0	5/7/2018 05:39	5/7/2018 05:50	0,18	11	F	NO	SI	7370,81
16	334768	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132,0	5/7/2018 07:54	5/7/2018 07:58	0,07	4	F	NO	SI	6683,70
17	334769	229	ARROYITO	SALIDA PLAZA HUINCUL (55)	132,0	5/7/2018 23:23	6/7/2018 02:02	2,65	159	F	NO	SI	22799,54
18	334771	203	P.P.BANDERITA	SALIDA MEGA (16)	132,0	6/7/2018 10:17	6/7/2018 14:57	4,67	280	P	--	SI	2917,09
19	334772	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132,0	8/7/2018 01:09	8/7/2018 01:14	0,08	5	F	NO	SI	6746,17
20	334773	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132,0	8/7/2018 21:52	8/7/2018 21:57	0,08	5	F	NO	SI	6746,17
21	335001	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132,0	11/7/2018 01:42	11/7/2018 01:45	0,05	3	F	NO	SI	6558,77
22	335005	229	ARROYITO	SALIDA PLAZA HUINCUL (55)	132,0	13/7/2018 02:48	13/7/2018 04:53	2,08	125	F	NO	SI	19239,07
23	335006	233	ARROYITO	ALIM. SENILLOS (61)	13,2	15/7/2018 07:41	15/7/2018 13:17	5,60	336	P	--	SI	1049,40
24	335007	234	ARROYITO	SALIDA PIAP 2 (62)	13,2	15/7/2018 07:42	15/7/2018 12:30	4,80	288	P	--	SI	899,48
25	335209	229	ARROYITO	SALIDA PLAZA HUINCUL (55)	132,0	17/7/2018 09:27	17/7/2018 15:50	6,38	383	P	--	SI	3985,24
26	335210	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132,0	19/7/2018 12:11	20/7/2018 17:47	29,60	1776	F	NO	SI	191141,37
27	335543	229	ARROYITO	SALIDA PLAZA HUINCUL (55)	132,0	23/7/2018 09:54	23/7/2018 15:00	5,10	306	P	--	SI	3185,69
28	335842	248	P.HERNANDEZ	SAL. ELECTROBOMBAS PETROBRAS	13,2	31/7/2018 10:50	31/7/2018 18:56	8,10	486	P	--	SI	1517,88
29	335843	4579	P.HERNANDEZ	TRANSFERENCIA 2 A PETROBRAS II	13,2	31/7/2018 11:03	31/7/2018 19:05	8,03	482	P	--	SI	1504,76
30	335844	252	P.HERNANDEZ	SAL.BATERIAS 7y8 PETROBRAS	13,2	31/7/2018 11:17	31/7/2018 19:09	7,87	472	P	--	SI	1474,78
31	335845	257	P.HERNANDEZ	SALIDA 10 OLDELVAL	13,2	31/7/2018 11:46	31/7/2018 19:17	7,52	451	P	--	SI	1409,19
													\$299.783,31

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN

(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA

Correspondiente al mes de Julio de 2018

LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Tipo	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18
1	ARROYITO - CHARROYITO 1	132	1	L											1	
2	ARROYITO - CHARROYITO 2	132	1	L												
3	ARROYITO - CHARROYITO 3	132	1	L							1					
4	ARROYITO - CHOCON 1	132	25	L												
5	ARROYITO - CHOCON 2	132	25	L							1					
6	ARROYITO - PIAP 1	132	2	L												
7	ARROYITO - PIAP 2	132	2	L		1										
8	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	17	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO	132	58,9	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	CHOCON OESTE - CHOCON	132	3,5	L												
18	MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO	132	41	L												
19	PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON	132	170	L										1		
20	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA	132	1,5	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ	132	89	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA	132	18	L												
29	PUERTO HERNANDEZ - CHIHUIDO II	132	19,5	L					1						1	
30	CHIHUIDO II - EL TRAPIAL	132	4,9	L												
31	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 1	132	142	L	1		2		2	2		1				
32	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 2	132	142	L					1							
33	PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES	132	67,705	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	PTO. HERNANDEZ - RINCON DE LOS SAUCES	132	21	L												
35	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	16,6	L												
36	ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO	132	59	L				2			2					3
37	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA	132	1,6	L												
38	PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES	132	69	L				1			1					
Longitud Total		765,10														
Indisponibilidades Forzadas					1	1	2	3	3	3	0	5	1	1	2	3
TASA DE FALLA					1,83	1,96	1,83	2,09	2,35	2,74	2,88	2,88	3,40	3,40	3,40	3,01

TASA DE FALLA 3,27 SALIDAS x AÑO / 100 km



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN

(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL E ÍNDICES DE CALIDAD

Correspondiente al mes de Julio de 2018

MES	EQUIPAMIENTO			INDICE DIMA	VOn	VOPn	VPMin
	Líneas (km)	Transformadores (MVA)	Conexión Salidas				
jul-17	765,1	340,0	63	99,84888564			
ago-17	765,1	340,0	63	99,83427267			
sep-17	765,1	340,0	63	99,83279768			
oct-17	765,1	340,0	63	99,84564812			
nov-17	765,1	340,0	63	99,86844068			
dic-17	765,1	340,0	64	99,87021561			
ene-18	765,1	340,0	64	99,87417249			
feb-18	765,1	340,0	64	99,88456532			
mar-18	765,1	340,0	64	99,87498586			
abr-18	765,1	340,0	64	99,86369439			
may-18	765,1	340,0	64	99,8729158			
jun-18	765,1	340,0	64	99,89089817			
jul-18	765,1	340,0	64	99,89272343	99,92648460	99,92873138	99,86345770

Referencias:

VON: Valor Objetivo

VOPn: Valor Objetivo para Premios

VPMin: Valor Promedio Móvil



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO-ANEXO16-EPEN-JULIO18

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.