

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

DEL COMAHUE S.A. - TRANSCO S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES

Período considerado: Setiembre de 2018

Mes	Monto de Sanción	Resolución ENRE N° 580/16				Resolución ENRE N° 69/17		
		Valor Objetivo [VOn]	Valor Promedio Móvil [VPMin]	Factor de Afectación de Sanciones [FA]	SANCIÓN a Aplicar	Valor Objetivo para Premios [VOPn]	Valor SP	PREMIOS a Aplicar
SETIEMBRE 2018	\$ 90.215,14	99,9369979	99,91193824	1,05	\$ 94.725,90	99,93827227	\$ 121.247	--
TOTALES					\$ 94.725,90	\$ 0,00		



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

DEL COMAHUE S.A. - TRANSCO S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A FORMULAR

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2018

1.- LÍNEAS	\$88.904,61
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformadores	\$625,77
2.2.- Salidas	\$684,76

TOTAL	\$90.215,14
--------------	--------------------

Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 287/2018



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	2025,446	FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 30
-----------------------------	----------	-------------------------------

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	336720	6015	CIPOLLETTI - ALLEN 1	132	10,91	2/9/2018 09:55	2/9/2018 14:37	4,70	282	P	--	--	SI	311,43
2	337005	6015	CIPOLLETTI - ALLEN 1	132	10,91	3/9/2018 09:16	3/9/2018 14:55	5,65	339	P	--	--	SI	374,38
3	337006	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	4/9/2018 09:06	4/9/2018 18:51	9,75	585	P	--	--	SI	1540,94
4	337007	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	5/9/2018 09:06	5/9/2018 15:47	6,68	401	P	--	--	SI	1055,74
5	337008	162	GRAL.ROCA - V.REGINA 1	132	44,70	6/9/2018 10:03	6/9/2018 15:19	5,27	316	P	--	--	SI	1431,40
6	337009	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	7/9/2018 09:00	7/9/2018 17:06	8,10	486	P	--	--	SI	1280,17
7	337010	165	MEDANITO DIVISADEROS 1	132	30,00	8/9/2018 17:11	8/9/2018 20:45	3,57	214	F	--	NO	SI	73955,10
8	337274	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	10/9/2018 09:13	10/9/2018 18:06	8,88	533	P	--	--	SI	1403,44
9	337275	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	11/9/2018 09:11	11/9/2018 17:58	8,78	527	P	--	--	SI	1387,64
10	337276	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	12/9/2018 09:08	12/9/2018 17:53	8,75	525	P	--	--	SI	1382,90
11	337277	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	13/9/2018 09:07	13/9/2018 17:55	8,80	528	P	--	--	SI	1390,80
12	337278	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	14/9/2018 09:02	14/9/2018 16:35	7,55	453	P	--	--	SI	1193,24
13	337797	6016	ALLEN - GRAL ROCA 1	132	26,01	17/9/2018 09:12	17/9/2018 16:19	7,12	427	P	--	--	SI	1125,28
14	337798	6015	CIPOLLETTI - ALLEN 1	132	10,91	19/9/2018 09:22	19/9/2018 17:45	8,38	503	P	--	--	SI	555,28
15	377799	6015	CIPOLLETTI - ALLEN 1	132	10,91	21/9/2018 09:08	21/9/2018 16:56	7,80	468	P	--	--	SI	516,85
(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA														\$88.904,61



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2018

Por Transformador por MVA \$ =	7,168
Coefficiente de penalización por salida forzada =	30

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
16	337791	3506	15 TP1	TP1	15	132/33	17/9/2018 14:54	17/9/2018 15:31	0,62	37	P	--	--	SI	SI	199,99
17	337790	2807	SENAL PICADA	TP2	15	132/33/13.2	17/9/2018 14:54	17/9/2018 15:31	0,62	37	P	--	--	SI	SI	199,99
18	337796	3506	15 TP1	TP1	15	132/33	21/9/2018 09:55	21/9/2018 10:16	0,35	21	P	--	--	SI	SI	112,90
19	337795	2807	SENAL PICADA	TP2	15	132/33/13.2	21/9/2018 09:55	21/9/2018 10:16	0,35	21	P	--	--	SI	SI	112,90
\$625,77																

(↔) P - PROGRAMADA



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2018

Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 93,670	50
Salida en 33 kV =	\$ 70,232	25
Salida en 13,2 kV =	\$ 70,232	20

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
20	337787	263	S. PICADA	SALIDA ALIMENTADOR CAS N1	33,0	17/9/2018 14:47	17/9/2018 15:37	0,83	50	P	--	SI	145,73
21	337788	264	S. PICADA	SALIDA ALIMENTADOR CAS N2	33,0	17/9/2018 14:47	17/9/2018 15:37	0,83	50	P	--	SI	145,73
22	337789	265	S. PICADA	SALIDA ALIMENTADOR N2 (85)	33,0	17/9/2018 14:47	17/9/2018 15:37	0,83	50	P	--	SI	145,73
23	337792	263	S. PICADA	SALIDA ALIMENTADOR CAS N1	33,0	21/9/2018 09:51	21/9/2018 10:19	0,47	28	P	--	SI	82,52
24	337793	264	S. PICADA	SALIDA ALIMENTADOR CAS N2	33	21/9/2018 09:51	21/9/2018 10:19	0,47	28	P	--	SI	82,52
25	337794	265	S. PICADA	SALIDA ALIMENTADOR N2 (85)	33,0	21/9/2018 09:51	21/9/2018 10:19	0,47	28	P	--	SI	82,52
													\$684,76

(↔) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSCO S.A.

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA

Correspondiente al mes de Setiembre de 2018

	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Tipo	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18
1	ALTO VALLE - CIPOLLETTI	132	10	L													
2	CIPOLLETTI - TERMOROCA	132	40,7	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	CENTENARIO - RIO NEUQUEN - ENTRE LOMAS - MEDANITOS	132	101	L	1											4	
4	GRAL. ROCA - VILLA REGINA	132	45	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5	ALTO VALLE - INDÚPA - PLANICIE BANDERITA	132	73	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	ALTO VALLE - CINCO SALTOS	132	17	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA	132	56	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	MEDANITOS - DIVISADEROS	132	30	L													
9	MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA	132	81	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	TERMOROCA - GRAL. ROCA	132	10,2	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	CIPOLLETTI - GRAL. ROCA	132	36	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	CINCO SALTOS - TERMOROCA	132	40,3	L													
13	TERMOROCA - LOMA NEGRA	132	20,75	I	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14	GRAL. ROCA - TERMOROCA	132	10,5	L							1						
15	CIPOLLETTI - GRAL ROCA	132	36,6	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16	CIPOLLETTI - ALLEN	132	10,8	L		1	1				1						
17	ALLEN - GRAL ROCA	132	25,8	L		1	1										1
18	RIO NEUQUEN - CENTENARIO	132	9	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	GRAL. ROCA - VILLA REGINA	132	44,7	L		1					1						
20	ALTO VALLE - CINCO SALTOS	132	16,8	L													
21	CINCO SALTOS - PLANICIE BANDERITA	132	56,5	L				2									
22	MEDANITOS - PLAYA PLANICIE BANDERITA	132	80,8	L								1					
23	TERMOROCA - LOMA NEGRA	132	20,8	L					1								
24	CHOELE CHOEL - BELTRAN 132 1	132	23,4	L													
25	BELTRAN - V.REGINA 132 1	132	131,1	L													
	Longitud Total		602,50														
	Indisponibilidades Forzadas				1	3	2	2	1	0	3	1	0	0	0	5	
	TASA DE FALLA				5,64	5,48	5,81	4,98	4,65	4,15	3,98	4,48	4,65	4,15	3,82	3,82	2,99

(*) Salidas x Año / 100 km



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

DEL COMAHUE S.A. - TRANSCO S.A.

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL E ÍNDICES DE CALIDAD

Correspondiente al mes de Setiembre de 2018

MES	EQUIPAMIENTO			INDICE DIMA	VOn	VOPn	VPMin
	Lineas (km)	Transformadores (MVA)	Conexión Salidas				
sep-17	602,50	315,00	52	99,89107241			
oct-17	602,50	315,00	52	99,8908946			
nov-17	602,50	315,00	52	99,89219605			
dic-17	602,50	315,00	52	99,90782049			
ene-18	602,50	315,00	52	99,91402917			
feb-18	602,50	315,00	52	99,91309916			
mar-18	602,50	315,00	52	99,90570924			
abr-18	602,50	315,00	52	99,93603687			
may-18	602,50	315,00	52	99,92407752			
jun-18	602,50	315,00	52	99,92232612			
jul-18	602,50	315,00	52	99,92098978			
ago-18	602,50	315,00	52	99,9250075			
sep-18	602,50	315,00	52	99,92577701	99,93699790	99,93827227	99,91193824

Referencias:

VON: Valor Objetivo

VOPn: Valor Objetivo para Premios

VPMin: Valor Promedio Móvil



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO-ANEXO16-TRANSCO-SEPTIEMBRE18

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.