



## ANEXO 3

## CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS - FACTORES DE PÉRDIDAS - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN (PARTE 2)

CORREDOR	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN					
					POTENCIA MÁXIMA EN PDI (en MW)	LIMITACIÓN 1 (MW)	LIMITACIÓN 2 (MW)	LIMITACIÓN 3 (MW)	LIMITACIÓN 4 (MW)	LIMITACIÓN 5 (MW)
	NOMBRE	TIPO								
NOA	#38 AIMOGASTA	S/E	132	1,0486	70	AIMOGASTA - LA RIOJA 132 kV (70)		LA RIOJA 132 kV (120)		
	#39 AIMOGASTA - LA RIOJA	Línea	132	1,0486	70	-				
	#40 LA RIOJA 132 kV	S/E	132	1,0314	120	-				
	#41 VILLA UNIÓN	S/E	132	1,0462	60	NONOGASTA 132 kV (80)		PATQUÍA 132 kV (130)	LA RIOJA SUR 132 kV (100)	LA RIOJA SUR 500 kV (400)
	#42 NONOGASTA	S/E	132	1,0461	80	-				
	#43 PATQUÍA	S/E	132	1,0534	130	-				
	#44 LA RIOJA SUR 132 kV	S/E	132	1,0417	100	-				
	#45 LA RIOJA SUR 500 kV	S/E	500	1,0392	400	-				
	#46 TINOGASTA	S/E	132	1,0591	50	BELÉN 132 kV (50)		ANDALGALÁ 132 kV (50)	VILLA QUINTEROS 132 kV (100)	
	#47 BELÉN	S/E	132	1,0455	50	-				
	#48 SAUJIL	S/E	132	1,0463	50	-				
	#49 ANDALGALÁ	S/E	132	1,0374	50	-				
	#50 VILLA QUINTEROS	S/E	132	1,0441	100	-				
	#51 ANDES - COBOS	Línea	345	1,0579	400	ET COBOS 345 kV (400)				
	#52 EL BRACHO - ALUMBRERA	Línea	220	1,0502	200	EL BRACHO - LA ALUMBRERA 220 kV (200)				
#53 CAFAYATE	S/E	132	1,0469	80	CAFAYATE 132 kV (80)					
CENTRO	#54 ENCADENADAS-VILLA MERCEDES	Línea	132	0,9802	130	VILLA MERCEDES SUR 132 kV (200)		VILLA MERCEDES NORTE 132 kV (140)	VILLA MERCEDES RÍO IV 132 kV (130)	
	#55 VILLA MERCEDES SUR	S/E	132	1,0223	200	-				
	#56 VILLA MERCEDES NORTE	S/E	132	0,9839	140	-				
	#57 VILLA MERCEDES-RÍO IV	Línea	132	0,9966	130	-				
	#58 SAN LUIS	S/E	132	0,9958	100	SAN LUIS 132 kV (100)				

## ANEXO 3

## CORREDORES - POTENCIAS MÁXIMAS - FACTORES DE PÉRDIDAS - LIMITACIONES POR PUNTOS DE INTERCONEXIÓN (PARTE 3)

CORREDOR	PUNTO DE INTERCONEXIÓN ("PDI")		TENSIÓN (kV)	FACTOR DE PÉRDIDAS	POTENCIAS MÁXIMAS POR PDI O LIMITACIÓN				
					POTENCIA MÁXIMA EN PDI (en MW)	LIMITACIÓN 1 (MW)	LIMITACIÓN 2 (MW)	LIMITACIÓN 3 (MW)	LIMITACIÓN 4 (MW)
	NOMBRE	TIPO							
CUYO	#59 EL SOSNEADO	S/E	132	1,0407	60	EL SOSNEADO 132 kV (60)			
	#60 SILARSA	S/E	132	1,0108	150	CRUZ DE PIEDRA 132 kV (100)			
	#61 P.L.P	S/E	132	1,0108	130				
	#62 CRUZ DE PIEDRA	S/E	132	1,0135	100				
	#63 LIBERTADOR SAN MARTÍN	S/E	132	1,0141	140				
	#64 MIGUEZ	S/E	132	1,0115	150				
	#65 GENEAL ALVEAR	S/E	132	1,0177	30				
	#66 RÍO DIAMANTE	S/E	220	1,0351	200				
	#67 CALINGASTA	S/E	132	1,0672	80	JÁCHAL - PUNTA DE RIELES 132 kV (80)		NUEVA SAN JUAN 500 kV (500)	
	#68 HUACO	S/E	132	1,0672	80				
	#69 JÁCHAL	S/E	132	1,0672	80				
	#70 JÁCHAL - PUNTA DE RIELES 132 kV	Línea	132	1,0672	80				
	#71 CAÑADA HONDA	S/E	132	1,0346	100	CAÑADA HONDA 132 kV (100)			
#72 NUEVA SAN JUAN	S/E	500	1,02	500					
BUE-LITORAL-NEA	#73 RUFINO	S/E	132	0,9911	100	CAÑADA DE GOMEZ 132 kV (100)			
	#74 VENADO TUERTO	S/E	132	1,0212	100				
	#75 CAÑADA DE GOMEZ	S/E	132	1,006	100				
	#76 ROJAS	S/E	132	1,0046	150				
	#77 PUERTO MINERAL	S/E	132	1,0223	100				
	#78 LUJAN I	S/E	132	0,9754	60				
	#79 SUNCHALES	S/E	132	1,0212	170				
	#80 VILLA OCAMPO	S/E	132	1,0208	90				
	#81 SAN LORENZO	S/E	132	0,9961	90				
	#82 LA ESCONDIDA	S/E	132	1,025	90				
	#83 CORRIENTES ESTE	S/E	132	1,0167	300				
#84 MERCEDES	S/E	132	1,0137	200					