



ENTE NACIONAL REGULADOR  
DE LA ELECTRICIDAD

## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

#### DISTROCUYO S.A.

#### TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

*Desde el 01 al 30 de junio de 2016*

#### 1.- LÍNEAS

1.1.- Equipamiento propio	\$ 34.756,91
1.1.1.- Incendio	\$ 7.791,50

#### 2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación	\$ 297,08
2.2.- Salidas	\$ 10.288,44

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53.133,93</b>
--------------	---------------------

*Valores remuneratorios según el Acuerdo SE - ENRE - DISTROCUYO 2016-2017*



## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.

#### 1.- LÍNEAS

##### 1.1.- Equipamiento propio

*Desde el 01 al 30 de junio de 2016*

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	626.941
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	599.080
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	-

FACTOR DE PENALIZACIÓN K= 30

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal. (↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	303332	706	CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN	132	180,18	4/6/2016 04:10	4/6/2016 04:18	0,13	8	F	--	SI	32.382,67
2	303520	707	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2	132	22,00	7/6/2016 09:26	7/6/2016 15:27	6,02	361	P	--	SI	270,48
3	303523	707	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2	132	22,00	8/6/2016 09:05	8/6/2016 16:20	7,25	435	P	--	SI	325,75
4	303525	4662	SAN JUAN - CAÑADA HONDA	132	54,40	11/6/2016 09:26	11/6/2016 16:53	7,45	447	P	--	SI	728,39
5	303529	4662	SAN JUAN - CAÑADA HONDA	132	54,40	12/6/2016 08:45	12/6/2016 15:48	7,05	423	P	--	SI	689,28
7	304229	704	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1	132	18,10	29/6/2016 09:23	29/6/2016 14:12	4,82	289	P	--	SI	216,57
8	304230	705	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2	132	18,10	29/6/2016 14:20	29/6/2016 17:32	3,20	192	P	--	SI	143,78

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

**\$ 34.756,91**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.**

**1.- LÍNEAS**

**1.1.- Equipamiento propio**

**1.1.1.- Incendio**

*Desde el 01 al 30 de junio de 2016*

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	626.941
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	599.080
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	-

FACTOR DE PENALIZACIÓN K= 30

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
6	303974	710	LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA	220	188,30	21/6/2016 16:43	21/6/2016 16:56	0,22	13	FM	0,000	SI	7.791,50

(\*) FM - FUERZA MAYOR

**\$ 7.791,50**





## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.

#### 2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Salida en 220 kV	\$ 55,726	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 27,863	50
Salida en 33 kV	\$ 20,904	25
Salida en 13,2 kV =	\$ 20,904	20

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal. (↕)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
14	303518	902	CRUZ DE PIEDRA	SALIDA LINEA CESPEDES (38)	13,2	6/6/2016 09:08	6/6/2016 15:35	6,45	387	P	--	SI	269,66
15	305519	898	CRUZ DE PIEDRA	SALIDA TRAF0 SS.AA. TG (34)	13,2	6/6/2016 09:54	6/6/2016 15:36	5,70	342	P	--	SI	238,31
16	303521	881	TUNUYAN	SALIDA LINEA JUNIN (9)	66,0	7/6/2016 09:51	7/6/2016 17:45	7,90	474	P	--	SI	1100,59
17	303522	4022	CRUZ DE PIEDRA	SALIDA ALIM. RONCHI	13,2	8/6/2016 08:00	8/6/2016 13:58	5,97	358	P	--	SI	249,59
18	303524	901	CRUZ DE PIEDRA	SALIDA LINEA BARRANCAS (37)	13,2	8/6/2016 09:11	8/6/2016 13:57	4,77	286	P	--	SI	199,42
19	303526	881	TUNUYAN	SALIDA LINEA JUNIN (9)	66,0	12/6/2016 06:23	12/6/2016 14:18	7,92	475	P	--	SI	1103,37
20	303532	880	TUNUYAN	SALIDA LINEA STA. ROSA (8)	66,0	12/6/2016 08:40	12/6/2016 12:38	3,97	238	P	--	SI	553,08
21	303741	900	CRUZ DE PIEDRA	SAL. LINEA VIDELA ARANDA(36)	13,2	13/6/2016 08:47	13/6/2016 15:27	6,67	400	P	--	SI	278,86
22	303742	899	CRUZ DE PIEDRA	SALIDA LINEA 3 ESQUINA (35)	13,2	13/6/2016 10:04	13/6/2016 15:25	5,35	321	P	--	SI	223,67
23	303743	940	SAN JUAN	SALIDA DIST. ZONDA (111)	13,2	14/6/2016 07:58	14/6/2016 12:47	4,82	289	P	--	SI	201,51
24	303744	936	SAN JUAN	SALIDA DIST. M.MORENO (107)	13,2	14/6/2016 12:51	14/6/2016 17:28	4,62	277	P	--	SI	193,15
25	303745	886	CAPIZ	SALIDA LINEA TUNUYAN (14)	66,0	15/6/2016 10:44	15/6/2016 17:21	6,62	397	P	--	SI	922,27
26	303746	939	SAN JUAN	SALIDA DIST. H.IRIGROYEN (110)	13,2	15/6/2016 13:22	15/6/2016 17:42	4,33	260	P	--	SI	181,03
27	303747	885	CAPIZ	SALIDA LINEA ZAPATA (13)	66,0	16/6/2016 09:44	16/6/2016 16:16	6,53	392	P	--	SI	909,73
28	303975	881	TUNUYAN	SALIDA LINEA JUNIN (9)	66,0	22/6/2016 08:34	22/6/2016 18:25	9,85	591	P	--	SI	1372,25
29	303976	938	SAN JUAN	SALIDA DIST. REP.LIBANO (109)	13,2	22/6/2016 08:38	22/6/2016 13:08	4,50	270	P	--	SI	188,14
30	303977	941	SAN JUAN	SALIDA DIST. CERECETTO (112)	13,2	22/6/2016 03:47	22/6/2016 17:22	13,58	815	P	--	SI	567,75
31	303978	881	TUNUYAN	SALIDA LINEA JUNIN (9)	66,0	23/6/2016 08:10	23/6/2016 12:03	3,88	233	P	--	SI	540,54
32	303979	942	SAN JUAN	SALIDA DIST. DR. ORTEGA (113)	13,2	23/6/2016 09:00	23/6/2016 12:55	3,92	235	p	--	SI	163,89

(↕) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

**\$ 9.456,82**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.**

**2.2.- Salidas**

*Desde el 01 al 30 de junio de 2016*

Salida en 220 kV	\$ 55,726	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 27,863	50
Salida en 33 kV	\$ 20,904	25
Salida en 13.2 kV =	\$ 20,904	20

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(⇨)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$ 9,456,82
33	303980	937	SAN JUAN	SALIDA DIST. I. DE ROSA (108)	13,2	23/6/2016 12:43	23/6/2016 16:27	3,73	224	P	--	SI	155,94
34	304231	880	TUNUYAN	SALIDA LINEA STA. ROSA (8)	66,0	30/6/2016 10:10	30/6/2016 15:01	4,85	291	P	--	SI	675,68
(⇨) P - PROGRAMADA													\$ 10,288,44



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** ENRE-DTEE-ANEXO16-47282-DCUY-ANEXO I

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.