



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

DISTROCUYO S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 30 de noviembre de 2016

1.- LÍNEAS

1.1.- Equipamiento propio \$ 26.407,63

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación \$ 25.294,38

2.2.- Salidas \$ 5.298,81

TOTAL	\$ 57.000,82
--------------	---------------------

Valores remuneratorios según el Acuerdo SE - ENRE - DISTROCUYO 2016-2017

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

DISTROCUYO S.A.

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA

Tasa de falla correspondiente al período Junio a Noviembre de 2016

	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16
1	AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA	220	177,9			1				1						
2	AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS	220	43													
3	AGUA DEL TORO - NIHUIL II	220	53,5									1				
4	CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN	220	171,6								1					
5	LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA	220	188,3		1											
6	CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA	132	125,8			1									1	
7	ANCHORIS - CAPIZ	132	42													
8	ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA	132	33,5							1						
9	ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan	132	52,9													
10	CAPIZ - PEDRO VARGAS	132	122,1													
11	SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS	132	15,6									1				
12	GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1	132	19,1													
13	GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2	132	19,1													
14	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1	132	22		1											
15	CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2	132	22			1							1			
16	CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN	132	180,18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1	132	18,1													
18	CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2	132	18,1													
19	C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS	132	46,5													
20	N AN JUAN - SAN JUAN	220	4,5													
21	SAN JUAN - CAÑADA HONDA	132	54,4													
22	CACHEUTA - LUJAN DE CUYO	132	14													
	Longitud Total		1264,00													
	Indisponibilidades Forzadas			0	2	3	0	0	0	2	1	2	1	0	1	
	TASA DE FALLA			0,95	0,95	1,03	1,27	0,87	0,79	0,79	0,95	0,79	0,95	1,03	0,95	0,95

(*): Salidas x Año / 100 km



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-47282-DCUY-ANEXOVI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.