



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSBA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

1.- LÍNEAS	\$ 75.656,90
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$ 35.471,15
2.2.- Salidas	\$ 31.643,38

TOTAL	\$ 142.771,43
--------------	----------------------

Valores remuneratorios según Acuerdo S.E. - ENRE - TRANSBA 2016-2017



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	392,940
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	375,480
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	375,480

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	303373	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	01/06/2016 08:20	01/06/2016 17:17	8,95	537	P	0,000	SI	117,62
2	303374	1454	C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA	132	6,30	C	01/06/2016 08:35	01/06/2016 18:22	9,78	587	P	0,000	SI	91,80
3	303375	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	01/06/2016 09:13	01/06/2016 14:46	5,55	333	P	0,000	SI	52,10
4	303380	1454	C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA	132	6,30	C	02/06/2016 08:41	02/06/2016 18:11	9,50	570	P	0,000	SI	89,18
5	303381	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	02/06/2016 08:58	02/06/2016 14:19	5,35	321	P	0,000	SI	50,22
6	303388	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	03/06/2016 08:07	03/06/2016 09:27	1,33	80	P	0,000	SI	17,48
7	303390	1454	C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA	132	6,30	C	03/06/2016 08:43	03/06/2016 17:27	8,73	524	P	0,000	SI	81,95
8	303393	4277	SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL	132	58,00	C	03/06/2016 11:33	03/06/2016 12:17	0,73	44	F	0,000	SI	3.767,57
9	303581	1534	BAHIA BLANCA - NORTE II	132	19,00	C	06/06/2016 11:37	06/06/2016 14:09	2,53	152	P	0,000	SI	23,75
10	303582	3483	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3	132	29,80	C	06/06/2016 14:18	06/06/2016 16:59	2,68	161	P	0,000	SI	0,00
11	303585	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	07/06/2016 09:08	07/06/2016 15:14	6,10	366	P	0,000	SI	154,15
12	303586	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	07/06/2016 09:49	07/06/2016 20:21	10,53	632	P	0,000	SI	403,64
13	303587	1407	SALADILLO - LAS FLORES	132	76,30	C	07/06/2016 09:55	07/06/2016 17:20	7,42	445	P	0,000	SI	212,58
14	303589	1534	BAHIA BLANCA - NORTE II	132	19,00	C	07/06/2016 10:10	07/06/2016 17:23	7,22	433	P	0,000	SI	67,77
15	303592	1405	BRAGADO - SALADILLO	132	83,80	B	08/06/2016 08:35	08/06/2016 15:09	6,57	394	P	0,000	SI	1.033,63
16	303595	1999	SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND.	132	14,70	C	08/06/2016 09:16	08/06/2016 18:41	9,42	565	P	0,000	SI	88,43
17	303597	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	08/06/2016 10:26	08/06/2016 14:41	4,25	255	P	0,000	SI	0,00
18	303598	1534	BAHIA BLANCA - NORTE II	132	19,00	C	08/06/2016 10:57	08/06/2016 17:38	6,68	401	P	0,000	SI	62,71
19	303605	1405	BRAGADO - SALADILLO	132	83,80	B	09/06/2016 08:23	09/06/2016 15:12	6,82	409	P	0,000	SI	1.072,96
														\$ 7.387,53

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	392,940
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	375,480
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	375,480

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$7.387,53
20	303607	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	09/06/2016 09:16	09/06/2016 17:05	7,82	469	P	0,000	SI	299,76
21	303612	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	10/06/2016 08:22	10/06/2016 16:55	8,55	513	P	0,000	SI	327,75
22	303614	1405	BRAGADO - SALADILLO	132	83,80	B	10/06/2016 08:24	10/06/2016 14:35	6,18	371	P	0,000	SI	972,28
23	303617	1999	SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND.	132	14,70	C	10/06/2016 10:00	10/06/2016 13:25	3,42	205	P	0,000	SI	32,10
24	303620	1534	BAHIA BLANCA - NORTE II	132	19,00	C	10/06/2016 12:16	10/06/2016 17:42	5,43	326	P	0,000	SI	50,97
25	303629	1403	BRAGADO - HENDERSON	220	177,00	A	12/06/2016 08:15	12/06/2016 17:58	9,72	583	P	0,000	SI	10.140,45
26	303635	4096	MONTE - ROSAS	132	58,40	C	12/06/2016 13:12	12/06/2016 13:55	0,72	43	F	0,000	SI	3.771,62
27	303844	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	13/06/2016 08:53	14/06/2016 17:56	33,05	1983	P	0,000	SI	1.736,10
28	303845	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	13/06/2016 11:39	13/06/2016 14:29	2,83	170	P	0,000	SI	26,57
29	303848	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	13/06/2016 12:04	13/06/2016 17:43	5,65	339	P	0,000	SI	320,34
30	303849	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	14/06/2016 08:23	14/06/2016 17:19	8,93	536	P	0,000	SI	506,31
31	303851	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	14/06/2016 09:02	14/06/2016 16:06	7,07	424	P	0,000	SI	178,66
32	303854	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	14/06/2016 10:05	14/06/2016 14:29	4,40	264	P	0,000	SI	41,30
33	303865	1442	MAR DE AJO - PINAMAR	132	46,40	C	15/06/2016 09:06	15/06/2016 19:44	10,63	638	P	0,000	SI	185,20
34	303866	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	15/06/2016 09:14	15/06/2016 15:29	6,25	375	P	0,000	SI	157,94
35	303868	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	15/06/2016 09:54	15/06/2016 17:11	7,28	437	P	0,000	SI	382,42
36	303870	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	15/06/2016 10:20	15/06/2016 16:13	5,88	353	P	0,000	SI	55,20
37	303874	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	16/06/2016 08:48	16/06/2016 15:25	6,62	397	P	0,000	SI	167,29
38	303875	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	16/06/2016 08:56	16/06/2016 17:13	8,28	497	P	0,000	SI	434,95
39	303876	1442	MAR DE AJO - PINAMAR	132	46,40	C	16/06/2016 09:02	16/06/2016 19:22	10,33	620	P	0,000	SI	179,97
														\$ 27.354,68

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	392,940
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	375,480
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	375,480

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$27.354,68
40	303877	4096	MONTE - ROSAS	132	58,40	C	16/06/2016 09:11	16/06/2016 15:22	6,18	371	P	0,000	SI	135,52
41	303879	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	16/06/2016 10:52	16/06/2016 16:04	5,20	312	P	0,000	SI	48,81
42	303882	3556	NUEVA CAMPANA - CORCEMAR	132	5,00	C	17/06/2016 08:10	17/06/2016 11:49	3,65	219	P	0,000	SI	0,00
43	303883	1530	PEHUAJO - CARLOS CASARES	66	53,10	C	17/06/2016 08:32	17/06/2016 15:17	6,75	405	P	0,000	SI	134,58
44	303884	1453	LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA	132	5,30	C	17/06/2016 09:03	17/06/2016 17:28	8,42	505	P	0,000	SI	79,04
45	303885	1452	LOMA NEGRA - OLAVARRIA	132	51,51	C	17/06/2016 09:03	17/06/2016 17:31	8,47	508	P	0,000	SI	163,82
46	303886	3541	PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL	132	1,80	C	19/06/2016 08:16	19/06/2016 10:32	2,27	136	P	0,000	SI	21,31
47	304084	1530	PEHUAJO - CARLOS CASARES	66	53,10	C	20/06/2016 08:30	20/06/2016 15:11	6,68	401	P	0,000	SI	133,19
48	304085	1420	PERGAMINO - ROJAS	132	36,00	C	20/06/2016 08:58	20/06/2016 17:02	8,07	484	P	0,000	SI	109,08
49	304086	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	21/06/2016 09:16	21/06/2016 14:51	5,58	335	P	0,000	SI	265,88
50	304092	1535	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1	132	29,80	C	21/06/2016 11:15	21/06/2016 14:32	3,28	197	P	0,000	SI	0,00
51	304093	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	21/06/2016 12:30	21/06/2016 17:42	5,20	312	P	0,000	SI	294,83
52	304095	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	22/06/2016 08:36	22/06/2016 17:29	8,88	533	P	0,000	SI	503,47
53	304097	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	22/06/2016 08:51	22/06/2016 15:07	6,27	376	P	0,000	SI	298,76
54	304099	1535	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1	132	29,80	C	22/06/2016 09:32	22/06/2016 14:19	4,78	287	P	0,000	SI	53,48
55	304108	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	23/06/2016 08:21	23/06/2016 17:39	9,30	558	P	0,000	SI	527,29
56	304109	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	23/06/2016 08:24	23/06/2016 11:07	2,72	163	P	0,000	SI	129,60
57	304117	1535	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1	132	29,80	C	23/06/2016 10:29	23/06/2016 14:15	3,77	226	P	0,000	SI	42,18
58	304120	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	24/06/2016 08:13	24/06/2016 14:32	6,32	379	P	0,000	SI	301,14
														\$ 30.596,66

(↔) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	1,310
Coficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
73	303376	2331	NECOCHEA	T3NE	15,0	132/13,2	01/06/2016 09:46	01/06/2016 15:18	5,53	332	P	--	0,000	NO	SI	65,20
74	303378	2331	NECOCHEA	T3NE	15,0	132/13,2	02/06/2016 08:24	02/06/2016 15:34	7,17	430	P	--	0,000	NO	SI	84,53
75	303382	2431	VILLA GESELL	T3VG	40,0	132/13,2	02/06/2016 09:11	02/06/2016 12:59	3,80	228	P	--	0,000	NO	SI	119,47
76	303384	2483	LAPRIDA	T2LA	10,0	132/33/13,2	02/06/2016 13:33	02/06/2016 15:23	1,83	110	P	--	0,000	NO	SI	14,38
77	303385	2562	CNEL. DORREGO	T4CG	5,0	13,2/33	02/06/2016 10:45	02/06/2016 11:55	1,17	70	P	--	0,000	NO	SI	4,60
78	303391	2331	NECOCHEA	T3NE	15,0	132/13,2	03/06/2016 08:53	03/06/2016 14:46	5,88	353	P	--	0,000	NO	SI	69,33
79	303392	2147	CPTAN SARMIENTO	T2CT	10,0	66/33/13,2	03/06/2016 10:30	03/06/2016 13:57	3,45	207	P	--	0,000	NO	SI	27,12
80	303396	2667	LUJAN	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	05/06/2016 07:44	05/06/2016 14:49	7,08	425	P	--	0,000	NO	SI	166,95
81	303580	5055	SALADILLO BS.AS.	T1SB	30,0	132/33/13,2	06/06/2016 10:27	06/06/2016 14:46	4,32	259	P	--	0,000	NO	SI	101,87
82	303590	5055	SALADILLO BS.AS.	T1SB	30,0	132/33/13,2	07/06/2016 10:25	07/06/2016 14:34	4,15	249	P	--	0,000	NO	SI	97,86
83	303596	2465	MAR DEL TUYU	T1MU	20,0	132/33/13,2	08/06/2016 09:55	08/06/2016 17:04	7,15	429	P	--	0,000	NO	SI	112,40
85	303604	2465	MAR DEL TUYU	T1MU	20,0	132/33/13,2	09/06/2016 08:11	09/06/2016 17:10	8,98	539	P	--	0,000	NO	SI	141,17
86	303609	2510	URBANA B.BLANCA	T1BU	40,0	132/33/13,2	09/06/2016 10:48	09/06/2016 12:28	1,67	100	P	--	0,000	NO	SI	52,50
87	303611	2465	MAR DEL TUYU	T1MU	20,0	132/33/13,2	10/06/2016 08:07	10/06/2016 17:06	8,98	539	P	--	0,000	NO	SI	141,17
88	303618	4833	LOS CHAÑARES	T2CH	30,0	132/33/13,2	10/06/2016 10:36	10/06/2016 10:40	0,07	4	P	--	0,000	NO	SI	1,65
89	303621	2056	SAN PEDRO BS.AS.	T2SH	15,0	132/33/13,2	10/06/2016 22:25	12/06/2016 17:33	43,13	2.588	P	--	0,000	NO	SI	508,50
90	303622	2547	CNEL. SUAREZ	T1CZ	15,0	132/33/13,2	11/06/2016 08:43	11/06/2016 09:24	0,68	41	R	NO	60,00	SI	SI	1188,43
91	303626	2115	ROJAS	T2RF	15,0	132/33/13,2	11/06/2016 16:30	11/06/2016 16:54	0,40	24	R	NO	40,00	SI	SI	660,24
92	303628	5424	LUJAN	T2LJ	40,0	132/34,5/13,8	12/06/2016 07:56	12/06/2016 16:45	8,82	529	P	--	0,000	NO	SI	277,30

(*) P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA

\$ 3.834,66



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	1.310
Coficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [KV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$3.834,66
93	303630	2488	MONTE	T1ME	15,0	132/33/13,2	12/06/2016 08:32	12/06/2016 15:00	6,47	388	P	--	0,000	NO	SI	76,28
94	303632	2258	HENDERSON	T4HE	40,0	220/132/13,2	12/06/2016 08:42	12/06/2016 18:04	9,37	562	P	--	0,000	NO	SI	294,59
95	303633	4430	BRAGADO	T3BG	20,0	132/66/13,2	12/06/2016 09:01	12/06/2016 17:06	8,08	485	P	--	0,000	NO	SI	127,02
96	303634	2070	ZARATE	T1ZA	15,0	132/33/13,2	12/06/2016 09:21	12/06/2016 15:23	6,03	362	P	--	0,000	NO	SI	71,09
97	303852	2663	ARRECIFES	T5AS	5,0	66/33	14/06/2016 09:36	14/06/2016 15:24	5,80	348	P	--	0,000	NO	SI	22,79
98	303858	2380	BARKER	T3BK	5,0	33/13,2	14/06/2016 10:49	14/06/2016 15:45	4,93	296	P	--	0,000	NO	SI	19,37
99	303860	2381	BARKER	T4BK	1,5	33/13,2	14/06/2016 13:16	14/06/2016 13:28	0,20	12	F	NO	0,000	SI	SI	141,48
100	303864	2663	ARRECIFES	T5AS	5,0	66/33	15/06/2016 08:38	15/06/2016 14:26	5,80	348	P	--	0,000	NO	SI	22,79
101	303867	2380	BARKER	T3BK	5,0	33/13,2	15/06/2016 09:52	15/06/2016 14:24	4,53	272	P	--	0,000	NO	SI	17,80
102	303873	2381	BARKER	T4BK	1,5	33/13,2	16/06/2016 08:36	16/06/2016 12:37	4,02	241	P	--	0,000	NO	SI	4,74
103	303880	2458	SAN CLEMENTE	T1SE	15,0	132/33/13,2	16/06/2016 23:15	17/06/2016 00:06	0,85	51	R	NO	40,00	NO	SI	87,25
104	304083	3454	ZARATE	T2ZA	30,0	132/33/13,2	20/06/2016 08:15	20/06/2016 17:13	8,97	538	P	--	0,000	NO	SI	211,51
105	304087	4652	OLAVARRIA VIEJA	T3OA	30,0	132/33/13,2	21/06/2016 09:21	21/06/2016 15:11	5,83	350	P	--	0,000	NO	SI	137,47
106	304089	2410	CHASCOMUS	T2CU	15,0	132/33/13,2	21/06/2016 10:21	21/06/2016 17:40	7,32	439	P	--	0,000	NO	SI	86,30
107	304090	5014	CAMPANA III	T2CP	40,0	132/33/13,2	21/06/2016 11:03	21/06/2016 15:03	4,00	240	P	--	0,000	NO	SI	125,76
108	304094	2410	CHASCOMUS	T2CU	15,0	132/33/13,2	22/06/2016 08:23	22/06/2016 17:47	9,40	564	P	--	0,000	NO	SI	110,83
109	304096	5014	CAMPANA III	T2CP	40,0	132/33/13,2	22/06/2016 08:37	22/06/2016 13:58	5,35	321	P	--	0,000	NO	SI	168,20
110	304098	4652	OLAVARRIA VIEJA	T3OA	30,0	132/33/13,2	22/06/2016 09:13	22/06/2016 15:49	6,60	396	P	--	0,000	NO	SI	155,63
111	304103	5261	CARLOS CASARES	T4CJ	15,0	66/33/13,2	22/06/2016 10:31	22/06/2016 13:53	3,37	202	P	--	0,000	NO	SI	39,73
112	304104	2485	LAPRIDA	T3LA	5,0	33/13,2	22/06/2016 10:34	22/06/2016 14:58	4,40	264	P	--	0,000	NO	SI	17,29
																\$ 5.772,61

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	1,310
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$5.772,61
113	304105	2430	VILLA GESELL	T2VG	15,0	132/33/13,2	22/06/2016 12:16	22/06/2016 17:36	5,33	320	P	--	0,000	NO	SI	62,84
114	304110	2482	LAPRIDA	T1LA	10,0	132/33/13,2	23/06/2016 08:46	23/06/2016 16:00	7,23	434	P	--	0,000	NO	SI	56,83
115	304111	2485	LAPRIDA	T3LA	5,0	33/13,2	23/06/2016 08:50	23/06/2016 15:31	6,68	401	P	--	0,000	NO	SI	26,25
116	304112	2410	CHASCOMUS	T2CU	15,0	132/33/13,2	23/06/2016 09:09	23/06/2016 17:44	8,58	515	P	--	0,000	NO	SI	101,16
117	304116	2430	VILLA GESELL	T2VG	15,0	132/33/13,2	23/06/2016 10:13	23/06/2016 18:21	8,13	488	P	--	0,000	NO	SI	95,85
118	304122	2410	CHASCOMUS	T2CU	15,0	132/33/13,2	24/06/2016 08:43	24/06/2016 16:38	7,92	475	P	--	0,000	NO	SI	93,38
119	304125	2482	LAPRIDA	T1LA	10,0	132/33/13,2	24/06/2016 09:45	24/06/2016 12:42	2,95	177	P	--	0,000	NO	SI	23,19
120	304126	2430	VILLA GESELL	T2VG	15,0	132/33/13,2	24/06/2016 09:53	24/06/2016 16:58	7,08	425	P	--	0,000	NO	SI	83,47
121	304129	2296	OLAVARRIA VIEJA	T1OA	30,0	132/33/13,2	24/06/2016 23:29	25/06/2016 03:14	3,75	225	F	NO	0,000	SI	SI	11200,50
122	304130	4652	OLAVARRIA	T3OA	30,0	132/33/13,2	24/06/2016 23:29	25/06/2016 03:17	3,80	228	F	NO	0,000	SI	SI	11318,40
123	304141	5302	AZUL	T1AZ	30,0	132/33/13,2	25/06/2016 08:51	25/06/2016 17:19	8,47	508	P	--	0,000	NO	SI	199,72
124	304143	5251	CHASCOMUS	T1CU	30,0	132/33/13,2	26/06/2016 08:09	26/06/2016 15:37	7,47	448	P	--	0,000	NO	SI	176,14
125	304144	5302	AZUL	T1AZ	30,0	132/33/13,2	26/06/2016 08:32	26/06/2016 16:09	7,62	457	P	--	0,000	NO	SI	179,68
126	304145	3085	BRAGADO	T1BG	150,0	220/132/13,2	26/06/2016 08:43	26/06/2016 16:53	8,17	490	P	--	0,000	NO	SI	963,24
127	304146	4431	BRAGADO	T4BG	20,0	132/66/13,2	26/06/2016 09:00	26/06/2016 17:16	8,27	496	P	--	0,000	NO	SI	130,00
128	304148	3454	ZARATE	T2ZA	30,0	132/33/13,2	26/06/2016 09:12	26/06/2016 15:37	6,42	385	P	--	0,000	NO	SI	151,38
129	304352	2510	URBANA B.BLANCA	T1BU	40,0	132/33/13,2	27/06/2016 10:17	27/06/2016 11:32	1,25	75	P	--	0,000	NO	SI	39,30
130	304355	2501	PUNTA ALTA	T2PV	15,0	132/33/13,2	27/06/2016 11:26	27/06/2016 15:44	4,30	258	P	--	0,000	NO	SI	50,70
131	304356	5242	BARADERO	T2BD	30,0	132/33/13,2	27/06/2016 11:28	27/06/2016 15:12	3,73	224	P	--	0,000	NO	SI	87,95

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

\$ 30.812,61



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Salida en 220 kV	\$ 34.930	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 17.466	50
Salida en 33 kV	\$ 13.097	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 13.097	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
148	4717	303377	ROJAS	SALIDA MONSANTO	13,2	01/06/2016 10:05	01/06/2016 14:25	4,33	260	P	--	SI	226,84
149	2118	303379	ROJAS	Alimentador 2 a Coop. ROJAS	13,2	02/06/2016 08:31	02/06/2016 10:56	2,42	145	P	--	SI	126,78
150	2291	303383	CHACABUCO	Alimentador 2 a CHACABUCO	13,2	02/06/2016 10:12	02/06/2016 15:00	4,80	288	P	--	SI	251,46
151	2119	303386	ROJAS	Alimentador 3 a Coop. ROJAS	13,2	02/06/2016 10:57	02/06/2016 14:21	3,40	204	P	--	SI	178,12
152	2120	303387	ROJAS	Alimentador 4 a Coop. ROJAS	13,2	03/06/2016 07:04	03/06/2016 09:44	2,67	160	P	--	SI	139,88
153	2290	303389	CHACABUCO	Alimentador 1 a CHACABUCO	13,2	03/06/2016 08:33	03/06/2016 12:41	4,13	248	P	--	SI	216,36
154	2080	303394	ZARATE	Alimentador a Coop.Zarate 3-12	13,2	04/06/2016 07:21	04/06/2016 08:12	0,85	51	P	--	SI	44,53
155	2081	303395	ZARATE	Alimentador a Coop.Zarate 3-14	13,2	04/06/2016 08:13	04/06/2016 09:15	1,03	62	P	--	SI	53,96
156	2121	303579	ROJAS	Alimentador 5 a Coop. ROJAS	13,2	06/06/2016 07:04	06/06/2016 08:56	1,87	112	P	--	SI	97,97
157	2358	303583	BALCARCE	Alimentador 7 a Coop. BALCARCE	13,2	07/06/2016 08:57	07/06/2016 14:23	5,43	326	P	--	SI	284,47
158	2245	303584	SALADILLO	Alimentador 6 a SALADILLO	13,2	07/06/2016 09:00	07/06/2016 12:10	3,17	190	P	--	SI	166,07
159	3817	303588	BARADERO	Alimentador 1 EDEN BARADERO FABRICA SU	33,0	07/06/2016 10:09	07/06/2016 16:21	6,20	372	P	--	SI	406,01
160	2707	303591	CHACABUCO	Alimentador 4 a CHACABUCO	13,2	07/06/2016 10:44	07/06/2016 14:46	4,03	242	P	--	SI	211,12
161	2292	303593	CHACABUCO	Alimentador 3 a CHACABUCO	13,2	08/06/2016 08:35	08/06/2016 15:05	6,50	390	P	--	SI	340,52
162	2359	303594	BALCARCE	Alimentador 8 a Coop. BALCARCE	13,2	08/06/2016 08:52	08/06/2016 13:58	5,10	306	P	--	SI	267,18
163	4090	303599	BARADERO	Alimentador 4 EDEN ARAOZ	13,2	08/06/2016 14:04	08/06/2016 17:07	3,05	183	P	--	SI	159,78
164	2148	303603	C. SARMIENTO	Alimentador a C. DE ARECO	33,0	09/06/2016 07:38	09/06/2016 15:21	7,72	463	P	--	SI	505,54
165	2362	303606	BALCARCE	Alimentador 3 a ESTACION TERRENA	13,2	09/06/2016 08:37	09/06/2016 12:36	3,98	239	P	--	SI	208,50
166	3612	303608	BARADERO	Alimentador a EDEN BARADERO	13,2	09/06/2016 10:27	09/06/2016 12:57	2,50	150	P	--	SI	130,97
167	3818	303610	BARADERO	ALIM. 3 EDEN BARADERO SAENZ	13,2	09/06/2016 12:58	09/06/2016 15:48	2,83	170	P	--	SI	148,26
													\$ 4.164,32

(*) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Salida en 220 kV	\$ 34,930	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 17,466	50
Salida en 33 kV	\$ 13,097	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 13,097	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$4.164,32
168	4267	303613	BARADERO	Alimentador 2 EDEN COLONIA SUIZA	13,2	10/06/2016 08:23	10/06/2016 11:45	3,37	202	P	--	SI	176,55
169	5747	303615	SALADILLO	Alimentador 4 a Coop.Saladillo	13,2	10/06/2016 08:43	10/06/2016 11:22	2,65	159	P	--	SI	138,83
170	2224	303616	LUJAN	Alimentador a Coop LUJAN	33,0	10/06/2016 09:30	10/06/2016 12:38	3,13	188	P	--	SI	204,97
171	5244	303619	BARADERO	ALIM. 5	13,2	10/06/2016 11:46	10/06/2016 15:16	3,50	210	P	--	SI	183,36
172	2263	303631	HENDERSON	Interruptor Trafo 1 500/220	220,0	12/06/2016 08:42	12/06/2016 18:21	9,65	579	P	--	SI	2022,45
173	2323	303846	G.CHAVES	Alimentador 1 a TRES ARROYOS	33,0	13/06/2016 11:54	16/06/2016 18:33	78,65	4719	P	--	SI	5150,40
174	2397	303847	TRES ARROYOS	Alimentador 1 a G. CHAVES	33,0	13/06/2016 11:54	16/06/2016 18:49	78,92	4735	P	--	SI	5168,08
175	2293	303850	CHACABUCO	Alimentador 6 a CHACABUCO	13,2	14/06/2016 08:45	14/06/2016 15:51	7,10	426	P	--	SI	371,95
176	2140	303853	ARRECIFES	SALIDA A SALTO 1	33,0	14/06/2016 09:36	14/06/2016 09:54	0,30	18	F	NO	SI	196,46
177	2252	303855	LINCOLN	Alimentador 1 a LINCOLN	13,2	14/06/2016 10:15	14/06/2016 16:08	5,88	353	P	--	SI	308,04
178	5254	303856	COLON	SALIDA ALIM. 3FERRI	33,0	14/06/2016 10:24	14/06/2016 15:56	5,53	332	P	--	SI	362,13
179	2420	303857	CHASCOMUS	Alimentador 7 a CHASCOMUS	13,2	14/06/2016 10:35	14/06/2016 13:37	3,03	182	P	--	SI	158,74
180	2421	303859	CHASCOMUS	Alimentador 8 a CHASCOMUS	13,2	14/06/2016 13:09	14/06/2016 16:10	3,02	181	P	--	SI	158,21
181	2294	303862	CHACABUCO	Alimentador 7 a CHACABUCO	13,2	15/06/2016 07:32	15/06/2016 13:00	5,47	328	P	--	SI	286,56
182	2414	303863	CHASCOMUS	Alimentador a RANCHOS	33,0	15/06/2016 08:37	15/06/2016 16:12	7,58	455	P	--	SI	496,38
183	4071	303869	CHILLAR	Alimentador EB CHILLAR (REPSOL YPF)	132,0	15/06/2016 10:09	15/06/2016 16:23	6,23	374	P	--	SI	544,07
184	2295	303871	CHACABUCO	Alimentador 8 a CHACABUCO	13,2	16/06/2016 08:07	16/06/2016 12:59	4,87	292	P	--	SI	255,13
185	2414	303872	CHASCOMUS	Alimentador a RANCHOS	33,0	16/06/2016 08:20	16/06/2016 15:38	7,30	438	P	--	SI	478,04
186	2148	303878	C. SARMIENTO	Alimentador a C. DE ARECO	33,0	16/06/2016 09:34	16/06/2016 16:48	7,23	434	P	--	SI	473,46
187	2415	304088	CHASCOMUS	Alimentador 2 a CHASCOMUS	13,2	21/06/2016 10:13	21/06/2016 15:17	5,07	304	P	--	SI	265,61
188	5208	304091	MIRAMAR	ALIM. A C.T. MIRAMAR	13,2	21/06/2016 11:07	21/06/2016 15:09	4,03	242	P	--	SI	211,12
189	2239	304100	S. A. de ARECO	Alimentador 6 a S.A. de ARECO	13,2	22/06/2016 09:39	22/06/2016 13:03	3,40	204	P	--	SI	0,00

(*) P - PROGRAMADA

\$ 21.774,83



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de junio de 2016

Salida en 220 kV	\$ 34.930	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 17.466	50
Salida en 33 kV	\$ 13.097	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 13.097	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$21.774,83
190	2416	304101	CHASCOMUS	Alimentador 3 a CHASCOMUS	13,2	22/06/2016 09:52	22/06/2016 13:29	3,62	217	P	--	SI	189,64
191	2289	304102	CHACABUCO	Alimentador a JUNIN	33,0	22/06/2016 10:02	22/06/2016 16:38	6,60	396	P	--	SI	432,20
192	2417	304106	CHASCOMUS	Alimentador 4 a CHASCOMUS	13,2	22/06/2016 14:55	22/06/2016 16:38	1,72	103	P	--	SI	90,11
193	2288	304107	CHACABUCO	Alimentador a RAWSON	33,0	23/06/2016 07:42	23/06/2016 15:15	7,55	453	P	--	SI	494,41
194	2365	304113	MIRAMAR	Alimentador a OTAMENDI	33,0	23/06/2016 09:20	23/06/2016 17:17	7,95	477	P	--	SI	520,61
195	2174	304114	BRAGADO	Línea a BRAGADO 1	66,0	23/06/2016 09:33	23/06/2016 15:04	5,52	331	P	--	SI	482,06
196	2418	304115	CHASCOMUS	Alimentador 5 a CHASCOMUS	13,2	23/06/2016 09:50	23/06/2016 12:04	2,23	134	P	--	SI	116,83
197	2238	304118	S. A. de ARECO	Alimentador 5 a S.A. de ARECO	13,2	23/06/2016 10:43	23/06/2016 14:07	3,40	204	P	--	SI	178,12
198	2419	304119	CHASCOMUS	Alimentador 6 a CHASCOMUS	13,2	23/06/2016 13:01	23/06/2016 15:43	2,70	162	P	--	SI	141,45
199	2365	304123	MIRAMAR	Alimentador a OTAMENDI	33,0	24/06/2016 09:01	24/06/2016 13:55	4,90	294	P	--	SI	320,88
200	3467	304127	S. A. de ARECO	Alimentador 7 a S. A. de ARECO	13,2	24/06/2016 10:15	24/06/2016 14:17	4,03	242	P	--	SI	211,12
201	2492	304147	MONTE	Alimentador 2 a MONTE	13,2	26/06/2016 09:08	26/06/2016 12:20	3,20	192	P	--	SI	167,64
202	2493	304149	MONTE	Alimentador 5 a MONTE	13,2	26/06/2016 12:35	26/06/2016 14:59	2,40	144	P	--	SI	125,73
203	2706	304358	MERCEDES	SALIDA A LUJAN	33,0	27/06/2016 13:09	27/06/2016 16:15	3,10	186	F	NO	SI	2684,89
204	3614	304366	PETROQUIMICA	Salida Alimentador 1 a Mage In	33,0	28/06/2016 08:47	28/06/2016 17:21	8,57	514	P	--	SI	561,21
205	2543	304367	PIGUE	Alimentador 1 a Coop. PIGUE	13,2	28/06/2016 08:54	28/06/2016 15:21	6,45	387	P	--	SI	337,90
206	2058	304373	SAN PEDRO	Alimentador a BARADERO 2-33	33,0	28/06/2016 10:29	28/06/2016 12:15	1,77	106	P	--	SI	115,91
207	2357	304374	BALCARCE	Alimentador 4 a BALCARCE	13,2	28/06/2016 11:02	28/06/2016 13:36	2,57	154	P	--	SI	134,64
208	2479	304375	LAS FLORES	Alimentador 1 a Coop. LAS FLORES	13,2	28/06/2016 11:37	28/06/2016 14:22	2,75	165	P	--	SI	144,07
209	2368	304376	MIRAMAR	Alimentador 1 a MIRAMAR	13,2	28/06/2016 14:05	28/06/2016 16:47	2,70	162	P	--	SI	141,45
210	2544	304379	PIGUE	Alimentador 2 a Coop. PIGUE	13,2	29/06/2016 08:32	29/06/2016 15:30	6,97	418	P	--	SI	365,14
													\$ 29.730,83

(*) P - PROGRAMADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-47273-TBA-ANEXO I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.