



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSBA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 31 de julio de 2016

1.- LÍNEAS	\$212.819,45
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$28.444,13
2.2.- Salidas	\$23.312,46

TOTAL	\$264.576,04
--------------	---------------------

Valores remuneratorios según Acuerdo S.E. - ENRE - TRANSBA 2016-2017



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de julio de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	392.940
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	375.480
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	375.480

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$4.021,07
20	304719	2713	VILLA LIA "T" - VILLA LÍA	132	8,00	C	14/07/2016 12:43	14/07/2016 14:52	2,15	129	P	0,000	SI	20,18
21	304721	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	15/07/2016 08:50	15/07/2016 10:45	1,92	115	P	0,000	SI	25,23
22	304724	4293	S. CLEMENTE LAS TONINAS	132	14,60	B	15/07/2016 09:58	15/07/2016 16:43	6,75	405	F	0,000	SI	20.534,06
23	304783	4077	CACHARI - RAUCH	132	19,60	C	15/07/2016 11:44	15/07/2016 15:21	3,62	217	P	0,000	SI	33,98
24	304784	3689	LAPRIDA - LA PAMPITA	132	72,20	C	15/07/2016 11:57	15/07/2016 14:46	2,82	169	P	0,000	SI	76,45
25	304785	2713	VILLA LIA "T" - VILLA LÍA	132	8,00	C	15/07/2016 12:04	15/07/2016 14:32	2,47	148	P	0,000	SI	23,19
26	304787	1544	PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA	132	25,00	C	15/07/2016 12:18	15/07/2016 16:33	4,25	255	P	0,000	SI	39,89
27	304796	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	17/07/2016 08:13	17/07/2016 08:32	0,32	19	P	0,000	SI	17,93
28	304798	4671	PERGAMINO - COLON	132	52,70	C	17/07/2016 08:41	17/07/2016 18:57	10,27	616	P	0,000	SI	203,22
29	304966	3796	C. SARMIENTO - S. A. ARECO	66	31,50	C	18/07/2016 09:17	18/07/2016 14:44	5,45	327	P	0,000	SI	64,46
30	304968	4830	LOS CHAÑARES - PTQ. B.BLANCA	132	15,70	C	18/07/2016 09:40	18/07/2016 17:33	7,88	473	P	0,000	SI	73,97
31	304969	4328	MAR DE AJO - LAS TONINAS	132	29,57	C	18/07/2016 09:50	18/07/2016 17:11	7,35	441	P	0,000	SI	81,61
32	304970	4965	VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL	132	14,28	C	19/07/2016 02:21	19/07/2016 04:09	1,80	108	P	0,000	SI	16,90
33	304971	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	19/07/2016 02:21	19/07/2016 16:26	14,08	845	P	0,000	SI	185,04
34	304978	4830	LOS CHAÑARES - PTQ. B.BLANCA	132	15,70	C	19/07/2016 08:42	19/07/2016 17:22	8,67	520	P	0,000	SI	81,39
35	304979	3796	C. SARMIENTO - S. A. ARECO	66	31,50	C	19/07/2016 08:56	19/07/2016 14:43	5,78	347	P	0,000	SI	68,36
36	304980	4328	MAR DE AJO - LAS TONINAS	132	29,57	C	19/07/2016 09:03	19/07/2016 18:25	9,37	562	P	0,000	SI	104,03
37	304994	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	19/07/2016 11:20	19/07/2016 14:05	2,75	165	P	0,000	SI	131,03
38	304998	1403	BRAGADO - HENDERSON	220	177,00	A	20/07/2016 08:27	20/07/2016 08:57	0,50	30	F	0,000	SI	156.488,36
39	305001	4328	MAR DE AJO - LAS TONINAS	132	29,57	C	20/07/2016 08:59	20/07/2016 17:00	8,02	481	P	0,000	SI	89,05
														\$182.379,39

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de julio de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	392,940	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	375,480	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	375,480	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal. (↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$182.379,39
40	305005	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	20/07/2016 10:25	20/07/2016 14:43	4,30	258	P	0,000	SI	80,41
41	305006	3796	C. SARMIENTO - S. A. ARECO	66	31,50	C	20/07/2016 10:45	20/07/2016 15:23	4,63	278	P	0,000	SI	54,76
42	305007	4328	MAR DE AJO - LAS TONINAS	132	29,57	C	20/07/2016 17:01	20/07/2016 18:38	1,62	97	F	0,000	SI	2.908,97
43	305008	4293	S. CLEMENTE LAS TONINAS	132	14,60	B	21/07/2016 08:13	21/07/2016 16:55	8,70	522	P	0,000	SI	408,33
44	305010	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	21/07/2016 08:39	21/07/2016 14:46	6,12	367	P	0,000	SI	291,61
45	305012	4830	LOS CHAÑARES - PTQ. B.BLANCA	132	15,70	C	21/07/2016 08:57	21/07/2016 16:35	7,63	458	P	0,000	SI	71,62
46	305014	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	21/07/2016 09:43	21/07/2016 15:00	5,28	317	P	0,000	SI	98,73
47	305016	3556	NUEVA CAMPANA - MINETTI	132	5,00	C	22/07/2016 06:31	22/07/2016 07:01	0,50	30	F	0,000	SI	1.408,05
48	305019	4830	LOS CHAÑARES - PTQ. B.BLANCA	132	15,70	C	22/07/2016 08:58	22/07/2016 16:27	7,48	449	P	0,000	SI	70,21
49	305022	4293	S. CLEMENTE LAS TONINAS	132	14,60	B	22/07/2016 09:40	22/07/2016 15:44	6,07	364	P	0,000	SI	284,90
50	305025	2621	LUJAN - MORÓN 2	132	43,00	A	24/07/2016 05:58	24/07/2016 18:29	12,52	751	P	0,000	SI	3.032,15
51	305196	1546	PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB	132	3,20	C	25/07/2016 09:57	25/07/2016 10:08	0,18	11	P	0,000	SI	1,69
52	305198	1546	PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB	132	3,20	C	26/07/2016 08:43	26/07/2016 14:29	5,77	346	P	0,000	SI	54,16
53	305203	1438	CHASCOMUS - VERONICA	132	70,80	B	27/07/2016 08:18	27/07/2016 17:01	8,72	523	P	0,000	SI	1.159,06
54	305206	1546	PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB	132	3,20	C	27/07/2016 09:03	27/07/2016 15:06	6,05	363	P	0,000	SI	56,79
55	305213	1438	CHASCOMUS - VERONICA	132	70,80	B	28/07/2016 08:13	28/07/2016 16:59	8,77	526	P	0,000	SI	1.165,71
56	305215	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	28/07/2016 08:53	28/07/2016 17:38	8,75	525	P	0,000	SI	163,62
57	305217	1547	URBANA BB - C. PIEDRABUENA	132	1,90	C	28/07/2016 09:10	28/07/2016 15:13	6,05	363	P	0,000	SI	56,79
58	305225	1547	URBANA BB - C. PIEDRABUENA	132	1,90	C	29/07/2016 09:14	29/07/2016 14:44	5,50	330	P	0,000	SI	51,63
59	305226	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	29/07/2016 09:28	29/07/2016 14:37	5,15	309	P	0,000	SI	96,30
														\$193.894,88

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de julio de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	1,310
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$3.840,95
77	304560	3776	DOLORES	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	06/07/2016 11:36	06/07/2016 13:54	2,30	138	P	--	0,000	NO	SI	27,12
78	304562	2483	LAPRIDA	Trafo 2	10,0	132/33/13,2	07/07/2016 08:33	07/07/2016 12:28	3,92	235	P	--	0,000	NO	SI	30,81
79	304563	2287	CHACABUCO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	07/07/2016 08:40	07/07/2016 15:00	6,33	380	P	--	0,000	NO	SI	74,63
80	304564	4434	LUJAN GBA	TRAFO 3	15,0	132/66	07/07/2016 08:51	07/07/2016 13:24	4,55	273	P	--	0,000	NO	SI	53,64
81	304565	2478	LAS FLORES	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	07/07/2016 09:03	07/07/2016 16:52	7,82	469	P	--	0,000	NO	SI	92,20
82	304567	2667	LUJAN	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	08/07/2016 08:11	08/07/2016 18:45	10,57	634	P	--	0,000	NO	SI	249,24
83	304571	4521	CHIVILCOY	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	10/07/2016 08:19	10/07/2016 17:05	8,77	526	P	--	0,000	NO	SI	206,80
84	304702	5037	SALADILLO	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	11/07/2016 10:15	11/07/2016 15:10	4,92	295	P	--	0,000	NO	SI	116,01
85	304708	2070	ZARATE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	12/07/2016 09:31	12/07/2016 14:23	4,87	292	P	--	0,000	NO	SI	57,42
86	304710	5037	SALADILLO	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	12/07/2016 10:22	12/07/2016 14:34	4,20	252	P	--	0,000	NO	SI	99,04
87	304712	2329	NECOCHEA	Trafo 1	10,0	132/13,2	14/07/2016 08:24	14/07/2016 18:04	9,67	580	P	--	0,000	NO	SI	76,01
88	304715	3509	PERGAMINO	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	14/07/2016 09:34	14/07/2016 14:55	5,35	321	P	--	0,000	NO	SI	126,15
89	304716	2374	BARKER	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	14/07/2016 09:56	14/07/2016 15:21	5,42	325	P	--	0,000	NO	SI	63,90
90	304718	2069	VILLA LIA	Autotrafo	150,0	220/132/13,2	14/07/2016 12:43	14/07/2016 14:52	2,15	129	P	--	0,000	NO	SI	253,49
91	304722	2374	BARKER	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	15/07/2016 09:13	15/07/2016 12:27	3,23	194	P	--	0,000	NO	SI	38,08
																\$5.405,48

(↔) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de julio de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	1,310
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$5.405,48
92	304786	2069	VILLA LIA	Autotrafo	150,0	220/132/13,2	15/07/2016 12:04	15/07/2016 14:34	2,50	150	P	--	0,000	NO	SI	294,75
93	304793	3727	T. LAUQUEN	Trafo 3	30,0	132/33/13,2	17/07/2016 08:00	17/07/2016 16:57	8,95	537	P	--	0,000	NO	SI	211,04
94	304794	4718	T. LAUQUEN	T6TL	30,0	132/33/13,2	17/07/2016 08:00	17/07/2016 16:58	8,97	538	P	--	0,000	NO	SI	211,51
95	304795	4676	COLON	TRAFO 1	30,0	132/33/13,2	17/07/2016 08:09	17/07/2016 19:57	11,80	708	P	--	0,000	NO	SI	278,24
96	304797	2287	CHACABUCO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	17/07/2016 08:19	17/07/2016 13:45	5,43	326	F	SI	0,000	NO	SI	640,20
97	304799	2310	TANDIL	T2TD	30,0	132/33/13,2	17/07/2016 08:43	17/07/2016 16:35	7,87	472	P	--	0,000	NO	SI	185,57
98	304964	3727	T. LAUQUEN	Trafo 3	30,0	132/33/13,2	18/07/2016 08:31	18/07/2016 14:49	6,30	378	P	--	0,000	NO	SI	148,55
99	304967	3086	BRAGADO	Trafo	10,0	132/33/13,2	18/07/2016 09:24	18/07/2016 15:08	5,73	344	P	--	0,000	NO	SI	45,04
100	304975	4718	T. LAUQUEN	T6TL	30,0	132/33/13,2	19/07/2016 08:26	19/07/2016 15:06	6,67	400	P	--	0,000	NO	SI	157,28
101	304981	4087	SAN NICOLAS	Trafo 6	30,0	132/34,5/13,8	19/07/2016 10:40	19/07/2016 15:03	4,38	263	P	--	0,000	NO	SI	103,28
102	304982	4280	TANDIL	T3TD	30,0	132/33/13,2	19/07/2016 10:50	19/07/2016 12:27	1,62	97	F	NO	0,000	SI	SI	6177,96
102b	304982	4280	TANDIL	T3TD	30,0	132/33/13,2	19/07/2016 12:27	19/07/2016 15:03	2,60	156	RF	NO	0,000	NO	SI	613,08
103	305053	4280	TANDIL	T3TD	30,0	132/33/13,2	19/07/2016 15:04	23/07/2016 17:09	98,08	5.885	R	NO	40,00	NO	SI	9345,23
104	305002	4087	SAN NICOLAS	Trafo 6	30,0	132/34,5/13,8	20/07/2016 09:28	20/07/2016 15:37	6,15	369	P	--	0,000	NO	SI	145,02
105	305003	5288	BRAGADO	T6BG	15,0	132/33/13,2	20/07/2016 10:00	20/07/2016 13:58	3,97	238	P	--	0,000	NO	SI	46,81
106	305004	2331	NECOCHEA	Trafo 3	15,0	132/33/13,2	20/07/2016 10:07	20/07/2016 18:18	8,18	491	P	--	0,000	NO	SI	96,44
107	305009	2297	OLAVARRIA VIEJA	T2OA	30,0	132/33/13,2	21/07/2016 08:37	21/07/2016 19:36	10,98	659	P	--	0,000	NO	SI	258,91
																\$24.364,39

(*) P - PROGRAMADA; F - FORZADA; R - REDUCCIÓN FORZADA; RF - RESTANTE FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de julio de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	1,310
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$24.364,39
108	305013	4087	SAN NICOLAS	Trafo 6	30,0	132/34,5/13,8	21/07/2016 09:06	21/07/2016 14:57	5,85	351	P	--	0,000	NO	SI	137,94
109	305018	2665	SAN NICOLAS	Trafo	30,0	132/33/13,2	22/07/2016 08:48	22/07/2016 15:04	6,27	376	P	--	0,000	NO	SI	147,85
110	305021	2387	AZUL	Trafo 3	10,0	132/33/13,2	22/07/2016 09:22	22/07/2016 22:46	13,40	804	P	--	0,000	NO	SI	105,32
111	305026	3688	9 DE JULIO	Trafo 2	10,0	66/13,2	24/07/2016 08:16	24/07/2016 14:51	6,58	395	P	--	0,000	NO	SI	51,72
112	305028	2309	TANDIL	T1TD	30,0	132/33/13,2	24/07/2016 08:51	24/07/2016 17:41	8,83	530	P	--	0,000	NO	SI	208,21
113	305193	2455	G. MADARIAGA	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	25/07/2016 08:03	25/07/2016 17:17	9,23	554	P	--	0,000	NO	SI	108,82
114	305195	2477	LAS FLORES	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	25/07/2016 09:07	25/07/2016 16:04	6,95	417	P	--	0,000	NO	SI	81,94
115	305197	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	20,0	132/33/13,2	26/07/2016 05:52	26/07/2016 17:48	11,93	716	F	NO	0,000	NO	SI	2032,60
116	305199	2458	S. CLEMENTE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	26/07/2016 08:52	26/07/2016 09:20	0,47	28	R	NO	40,00	NO	SI	69,33
117	305201	2477	LAS FLORES	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	26/07/2016 09:10	26/07/2016 16:22	7,20	432	P	--	0,000	NO	SI	84,89
118	305204	2455	G. MADARIAGA	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	27/07/2016 08:21	27/07/2016 17:10	8,82	529	P	--	0,000	NO	SI	103,99
119	305205	2477	LAS FLORES	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	27/07/2016 08:31	27/07/2016 16:40	8,15	489	P	--	0,000	NO	SI	96,09
120	305207	3816	BARADERO	T1BD	30,0	132/33/13,2	27/07/2016 09:18	27/07/2016 12:17	2,98	179	P	--	0,000	NO	SI	0,00
121	305208	5242	BARADERO	T2BD	30,0	132/33/13,2	27/07/2016 09:24	27/07/2016 12:46	3,37	202	P	--	0,000	NO	SI	0,00
122	305209	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	20,0	132/33/13,2	27/07/2016 09:30	27/07/2016 17:57	8,45	507	P	--	0,000	NO	SI	132,83
123	305212	2455	G. MADARIAGA	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	28/07/2016 07:54	28/07/2016 17:20	9,43	566	P	--	0,000	NO	SI	111,18
																\$27.837,10

(↔) P - PROGRAMADA; F - FORZADA; R - REDUCCIÓN FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de julio de 2016

Salida en 220 kV	\$ 34,930	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 17,466	50
Salida en 33 kV	\$ 13,097	50
Salida en 13.2 kV =	\$ 13,097	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
130	304403	3469	CHACABUCO	Alimentador 9 a CHACABUCO	13,2	01/07/2016 07:33	01/07/2016 15:11	7,63	458	P	--	SI	399,72
131	304404	2546	FIGUE	Alimentador 4 a Coop. GOYENA	13,2	01/07/2016 08:25	01/07/2016 15:24	6,98	419	P	--	SI	365,67
132	304407	2365	MIRAMAR	Alimentador a OTAMENDI	33,0	01/07/2016 09:40	01/07/2016 15:52	6,20	372	P	--	SI	406,01
133	304408	2481	LAS FLORES	Alimentador 3 a Coop. LAS FLORES	13,2	01/07/2016 10:51	01/07/2016 15:29	4,63	278	P	--	SI	242,56
134	304412	2384	BARKER	Alimentador 3 a Coop. BARKER	13,2	03/07/2016 09:32	03/07/2016 12:03	2,52	151	P	--	SI	132,02
135	304549	2066	PAPEL PRENSA	Línea a P.PRENSA terna 1	132,0	05/07/2016 08:39	07/07/2016 14:49	54,17	3250	P	--	SI	4730,67
136	304559	2046	CAMPANA	Alimentador a TOLUENO 4-32	33,0	06/07/2016 10:59	06/07/2016 13:13	2,23	134	P	--	SI	146,03
137	304569	2352	BALCARCE	Alimentador a SAN AGUSTIN, LOBERIA	33,0	08/07/2016 10:18	08/07/2016 16:32	6,23	374	P	--	SI	407,97
138	304699	2190	CARLOS CASARES	Alimentador 1 RURAL	13,2	11/07/2016 09:38	11/07/2016 12:18	2,67	160	P	--	SI	139,88
139	304703	2378	BARKER	Alimentador 3 a Fca. LOMA NEGRA 1	33,0	11/07/2016 12:00	11/07/2016 15:01	3,02	181	P	--	SI	197,76
140	304704	2193	CARLOS CASARES	Alimentador 4 a LA SOFÍA	13,2	11/07/2016 12:19	11/07/2016 14:46	2,45	147	P	--	SI	128,35
141	304707	2460	S. CLEMENTE	Alimentador a SANTA TERESITA	33,0	12/07/2016 09:05	12/07/2016 16:14	7,15	429	P	--	SI	468,22
142	304709	2379	BARKER	Alimentador 4 a Fca. LOMA NEGRA 2	33,0	12/07/2016 09:52	12/07/2016 13:30	3,63	218	P	--	SI	237,71
143	304714	4872	HENDERSON	SALIDA 2 A DAIREUX	33,0	14/07/2016 09:10	14/07/2016 13:09	3,98	239	P	--	SI	260,63
144	304720	2265	HENDERSON	Alimentador a DAIREAUX	33,0	14/07/2016 13:09	14/07/2016 15:46	2,62	157	P	--	SI	171,57
145	304723	2264	HENDERSON	Alimentador a HENDERSON	33,0	15/07/2016 09:27	15/07/2016 13:57	4,50	270	P	--	SI	294,68
146	304788	2273	T. LAUQUEN	Alimentador 1 a T. LAUQUEN	13,2	17/07/2016 07:58	17/07/2016 16:58	9,00	540	P	--	SI	471,49
147	304789	2274	T. LAUQUEN	Alimentador 2 a T. LAUQUEN	13,2	17/07/2016 07:58	17/07/2016 16:59	9,02	541	P	--	SI	472,54
148	304790	2275	T. LAUQUEN	Alimentador 3 a T. LAUQUEN	13,2	17/07/2016 07:58	17/07/2016 16:59	9,02	541	P	--	SI	472,54
													\$10.146,01

(↔) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de julio de 2016

Salida en 220 kV	\$ 34,930	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 17,466	50
Salida en 33 kV	\$ 13,097	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 13,097	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$10.146,01
149	304791	2276	T. LAUQUEN	Alimentador 4 a T. LAUQUEN	13,2	17/07/2016 07:59	17/07/2016 16:59	9,00	540	P	--	SI	471,49
150	304792	4957	T. LAUQUEN	ALIMENTADOR 1 A COOP. T. LAUQUEN	33,0	17/07/2016 07:59	17/07/2016 17:00	9,02	541	P	--	SI	590,67
151	304800	4672	COLON BA	ALIMENTADOR 1 COOP.	13,2	17/07/2016 09:04	17/07/2016 19:52	10,80	648	P	--	SI	565,79
152	304962	2273	T. LAUQUEN	Alimentador 1 a T. LAUQUEN	13,2	18/07/2016 08:29	18/07/2016 14:50	6,35	381	P	--	SI	332,66
153	304963	2274	T. LAUQUEN	Alimentador 2 a T. LAUQUEN	13,2	18/07/2016 08:31	18/07/2016 14:50	6,32	379	P	--	SI	331,09
154	304965	2336	NECOCHEA	Alimentador 6 a Coop. NECOCHEA	13,2	18/07/2016 09:01	18/07/2016 15:29	6,47	388	P	--	SI	338,95
155	304972	2275	T. LAUQUEN	Alimentador 3 a T. LAUQUEN	13,2	19/07/2016 08:21	19/07/2016 15:15	6,90	414	P	--	SI	361,48
156	304973	2276	T. LAUQUEN	Alimentador 4 a T. LAUQUEN	13,2	19/07/2016 08:21	19/07/2016 15:15	6,90	414	P	--	SI	361,48
157	304974	3613	T. LAUQUEN	Alim 6 a Coop. T. LAUQ. MASTELLONE	13,2	19/07/2016 08:22	19/07/2016 15:18	6,93	416	P	--	SI	363,05
158	304976	2332	NECOCHEA	Alimentador 1 a Coop. NECOCHEA	13,2	19/07/2016 08:29	19/07/2016 14:27	5,97	358	P	--	SI	312,76
159	304977	2209	MERCEDES	Alimentador a SUIPACHA	33,0	19/07/2016 08:33	19/07/2016 15:51	7,30	438	P	--	SI	478,04
160	304995	2706	MERCEDES	Alimentador a LUJAN	33,0	20/07/2016 08:12	20/07/2016 15:09	6,95	417	P	--	SI	455,12
161	304996	2261	HENDERSON	Interruptor Trafo 500/132	132,0	20/07/2016 08:23	20/07/2016 10:46	2,38	143	P	--	SI	0,00
162	304997	2333	NECOCHEA	Alimentador 2 a Coop. NECOCHEA	13,2	20/07/2016 08:27	20/07/2016 15:20	6,88	413	P	--	SI	360,43
163	304999	2182	9 DE JULIO	Salida 2 a Coop. 9 de Julio	13,2	20/07/2016 08:27	20/07/2016 09:01	0,57	34	F	NO	SI	822,49
164	305000	2184	9 DE JULIO	Salida a DUDIGNAC	13,2	20/07/2016 08:27	20/07/2016 09:01	0,57	34	F	NO	SI	822,49
165	305011	2334	NECOCHEA	Alimentador 3 a Coop. NECOCHEA	13,2	21/07/2016 08:40	21/07/2016 15:28	6,80	408	P	--	SI	356,24
166	305015	4571	SALADILLO	ALIMENTADOR A ROQUE PEREZ	33,0	21/07/2016 10:07	21/07/2016 15:51	5,73	344	P	--	SI	375,23
167	305017	2645	CHIVILCOY	Alimentador MOQUEHUA	33,0	22/07/2016 08:35	22/07/2016 13:14	4,65	279	P	--	SI	304,51
168	305020	2335	NECOCHEA	Alimentador 4 a Coop. NECOCHEA	13,2	22/07/2016 09:06	22/07/2016 14:58	5,87	352	P	--	SI	307,52
													\$18.457,50

(↔) P - PROGRAMADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-47273-TBA-ANEXOII

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.