



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSBA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

1.- LÍNEAS	\$616.027,00
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$79.351,22
2.2.- Salidas	\$54.960,08
3.- Equipamiento propio Res. 01_03	\$153,73

TOTAL	\$750.492,03
--------------	---------------------

Valores remuneratorios según Acuerdo S.E. - ENRE - TRANSBA 2016-2017



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$145.929,93
20	305570	1449	OLAVARRIA - TANDIL	132	133,20	A	07/08/2016 08:58	07/08/2016 16:19	7,35	441	P	0,000	SI	11.108,53
21	305760	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	08/08/2016 08:47	08/08/2016 17:25	8,63	518	P	0,000	SI	310,74
22	305763	1438	CHASCOMUS - VERONICA	132	70,80	B	08/08/2016 09:08	08/08/2016 13:31	4,38	263	F	0,000	SI	110.807,12
23	305765	3286	PROTISA - EASTMAN	132	1,00	C	08/08/2016 09:38	08/08/2016 15:29	5,85	351	P	0,000	SI	110,63
24	305766	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	08/08/2016 09:41	08/08/2016 16:09	6,47	388	P	0,000	SI	329,38
25	305767	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	08/08/2016 09:43	08/08/2016 13:04	3,35	201	P	0,000	SI	258,70
26	305770	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	09/08/2016 08:17	09/08/2016 17:23	9,10	546	P	0,000	SI	327,66
27	305772	3286	PROTISA - EASTMAN	132	1,00	C	09/08/2016 08:50	09/08/2016 14:44	5,90	354	P	0,000	SI	111,57
28	305776	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	09/08/2016 09:33	09/08/2016 15:40	6,12	367	P	0,000	SI	311,56
29	305781	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	10/08/2016 08:33	10/08/2016 17:17	8,73	524	P	0,000	SI	314,34
30	305782	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	10/08/2016 08:49	10/08/2016 15:22	6,55	393	P	0,000	SI	333,45
31	305783	3690	LA PAMPITA - OLAVARRÍA	132	27,50	C	10/08/2016 09:23	10/08/2016 15:46	6,38	383	P	0,000	SI	132,72
32	305785	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	10/08/2016 10:03	10/08/2016 14:59	4,93	296	P	0,000	SI	93,23
33	305795	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	11/08/2016 08:23	11/08/2016 17:11	8,80	528	P	0,000	SI	316,86
34	305797	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	11/08/2016 08:50	11/08/2016 15:30	6,67	400	P	0,000	SI	339,56
35	305798	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	11/08/2016 09:04	11/08/2016 14:41	5,62	337	P	0,000	SI	106,28
36	305800	3690	LA PAMPITA - OLAVARRÍA	132	27,50	C	11/08/2016 09:34	11/08/2016 20:06	10,53	632	P	0,000	SI	219,05
37	305803	1449	OLAVARRIA - TANDIL	132	133,20	A	11/08/2016 10:17	11/08/2016 10:31	0,23	14	F	0,000	SI	185.897,91
38	305812	1418	ROJAS - JUNIN	132	47,70	C	11/08/2016 18:07	11/08/2016 18:32	0,42	25	F	0,000	SI	5.123,66
39	305814	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	12/08/2016 08:26	12/08/2016 14:37	6,18	371	P	0,000	SI	116,87
														\$462.599,74

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791.613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756.439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756.439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$462.599,74
40	305815	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	12/08/2016 08:32	12/08/2016 15:44	7,20	432	P	0,000	SI	259,25
41	305817	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	A	12/08/2016 09:06	12/08/2016 17:51	8,75	525	P	0,000	SI	10.254,90
42	305819	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	12/08/2016 09:18	12/08/2016 15:22	6,07	364	P	0,000	SI	309,01
43	305821	3690	LA PAMPITA - OLAVARRÍA	132	27,50	C	12/08/2016 10:03	12/08/2016 16:03	6,00	360	P	0,000	SI	124,81
44	305825	1434	9 DE JULIO - BRAGADO	66	60,94	C	12/08/2016 14:55	12/08/2016 21:40	6,75	405	F	0,000	SI	20.167,61
45	305826	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUJO	66	80,10	B	13/08/2016 07:50	13/08/2016 13:15	5,42	325	P	0,000	SI	1.642,01
46	305827	4964	PINAMAR - VALERIA DEL MAR	132	6,00	C	13/08/2016 07:51	13/08/2016 17:19	9,47	568	P	0,000	SI	179,09
47	305828	2043	JUNIN - IMSA	132	8,50	B	13/08/2016 09:00	13/08/2016 15:59	6,98	419	P	0,000	SI	659,99
48	305829	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	A	13/08/2016 09:26	13/08/2016 17:35	8,15	489	P	0,000	SI	9.551,71
49	305830	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	13/08/2016 14:48	13/08/2016 22:04	7,27	436	F	0,000	SI	49.963,43
50	305831	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	A	14/08/2016 08:21	14/08/2016 17:45	9,40	564	P	0,000	SI	11.016,69
51	305832	1406	BRAGADO - CHACABUCO	132	60,60	B	14/08/2016 09:24	14/08/2016 17:17	7,88	473	P	0,000	SI	1.806,10
52	305991	1404	BRAGADO - CHIVILCOY	132	49,00	B	15/08/2016 08:06	15/08/2016 17:21	9,25	555	P	0,000	SI	1.714,28
53	305992	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	A	15/08/2016 08:26	15/08/2016 17:44	9,30	558	P	0,000	SI	10.899,50
54	305993	4934	LAS PALMAS - PROTISA	132	4,40	C	15/08/2016 08:59	15/08/2016 17:21	8,37	502	P	0,000	SI	158,28
55	305995	4933	ZARATE - LAS PALMAS	132	8,70	C	15/08/2016 09:30	15/08/2016 14:41	5,18	311	P	0,000	SI	97,96
56	305997	1444	GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS	132	64,40	C	16/08/2016 08:34	16/08/2016 15:16	6,70	402	P	0,000	SI	326,39
57	305999	1421	ARRECIFES - CAP. SARMIENTO	66	31,90	C	16/08/2016 08:47	16/08/2016 15:01	6,23	374	P	0,000	SI	150,33
58	306004	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	16/08/2016 11:25	16/08/2016 17:17	5,87	352	P	0,000	SI	452,91
59	306013	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	17/08/2016 08:23	17/08/2016 17:31	9,13	548	P	0,000	SI	704,44
														\$583.038,44

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; FM - FUERZA MAYOR



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$583.038,44
60	306014	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	B	17/08/2016 08:31	17/08/2016 18:12	9,68	581	P	0,000	SI	2.932,59
61	306015	1444	GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS	132	64,40	C	17/08/2016 09:06	17/08/2016 15:10	6,07	364	P	0,000	SI	295,70
62	306016	1421	ARRECIFES - CAP. SARMIENTO	66	31,90	C	17/08/2016 09:07	17/08/2016 15:38	6,52	391	P	0,000	SI	157,33
63	306029	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	18/08/2016 08:12	18/08/2016 17:22	9,17	550	P	0,000	SI	707,53
64	306030	1515	GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS	132	40,22	C	18/08/2016 08:41	18/08/2016 17:55	9,23	554	P	0,000	SI	280,81
65	306031	1444	GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS	132	64,40	C	18/08/2016 08:46	18/08/2016 15:30	6,73	404	P	0,000	SI	327,85
66	306033	3796	C. SARMIENTO - S. A. ARECO	66	31,50	C	18/08/2016 09:13	18/08/2016 17:26	8,22	493	P	0,000	SI	195,86
67	306035	1536	CARLOS CASARES - 9 DE JULIO	66	46,80	C	18/08/2016 10:49	18/08/2016 14:37	3,80	228	P	0,000	SI	134,53
68	306044	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	19/08/2016 08:30	19/08/2016 16:43	8,22	493	P	0,000	SI	634,23
69	306047	1536	CARLOS CASARES - 9 DE JULIO	66	46,80	C	19/08/2016 08:57	19/08/2016 13:29	4,53	272	P	0,000	SI	160,37
70	306048	1515	GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS	132	40,22	C	19/08/2016 09:06	19/08/2016 17:39	8,55	513	P	0,000	SI	260,13
71	306049	3796	C. SARMIENTO - S. A. ARECO	66	31,50	C	19/08/2016 09:39	19/08/2016 13:45	4,10	246	P	0,000	SI	97,69
72	306050	1418	ROJAS - JUNIN	132	47,70	C	19/08/2016 09:49	19/08/2016 15:14	5,42	325	P	0,000	SI	195,57
73	306054	1515	GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS	132	40,22	C	20/08/2016 08:07	20/08/2016 17:43	9,60	576	P	0,000	SI	292,07
74	306057	1515	GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS	132	40,22	C	21/08/2016 08:14	21/08/2016 16:03	7,82	469	P	0,000	SI	237,92
75	306239	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	22/08/2016 08:53	22/08/2016 17:37	8,73	524	P	0,000	SI	997,16
76	306240	1520	LAS ARMAS - DOLORES	132	88,20	C	22/08/2016 09:01	22/08/2016 17:17	8,27	496	P	0,000	SI	551,76
77	306241	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	22/08/2016 09:04	22/08/2016 16:23	7,32	439	P	0,000	SI	774,64
78	306244	1520	LAS ARMAS - DOLORES	132	88,20	C	23/08/2016 08:06	23/08/2016 17:22	9,27	556	P	0,000	SI	618,48
79	306245	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	23/08/2016 08:17	23/08/2016 17:55	9,63	578	P	0,000	SI	1.099,96
														\$593.990,61

(↔) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$593.990,61
80	306247	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	23/08/2016 08:44	23/08/2016 17:41	8,95	537	P	0,000	SI	947,14
81	306248	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	B	23/08/2016 08:56	23/08/2016 17:07	8,18	491	P	0,000	SI	2.478,16
82	306250	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	23/08/2016 09:10	23/08/2016 16:13	7,05	423	P	0,000	SI	358,90
83	306256	1441	PERGAMINO - ARRECIFES	66	43,80	B	23/08/2016 10:50	23/08/2016 14:53	4,05	243	P	0,000	SI	670,92
84	306258	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	24/08/2016 08:12	24/08/2016 18:32	10,33	620	P	0,000	SI	1.179,92
85	306259	1441	PERGAMINO - ARRECIFES	66	43,80	B	24/08/2016 08:34	24/08/2016 12:42	4,13	248	P	0,000	SI	684,18
86	306260	1520	LAS ARMAS - DOLORES	132	88,20	C	24/08/2016 08:40	24/08/2016 17:34	8,90	534	P	0,000	SI	593,79
87	306262	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	24/08/2016 08:59	24/08/2016 17:48	8,82	529	P	0,000	SI	933,38
88	306266	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	B	24/08/2016 09:47	24/08/2016 16:55	7,13	428	P	0,000	SI	2.160,06
89	306267	1452	LOMA NEGRA - OLAVARRIA	132	51,51	C	24/08/2016 09:52	24/08/2016 15:32	5,67	340	P	0,000	SI	220,93
90	306270	1520	LAS ARMAS - DOLORES	132	88,20	C	25/08/2016 08:06	25/08/2016 17:19	9,22	553	P	0,000	SI	615,14
91	306271	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	25/08/2016 08:10	25/08/2016 17:31	9,35	561	P	0,000	SI	1.067,98
92	306272	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	25/08/2016 08:20	25/08/2016 17:50	9,50	570	P	0,000	SI	1.005,35
93	306277	1453	LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA	132	5,30	C	25/08/2016 09:25	25/08/2016 17:51	8,43	506	P	0,000	SI	159,42
94	306282	1520	LAS ARMAS - DOLORES	132	88,20	C	26/08/2016 08:06	26/08/2016 17:20	9,23	554	P	0,000	SI	615,81
95	306283	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	26/08/2016 08:12	26/08/2016 16:10	7,97	478	P	0,000	SI	843,43
96	306284	3535	BARADERO - PAPEL PRENSA	132	24,00	C	26/08/2016 08:34	26/08/2016 18:00	9,43	566	P	0,000	SI	178,33
97	306287	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	26/08/2016 08:52	26/08/2016 15:17	6,42	385	P	0,000	SI	733,31
98	306288	1427	SAN PEDRO - PAPEL PRENSA	132	10,90	B	26/08/2016 09:02	26/08/2016 17:06	8,07	484	P	0,000	SI	763,06
99	306289	1453	LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA	132	5,30	C	26/08/2016 09:14	26/08/2016 17:12	7,97	478	P	0,000	SI	150,72
														\$610.350,53

(↔) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	2,641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal. (↕)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
112	305500	2404	LAS ARMAS	Trafo	10,0	132/33/13,2	01/08/2016 10:13	01/08/2016 17:36	7,38	443	P	--	0,000	NO	SI	116,94
113	305506	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	02/08/2016 09:22	02/08/2016 14:12	4,83	290	P	--	0,000	NO	SI	114,80
114	305507	2065	PAPEL PRENSA	Trafo	15,0	132/33/13,2	02/08/2016 09:26	02/08/2016 14:23	4,95	297	P	--	0,000	NO	SI	117,66
115	305509	5240	BARKER	T2BK-N	40,0	132/33/13,2	02/08/2016 10:26	02/08/2016 16:37	6,18	371	P	--	0,000	NO	SI	391,71
116	305512	2325	G. CHAVES	T2GC	5,0	33/13,2	02/08/2016 10:40	02/08/2016 17:19	6,65	399	P	--	0,000	NO	SI	52,69
117	305513	2496	NORTE 2	T1ND	40,0	132/33/13,2	02/08/2016 10:54	02/08/2016 22:20	11,43	686	P	--	0,000	NO	SI	724,48
118	305516	2325	G. CHAVES	Trafo	5,0	33/13,2	03/08/2016 08:24	03/08/2016 17:08	8,73	524	P	--	0,000	NO	SI	69,17
119	305517	2404	LAS ARMAS	Trafo	10,0	132/33/13,2	03/08/2016 08:28	03/08/2016 17:40	9,20	552	P	--	0,000	NO	SI	145,78
120	305519	2287	CHACABUCO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	03/08/2016 08:52	03/08/2016 17:36	8,73	524	P	--	0,000	NO	SI	207,50
121	305520	2065	PAPEL PRENSA	Trafo	15,0	132/33/13,2	03/08/2016 09:01	03/08/2016 13:23	4,37	262	P	--	0,000	NO	SI	103,87
122	305521	2537	PIGUE	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	03/08/2016 09:06	03/08/2016 15:45	6,65	399	RP	--	40,000	NO	SI	63,23
123	305525	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	03/08/2016 09:24	03/08/2016 14:04	4,67	280	P	--	0,000	NO	SI	111,00
124	305528	2496	NORTE 2	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	03/08/2016 10:13	03/08/2016 14:32	4,32	259	P	--	0,000	NO	SI	273,82
125	305529	5240	BARKER	T2BK-N	40,0	132/33/13,2	03/08/2016 10:48	03/08/2016 15:14	4,43	266	P	--	0,000	NO	SI	280,79
126	305538	2279	PEHUAJO	Trafo 2	5,0	66/13,2	04/08/2016 08:08	04/08/2016 15:00	6,87	412	P	--	0,000	NO	SI	54,43
127	305539	2287	CHACABUCO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	04/08/2016 08:20	04/08/2016 17:22	9,03	542	P	--	0,000	NO	SI	214,63
128	305541	2325	G. CHAVES	Trafo	5,0	33/13,2	04/08/2016 08:27	04/08/2016 17:04	8,62	517	P	--	0,000	NO	SI	68,30
																\$3.110,81

(↕) P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	2,641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$3.110,81
129	305543	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	04/08/2016 09:32	04/08/2016 14:25	4,88	293	P	--	0,000	NO	SI	115,99
130	305544	2496	NORTE 2	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	04/08/2016 09:44	04/08/2016 14:39	4,92	295	P	--	0,000	NO	SI	311,85
131	305549	2325	G. CHAVES	Trafo 2	5,0	33/13,2	05/08/2016 08:34	05/08/2016 13:37	5,05	303	P	--	0,000	NO	SI	40,01
132	305550	2287	CHACABUCO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	05/08/2016 08:50	05/08/2016 12:31	3,68	221	P	--	0,000	NO	SI	87,47
133	305551	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	05/08/2016 08:53	05/08/2016 17:20	8,45	507	P	--	0,000	NO	SI	200,85
134	305555	2496	NORTE 2	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	05/08/2016 09:53	05/08/2016 16:56	7,05	423	P	--	0,000	NO	SI	446,86
135	305556	2407	LAS ARMAS	Trafo 2	5,0	33/13,2	05/08/2016 10:15	05/08/2016 15:27	5,20	312	P	--	0,000	NO	SI	41,20
136	305559	2343	QUEQUEN	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	06/08/2016 20:00	06/08/2016 23:42	3,70	222	F	NO	0,000	SI	SI	11171,43
137	305566	5424	LUJAN-GBA	T2LJ	40,0	132/34,5/13,8	07/08/2016 08:04	07/08/2016 18:13	10,15	609	P	--	0,000	NO	SI	643,35
138	305567	2179	9 DE JULIO	TRAFO 1	10,0	66/13,2	07/08/2016 08:16	07/08/2016 15:51	7,58	455	P	--	0,000	NO	SI	120,11
139	305571	2310	TANDIL	T2TD	30,0	132/33/13,2	07/08/2016 09:43	07/08/2016 16:59	7,27	436	P	--	0,000	NO	SI	345,60
140	305764	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	08/08/2016 09:26	08/08/2016 16:44	7,30	438	P	--	0,000	NO	SI	173,51
141	305768	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	08/08/2016 11:51	08/08/2016 17:17	5,43	326	P	--	0,000	NO	SI	258,13
142	305769	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	09/08/2016 08:04	09/08/2016 17:31	9,45	567	P	--	0,000	NO	SI	449,23
143	305774	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	09/08/2016 09:17	09/08/2016 17:02	7,75	465	P	--	0,000	NO	SI	184,21
144	305779	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	10/08/2016 08:12	10/08/2016 17:44	9,53	572	P	--	0,000	NO	SI	453,04
145	305784	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	10/08/2016 09:56	10/08/2016 17:17	7,35	441	P	--	0,000	NO	SI	174,70
146	305790	5261	CARLOS CASARES	T4	15,0	66/33/13,2	10/08/2016 11:21	10/08/2016 15:15	3,90	234	P	--	0,000	NO	SI	92,70
147	305793	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	11/08/2016 08:12	11/08/2016 18:24	10,20	612	P	--	0,000	NO	SI	484,89
148	305801	5261	CARLOS CASARES	T4	15,0	66/33/13,2	11/08/2016 09:44	11/08/2016 15:20	5,60	336	P	--	0,000	NO	SI	133,11
																\$19.039,05

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Por Transformador por MVA - \$ =	2.641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$19.039,05
149	305804	2441	MAR DE AJO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	11/08/2016 12:17	11/08/2016 12:22	0,08	5	F	NO	0,000	SI	SI	2567,05
150	305813	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	12/08/2016 08:07	12/08/2016 16:43	8,60	516	P	--	0,000	NO	SI	408,83
151	305820	2186	CARLOS CASARES	Trafo 1	5,0	66/33	12/08/2016 09:22	12/08/2016 12:35	3,22	193	P	--	0,000	NO	SI	25,51
152	305824	2096	S. NIC. URBANA	Trafo 2	44,0	132/33/13,2	12/08/2016 11:01	12/08/2016 15:10	4,15	249	P	--	0,000	NO	SI	289,35
153	306000	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	16/08/2016 09:32	19/08/2016 17:09	79,62	4.777	P	--	0,000	NO	SI	1892,49
154	306002	5391	NORTE II	T2ND-N (PREV)	45,0	132/33/13,2	16/08/2016 10:52	16/08/2016 17:48	6,93	416	P	--	0,000	NO	SI	494,16
155	306003	2441	MAR DE AJO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	16/08/2016 11:13	16/08/2016 17:11	5,97	358	P	--	0,000	NO	SI	141,90
156	306006	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	16/08/2016 13:46	16/08/2016 15:50	2,07	124	R	NO	75,000	SI	SI	10945,62
157	306017	5391	NORTE II	T2ND-N (PREV)	45,0	132/33/13,2	17/08/2016 09:59	17/08/2016 13:39	3,67	220	P	--	0,000	NO	SI	261,70
158	306019	2496	NORTE 2	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	17/08/2016 12:26	17/08/2016 13:46	1,33	80	F	NO	0,000	SI	SI	14768,47
159	306019b	2496	NORTE 2	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	17/08/2016 13:46	18/08/2016 17:56	28,17	1.690	RF	NO	0,000	NO	SI	17855,27
160	306028	2279	PEHUAJO	Trafo 2	5,0	66/13,2	18/08/2016 08:12	18/08/2016 17:16	9,07	544	P	--	0,000	NO	SI	71,86
161	306036	2320	G. CHAVES	Trafo 1	10,0	132/33/13,2	18/08/2016 11:40	18/08/2016 12:30	0,83	50	F	NO	0,000	SI	SI	2899,82
162	306043	2441	MAR DE AJO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	19/08/2016 08:08	19/08/2016 15:29	7,35	441	P	--	0,000	NO	SI	174,70
163	306045	2296	OLAVARRIA VIEJA	T1OA	30,0	132/33/13,2	19/08/2016 08:52	19/08/2016 09:13	0,35	21	P	--	0,000	NO	SI	16,64
164	306046	5391	NORTE II	T2ND-N (PREV)	45,0	132/33/13,2	19/08/2016 08:54	19/08/2016 19:23	10,48	629	P	--	0,000	NO	SI	747,30
165	306055	4485	MERCEDES BS.AS	T2MD	30,0	132/33/13,2	20/08/2016 08:16	20/08/2016 15:52	7,60	456	P	--	0,000	NO	SI	361,29
166	306056	4280	TANDIL	T3TD	30,0	132/33/13,2	20/08/2016 09:41	20/08/2016 15:55	6,23	374	P	--	0,000	NO	SI	296,16
167	306058	5424	LUJAN-GBA	T2LJ	40,0	132/34,5/13,8	21/08/2016 08:51	21/08/2016 12:10	3,32	199	P	--	0,000	NO	SI	210,43
168	306059	2667	LUJAN	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	21/08/2016 12:11	21/08/2016 14:42	2,52	151	P	--	0,000	NO	SI	119,80
																\$73.587,40

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	2.641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$73.587,40
169	306238	2329	NECOCHEA	Trafo 1	10,0	132/13,2	22/08/2016 08:09	22/08/2016 17:43	9,57	574	P	--	0,000	NO	SI	151,65
170	306246	2329	NECOCHEA	Trafo 1	10,0	132/13,2	23/08/2016 08:17	23/08/2016 16:02	7,75	465	P	--	0,000	NO	SI	122,81
171	306249	2070	ZARATE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	23/08/2016 09:06	23/08/2016 14:07	5,02	301	P	--	0,000	NO	SI	119,32
172	306252	2279	PEHUAJO	Trafo 2	5,0	66/13,2	23/08/2016 09:38	25/08/2016 16:31	54,88	3.293	P	--	0,000	NO	SI	434,81
173	306255	2186	CARLOS CASARES	Trafo 1	5,0	66/33	23/08/2016 10:02	23/08/2016 14:12	4,17	250	P	--	0,000	NO	SI	33,04
174	306268	2186	CARLOS CASARES	Trafo 1	5,0	66/33	24/08/2016 10:02	24/08/2016 14:02	4,00	240	P	--	0,000	NO	SI	31,69
175	306274	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	25/08/2016 08:34	26/08/2016 17:05	32,52	1.951	P	--	0,000	NO	SI	772,97
176	306278	4435	LUJAN- GBA	T4LJ	15,0	132/66	25/08/2016 09:42	25/08/2016 16:30	6,80	408	P	--	0,000	NO	SI	161,63
177	306290	4435	LUJAN- GBA	T4LJ	15,0	132/66	26/08/2016 09:21	26/08/2016 13:04	3,72	223	P	--	0,000	NO	SI	88,42
178	306298	2488	MONTE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	28/08/2016 08:57	28/08/2016 15:47	6,83	410	P	--	0,000	NO	SI	162,34
179	306464	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	29/08/2016 05:51	31/08/2016 23:59	66,13	3.968	P	--	0,000	NO	SI	1571,84
180	306476	2441	MAR DE AJO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	29/08/2016 13:36	29/08/2016 17:22	3,77	226	P	--	0,000	NO	SI	89,61
181	306481	2423	DOLORES	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	30/08/2016 08:52	30/08/2016 16:51	7,98	479	P	--	0,000	NO	SI	189,68
182	306482	5732	LUJAN II GBA	T2LD	30,0	132/33/13,2	30/08/2016 09:36	30/08/2016 14:42	5,10	306	P	--	0,000	NO	SI	242,44
183	306483	2364	MIRAMAR	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	30/08/2016 09:57	30/08/2016 10:54	0,95	57	P	--	0,000	NO	SI	22,58
184	306486	4432	T. LAUQUEN	Trafo 4	40,0	132/66/13,2	30/08/2016 12:53	30/08/2016 15:12	2,32	139	P	--	0,000	NO	SI	147,05
185	306487	4432	T. LAUQUEN	Trafo 4	40,0	132/66/13,2	31/08/2016 08:16	31/08/2016 15:13	6,95	417	P	--	0,000	NO	SI	440,52
186	306489	2287	CHACABUCO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	31/08/2016 08:30	31/08/2016 14:22	5,87	352	P	--	0,000	NO	SI	139,52
187	306492	2297	OLAVARRIA VIEJA	T2OA	30,0	132/33/13,2	31/08/2016 08:57	31/08/2016 09:19	0,37	22	P	--	0,000	NO	SI	17,59
188	306491	2423	DOLORES	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	31/08/2016 08:57	31/08/2016 17:37	8,67	520	P	--	0,000	NO	SI	206,08
																\$78.732,99

(*) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,185	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
192	305499	2338	NECOCHEA	Alimentador 8 a Coop. NECOCHEA	13,2	01/08/2016 08:26	01/08/2016 15:49	7,38	443	P	--	SI	778,91
193	305501	2052	CAMPANA	Alimentador a CAMPANA ESTE	13,2	01/08/2016 11:54	01/08/2016 16:08	4,23	254	P	--	SI	446,45
194	305504	2332	NECOCHEA	Alimentador 1 a Coop. NECOCHEA	13,2	02/08/2016 08:58	02/08/2016 17:07	8,15	489	P	--	SI	860,18
195	305505	2050	CAMPANA	Alimentador a CAMPANA CENTRO 4-14	13,2	02/08/2016 09:18	02/08/2016 14:08	4,83	290	P	--	SI	509,78
196	305508	2512	ET URBANA BBKA	Alimentador a ET ING. WHITE 2	33,0	02/08/2016 09:45	02/08/2016 14:59	5,23	314	P	--	SI	689,99
197	305510	2664	CHIVILCOY	Alimentador SUIPACHA	33,0	02/08/2016 10:28	02/08/2016 13:44	3,27	196	P	--	SI	431,41
198	305511	5086	LAS ARMAS	SALIDA A C.T. LAS ARMAS	13,2	02/08/2016 10:36	02/08/2016 17:12	6,60	396	P	--	SI	696,59
199	305522	2054	CAMPANA	Alimentador a PAPELERA PEDOTTI 4-16	13,2	03/08/2016 09:07	03/08/2016 12:57	3,83	230	P	--	SI	404,23
201	305526	3691	LA PAMPITA	SALIDA ALIMENTADOR 1	132,0	03/08/2016 09:33	03/08/2016 17:23	7,83	470	P	--	SI	1377,49
202	305527	2513	ET URBANA BBKA	Alimentador a ET "D"	33,0	03/08/2016 09:51	03/08/2016 14:51	5,00	300	P	--	SI	659,65
203	305534	2427	DOLORES	SALIDA 1 A DOLORES	13,2	03/08/2016 18:31	03/08/2016 18:37	0,10	6	F	NO	SI	1160,98
204	305535	2428	DOLORES	SALIDA 2 A DOLORES	13,2	03/08/2016 18:31	03/08/2016 18:37	0,10	6	F	NO	SI	1160,98
205	305542	3691	LA PAMPITA	SALIDA ALIMENTADOR 1	132,0	04/08/2016 08:57	04/08/2016 15:26	6,48	389	P	--	SI	1139,99
207	305547	3728	LA PAMPITA	SALIDA ALIM. 2 A LA AMALI	132,0	04/08/2016 15:44	04/08/2016 16:51	1,12	67	P	--	SI	0,00
208	305553	3728	LA PAMPITA	SALIDA ALIM. 2 A LA AMALI	132,0	05/08/2016 09:25	05/08/2016 14:44	5,32	319	P	--	SI	935,92
209	305557	2499	NORTE 2	Línea a E.T. "B" 2	33,0	05/08/2016 10:24	05/08/2016 15:59	5,58	335	P	--	SI	736,17
212	305759	2339	NECOCHEA	Alimentador 9 a Coop. NECOCHEA	13,2	08/08/2016 08:37	08/08/2016 15:37	7,00	420	P	--	SI	738,81
213	305761	2308	OLAVARRIA	Alimentador 12 a Coop. OLAVARRIA	33,0	08/08/2016 08:56	08/08/2016 14:36	5,67	340	P	--	SI	748,04
214	305762	2560	DORREGO	Alimentador a ORIENTE	33,0	08/08/2016 08:57	08/08/2016 14:45	5,80	348	P	--	SI	765,19
215	305771	5361	DORREGO	Alimentador 2 a DORREGO 9DORR2	13,2	09/08/2016 08:38	09/08/2016 16:54	8,27	496	P	--	SI	872,85
216	305773	2059	SAN PEDRO	Alimentador a SAN PEDRO 2-31	33,0	09/08/2016 08:52	09/08/2016 14:05	5,22	313	P	--	SI	688,67

(*) P - PROGRAMADA

\$15.802,32



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,185	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13.2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$15.802,32
217	305775	2157	JUNIN	Alimentador a VIAMONTE	33,0	09/08/2016 09:31	09/08/2016 15:29	5,97	358	P	--	SI	787,62
218	305777	2242	SALADILLO	Alimentador a 25 de MAYO	33,0	09/08/2016 09:43	09/08/2016 14:47	5,07	304	P	--	SI	668,89
219	305778	2243	SALADILLO	Alimentador 2 a SALADILLO	13,2	10/08/2016 07:54	10/08/2016 11:20	3,43	206	P	--	SI	362,02
220	305780	2559	DORREGO	Alimentador a MONTE HERMOSO	33,0	10/08/2016 08:25	10/08/2016 15:18	6,88	413	P	--	SI	907,68
221	305786	2448	MAR DE AJO	Alimentador 7 a MAR DE AJO	13,2	10/08/2016 10:45	10/08/2016 12:03	1,30	78	F	NO	SI	2427,51
222	305791	2244	SALADILLO	Alimentador 3 a SALADILLO	13,2	10/08/2016 11:35	10/08/2016 14:38	3,05	183	P	--	SI	321,91
224	305794	2563	DORREGO	Alimentador 1 a DORREGO	13,2	11/08/2016 08:13	11/08/2016 13:54	5,68	341	P	--	SI	599,49
225	305796	3807	SALADILLO	Alimentador a G. ALVEAR	33,0	11/08/2016 08:44	11/08/2016 13:59	5,25	315	P	--	SI	692,63
226	305799	2449	MAR DE AJO	Alimentador 4 a SAN BERNARDO	13,2	11/08/2016 09:24	11/08/2016 15:51	6,45	387	P	--	SI	680,76
227	305802	2367	MIRAMAR	Alimentador a MAR DEL SUR	33,0	11/08/2016 10:01	11/08/2016 16:36	6,58	395	P	--	SI	868,10
228	305816	2059	SAN PEDRO	Alimentador a SAN PEDRO 2-31	33,0	12/08/2016 08:47	12/08/2016 14:07	5,33	320	P	--	SI	703,19
229	305818	2450	MAR DE AJO	Alimentador 5 a SAN BERNARDO	13,2	12/08/2016 09:09	12/08/2016 16:58	7,82	469	P	--	SI	825,35
230	305822	2174	BRAGADO	Línea a BRAGADO 1	66,0	12/08/2016 10:28	12/08/2016 13:49	3,35	201	P	--	SI	589,35
231	305823	2321	G.CHAVES	Alimentador 3 a JUAREZ	33,0	12/08/2016 10:48	12/08/2016 11:58	1,17	70	P	--	SI	154,36
232	305994	3146	PROTISA	Salida a TRAF0 132/13.2	132,0	15/08/2016 09:08	15/08/2016 18:39	9,52	571	P	--	SI	1674,81
233	305996	2302	OLAVARRIA	Alimentador 8 a S. BAYAS	33,0	16/08/2016 08:22	16/08/2016 14:00	5,63	338	P	--	SI	742,77
234	305998	2340	NECOCHEA	Alimentador 10 a Coop. NECOCHEA	13,2	16/08/2016 08:36	16/08/2016 13:22	4,77	286	P	--	SI	503,44
235	306001	2448	MAR DE AJO	Alimentador 7 a MAR DE AJO	13,2	16/08/2016 10:10	16/08/2016 17:36	7,43	446	P	--	SI	784,19
236	306005	2169	IMSA	Alimentador 4	13,2	16/08/2016 11:34	16/08/2016 14:38	3,07	184	P	--	SI	324,02
237	306018	2170	IMSA	Alimentador 5	13,2	17/08/2016 10:01	17/08/2016 12:17	2,27	136	P	--	SI	239,58
238	306032	2497	NORTE 2	Línea a E.T. Norte 1	33,0	18/08/2016 08:58	18/08/2016 19:21	10,38	623	P	--	SI	1369,43
													\$32.029,42

(↔) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,185	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$32.029,42
239	306034	2173	BRAGADO	Línea a ACERÍA BRAGADO	132,0	18/08/2016 09:18	18/08/2016 12:45	3,45	207	P	--	SI	606,94
240	306051	2301	OLAVARRIA	Alimentador 7 a S. BAYAS	33,0	19/08/2016 10:47	19/08/2016 14:53	4,10	246	P	--	SI	540,91
241	306052	4206	NORTE II	SALIDA ESTACION TRANSF. NORTE III	33,0	19/08/2016 11:25	19/08/2016 17:00	5,58	335	P	--	SI	736,17
242	306053	2164	JUNIN	Alimentador 6 a JUNIN	13,2	19/08/2016 11:35	19/08/2016 15:36	4,02	241	P	--	SI	424,29
243	306242	2632	C. SARMIENTO	Alimentador 7 a C. SARMIENTO	13,2	22/08/2016 09:13	22/08/2016 12:16	3,05	183	P	--	SI	321,91
244	306243	2150	C. SARMIENTO	Alimentador 4 a C. SARMIENTO	13,2	22/08/2016 12:17	22/08/2016 14:43	2,43	146	P	--	SI	256,47
245	306251	2315	TANDIL	Alimentador 2 P.I.TANDIL	13,2	23/08/2016 09:14	23/08/2016 15:08	5,90	354	P	--	SI	622,71
246	306253	2445	MAR DE AJO	Alimentador 1 a MAR DE AJO	13,2	23/08/2016 09:43	23/08/2016 15:10	5,45	327	P	--	SI	575,21
247	306254	2151	C. SARMIENTO	Alimentador 5 a C. SARMIENTO	13,2	23/08/2016 09:48	23/08/2016 12:02	2,23	134	P	--	SI	235,36
248	306257	2152	C. SARMIENTO	Alimentador 6 a C. SARMIENTO	13,2	23/08/2016 12:03	23/08/2016 14:50	2,78	167	P	--	SI	293,41
249	306261	2185	9 DE JULIO	Alimentador a FRENCH	13,2	24/08/2016 08:53	24/08/2016 13:42	4,82	289	P	--	SI	508,72
250	306263	2447	MAR DE AJO	Alimentador 3 a MAR DE AJO	13,2	24/08/2016 09:16	24/08/2016 17:39	8,38	503	P	--	SI	884,46
251	306264	2314	TANDIL	Alimentador 1 P.I.TANDIL	13,2	24/08/2016 09:18	24/08/2016 14:38	5,33	320	P	--	SI	562,55
252	306265	2223	LUJAN	Alimentador a SAN A. DE GILES	33,0	24/08/2016 09:42	24/08/2016 15:20	5,63	338	P	--	SI	742,77
253	302269	2189	CARLOS CASARES	ALIMENTADOR A LAS TOSCAS	33,0	24/08/2016 11:51	24/08/2016 12:35	0,73	44	F	NO	SI	2282,39
254	306273	2446	MAR DE AJO	Alimentador 2 a MAR DE AJO	13,2	25/08/2016 08:30	25/08/2016 15:02	6,53	392	P	--	SI	689,20
255	306275	2643	TANDIL	Banco de Capacitores de 6 MVAR 1	13,2	25/08/2016 09:15	25/08/2016 10:46	1,52	91	P	--	SI	160,43
256	306276	2163	JUNIN	Alimentador 5 a JUNIN	13,2	25/08/2016 09:21	25/08/2016 14:34	5,22	313	P	--	SI	550,94
257	306279	2299	OLAVARRIA	Alimentador 5 a AZUL	33,0	25/08/2016 10:39	26/08/2016 15:40	29,02	1741	P	--	SI	3828,61
258	306280	2644	TANDIL	Banco de Capacitores de 6 MVAR 2	13,2	25/08/2016 10:54	25/08/2016 14:25	3,52	211	P	--	SI	371,51
259	306281	2067	PAPEL PRENSA	Línea a P.PRENSA terna 2	132,0	26/08/2016 07:09	26/08/2016 17:56	10,78	647	P	--	SI	1896,47
(*) P - PROGRAMADA													\$49.120,86



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-47273-TBA-ANEXOIII

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.