



ENTE NACIONAL REGULADOR  
DE LA ELECTRICIDAD

## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

#### TRANSBA S.A.

#### TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

1.- LÍNEAS	\$ 1.302.782,11
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$ 83.064,10
2.2.- Salidas	\$ 128.813,98
3.- Equipamiento propio Res. 01_03	\$ 2.437,77

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.517.097,96</b>
--------------	------------------------

*Valores remuneratorios según Acuerdo S.E. - ENRE - TRANSBA 2016-2017*



ANEXO

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**1.- LÍNEAS**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 KV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 KV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 KV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [KV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↕)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	306502	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	01/09/2016 08:36	01/09/2016 13:07	4,52	271	P	0,000	SI	85,48
2	306503	4096	MONTE - ROSAS	132	58,40	C	01/09/2016 09:02	01/09/2016 18:05	9,05	543	P	0,000	SI	399,79
3	306505	4067	CHILLAR - OLAVARRIA	132	73,43	C	02/09/2016 02:52	02/09/2016 10:22	7,50	450	F	0,000	SI	24.717,67
4	306506	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	02/09/2016 08:26	02/09/2016 14:33	6,12	367	P	0,000	SI	115,74
5	306510	4096	MONTE - ROSAS	132	58,40	C	02/09/2016 09:48	02/09/2016 14:50	5,03	302	P	0,000	SI	222,21
6	306511	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	B	02/09/2016 09:56	02/09/2016 14:54	4,97	298	P	0,000	SI	1.505,68
7	306516	2740	PERGAMINO - RAMALLO	132	66,80	C	03/09/2016 08:31	03/09/2016 17:55	9,40	564	P	0,000	SI	474,98
8	306517	2621	LUJAN - MORÓN 2	132	43,00	A	04/09/2016 08:09	04/09/2016 15:53	7,73	464	P	0,000	SI	3.771,49
9	306839	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	05/09/2016 09:11	05/09/2016 16:22	7,18	431	P	0,000	SI	190,09
10	306842	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	05/09/2016 12:18	05/09/2016 17:24	5,10	306	P	0,000	SI	183,63
11	306843	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	06/09/2016 08:21	06/09/2016 17:17	8,93	536	P	0,000	SI	321,54
12	306845	5043	RAMALLO - SIDERAR 1	132	6,75	C	06/09/2016 09:12	06/09/2016 15:15	6,05	363	P	0,000	SI	114,41
13	306846	1452	LOMA NEGRA - OLAVARRIA	132	51,51	C	06/09/2016 09:27	06/09/2016 15:03	5,60	336	P	0,000	SI	218,20
14	306847	1536	CARLOS CASARES - 9 DE JULIO	66	46,80	C	06/09/2016 10:06	06/09/2016 14:43	4,62	277	P	0,000	SI	163,55
15	306851	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	07/09/2016 08:30	07/09/2016 17:47	9,28	557	P	0,000	SI	334,14
16	306854	1536	CARLOS CASARES - 9 DE JULIO	66	46,80	C	07/09/2016 09:25	07/09/2016 15:16	5,85	351	P	0,000	SI	207,10
17	306860	5043	RAMALLO - SIDERAR 1	132	6,75	C	07/09/2016 11:12	07/09/2016 20:21	9,15	549	P	0,000	SI	173,04
18	306861	2043	JUNIN - IMSA	132	8,50	B	07/09/2016 12:12	07/09/2016 16:06	3,90	234	P	0,000	SI	368,76
19	306865	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	08/09/2016 08:33	08/09/2016 17:05	8,53	512	P	0,000	SI	307,14

(↕) P - PROGRAMADA : F - FORZADA

**\$ 33.874,63**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**1.- LÍNEAS**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$33.874,63
20	306868	1536	CARLOS CASARES - 9 DE JULIO	66	46,80	C	08/09/2016 09:11	08/09/2016 14:44	5,55	333	P	0,000	SI	196,48
21	306871	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	08/09/2016 09:46	08/09/2016 15:37	5,85	351	P	0,000	SI	154,88
22	306894	1536	CARLOS CASARES - 9 DE JULIO	66	46,80	C	09/09/2016 09:30	09/09/2016 12:14	2,73	164	P	0,000	SI	96,65
23	306898	4702	CHACABUCO IND. - SALTO 1	132	48,60	C	10/09/2016 08:41	10/09/2016 17:21	8,67	520	P	0,000	SI	318,73
24	306899	1516	GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA	132	138,86	A	10/09/2016 08:50	10/09/2016 17:55	9,08	545	P	0,000	SI	14.306,33
25	306901	1409	CHIVILCOY - MERCEDES B.A.	132	69,10	C	10/09/2016 09:41	10/09/2016 15:29	5,80	348	P	0,000	SI	303,17
26	306904	1518	TANDIL - BARKER	132	47,70	C	11/09/2016 08:13	11/09/2016 09:59	1,77	106	P	0,000	SI	63,87
27	306906	1997	SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES.	132	13,60	B	11/09/2016 08:45	11/09/2016 17:13	8,47	508	P	0,000	SI	800,88
28	306907	1516	GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA	132	138,86	A	11/09/2016 10:09	11/09/2016 17:35	7,43	446	P	0,000	SI	11.706,61
30	307140	2714	VILLA LIA "I" - NUEVA CAMPANA	132	35,00	C	12/09/2016 09:27	12/09/2016 11:04	1,62	97	P	0,000	SI	42,89
31	307143	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	12/09/2016 14:48	12/09/2016 17:24	2,60	156	P	0,000	SI	249,58
32	307145	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	13/09/2016 08:17	13/09/2016 17:21	9,07	544	P	0,000	SI	870,65
33	307156	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	A	13/09/2016 14:14	14/09/2016 09:01	18,78	1127	F	0,000	SI	653.735,34
34	307159	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	14/09/2016 08:26	14/09/2016 14:59	6,55	393	P	0,000	SI	628,75
35	307161	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	14/09/2016 09:24	14/09/2016 15:20	5,93	356	P	0,000	SI	301,89
36	307170	4889	CAMPANA III - MATHEU	132	21,00	C	15/09/2016 09:45	15/09/2016 16:55	7,17	430	P	0,000	SI	135,59
37	307171	2740	PERGAMINO - RAMALLO	132	66,80	C	15/09/2016 10:28	15/09/2016 19:09	8,68	521	P	0,000	SI	438,60
38	307173	4293	S. CLEMENTE LAS TONINAS	132	14,60	B	15/09/2016 12:11	15/09/2016 14:36	2,42	145	P	0,000	SI	228,82
39	307172	1439	SAN CLEMENTE - DOLORES	132	102,60	C	15/09/2016 12:11	15/09/2016 14:37	2,43	146	P	0,000	SI	188,59
														<b>\$ 718.642,92</b>

(\*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA



## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

#### 1.- LÍNEAS

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150  
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50  
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$718.642,92
40	307177	2740	PERGAMINO - RAMALLO	132	66,80	C	16/09/2016 09:24	16/09/2016 13:51	4,45	267	P	0,000	SI	224,86
41	307179	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	17/09/2016 08:23	17/09/2016 17:54	9,52	571	P	0,000	SI	1.074,43
42	307186	1518	TANDIL - BARKER	132	47,70	C	18/09/2016 06:56	18/09/2016 09:20	2,40	144	P	0,000	SI	86,60
43	307188	4716	LUJAN II - MALVINAS	132	10,06	C	18/09/2016 07:23	18/09/2016 19:19	11,93	716	P	0,000	SI	225,61
44	307193	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	18/09/2016 09:39	18/09/2016 16:45	7,10	426	P	0,000	SI	801,31
45	307325	1516	GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA	132	138,86	A	19/09/2016 00:39	19/09/2016 01:13	0,57	34	F	0,000	SI	247.367,13
46	307324	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	A	19/09/2016 00:39	19/09/2016 01:13	0,57	34	F	0,000	SI	184.002,24
47	307354	1409	CHIVILCOY - MERCEDES B.A.	132	69,10	C	19/09/2016 09:11	19/09/2016 15:18	6,12	367	P	0,000	SI	319,89
48	307355	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	19/09/2016 10:00	19/09/2016 17:15	7,25	435	P	0,000	SI	261,05
49	307357	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	20/09/2016 08:21	20/09/2016 17:26	9,08	545	P	0,000	SI	326,94
50	307359	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	B	20/09/2016 09:01	20/09/2016 14:54	5,88	353	P	0,000	SI	1.781,37
51	307360	1409	CHIVILCOY - MERCEDES B.A.	132	69,10	C	20/09/2016 09:40	20/09/2016 14:28	4,80	288	P	0,000	SI	250,90
52	307362	4328	MAR DE AJO - LAS TONINAS	132	29,57	C	20/09/2016 10:43	20/09/2016 17:36	6,88	413	F	0,000	SI	9.815,03
53	307377	1442	MAR DE AJO - PINAMAR	132	46,40	C	20/09/2016 10:43	20/09/2016 11:21	0,63	38	F	0,000	SI	5.721,10
54	307378	1521	LAS ARMAS - TANDIL	132	122,20	C	20/09/2016 10:48	20/09/2016 10:57	0,15	9	F	0,000	SI	9.243,68
55	307379	1439	SAN CLEMENTE - DOLORES	132	102,60	C	21/09/2016 06:33	21/09/2016 19:20	12,78	767	P	0,000	SI	991,86
56	307380	1419	PERGAMINO - SAN NICOLAS	132	70,80	C	21/09/2016 08:30	21/09/2016 15:39	7,15	429	P	0,000	SI	382,92
57	307381	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	21/09/2016 08:49	21/09/2016 17:25	8,60	516	P	0,000	SI	309,66
58	307384	1516	GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA	132	138,86	A	22/09/2016 05:07	22/09/2016 07:31	2,40	144	P	0,000	SI	3.781,41
59	307385	1419	PERGAMINO - SAN NICOLAS	132	70,80	C	22/09/2016 08:11	22/09/2016 16:39	8,47	508	P	0,000	SI	453,62

(\*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA

**\$ 1.186.064,53**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**1.- LÍNEAS**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791.613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756.439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756.439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$1.186.064,53
60	307386	1439	SAN CLEMENTE - DOLORES	132	102,60	C	22/09/2016 08:17	22/09/2016 18:14	9,95	597	P	0,000	SI	772,23
61	307388	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	22/09/2016 08:41	22/09/2016 16:14	7,55	453	P	0,000	SI	271,85
62	307393	1419	PERGAMINO - SAN NICOLAS	132	70,80	C	23/09/2016 08:20	23/09/2016 17:03	8,72	523	P	0,000	SI	467,01
63	307394	1537	CNEL. SUAREZ - PIGUE	132	47,60	C	23/09/2016 08:29	23/09/2016 14:08	5,65	339	P	0,000	SI	203,44
64	307398	2621	LUJAN - MORÓN 2	132	43,00	A	25/09/2016 03:16	25/09/2016 23:22	20,10	1206	P	0,000	SI	9.806,85
65	307399	1518	TANDIL - BARKER	132	47,70	C	25/09/2016 06:56	25/09/2016 10:03	3,12	187	P	0,000	SI	112,58
66	307400	5684	CORCEMAR - TOYOTA 1	132	2,90	C	25/09/2016 08:30	25/09/2016 17:52	9,37	562	P	0,000	SI	177,20
67	307402	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	25/09/2016 10:30	25/09/2016 17:59	7,48	449	P	0,000	SI	844,20
68	307458	1532	BAHIA BLANCA - P. LURO	132	141,00	B	26/09/2016 09:10	26/09/2016 13:11	4,02	241	P	0,000	SI	2.143,82
69	307459	4888	ZARATE - CAMPANA III 1	132	16,80	C	26/09/2016 09:10	26/09/2016 14:50	5,67	340	P	0,000	SI	107,23
70	307460	1440	PIGÜE - TORNQUIST	132	55,00	C	26/09/2016 09:15	26/09/2016 17:41	8,43	506	P	0,000	SI	350,72
71	307463	1526	LAS TONINAS - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ	132	16,47	B	26/09/2016 09:48	26/09/2016 18:31	8,72	523	P	0,000	SI	824,52
72	307465	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	27/09/2016 08:26	27/09/2016 17:45	9,32	559	P	0,000	SI	719,74
73	307466	1440	PIGÜE - TORNQUIST	132	55,00	C	27/09/2016 08:26	27/09/2016 18:07	9,68	581	P	0,000	SI	402,73
74	307469	4888	ZARATE - CAMPANA III 1	132	16,80	C	27/09/2016 08:47	27/09/2016 15:16	6,48	389	P	0,000	SI	122,54
75	307478	1440	PIGÜE - TORNQUIST	132	55,00	C	28/09/2016 08:29	28/09/2016 17:25	8,93	536	P	0,000	SI	371,53
76	307481	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	28/09/2016 09:02	29/09/2016 19:22	34,33	2060	P	0,000	SI	2.651,13
77	307486	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	B	28/09/2016 11:59	28/09/2016 17:37	5,63	338	P	0,000	SI	1.705,63
78	307488	3829	OLAVARRIA - BARKER	132	139,40	C	29/09/2016 04:05	29/09/2016 04:12	0,12	7	F	0,000	SI	10.544,76
79	307491	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	B	29/09/2016 08:07	29/09/2016 18:47	10,67	640	P	0,000	SI	3.232,52

(\*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA

**\$ 1.221.896,73**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**1.- LÍNEAS**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150  
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50  
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(☼)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$1.221.896,73
80	307494	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	A	29/09/2016 09:17	29/09/2016 17:47	8,50	510	P	0,000	SI	9.961,90
81	307496	1434	9 DE JULIO - BRAGADO	66	60,94	C	30/09/2016 06:42	30/09/2016 14:17	7,58	455	F	0,000	SI	20.550,22
82	307497	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	30/09/2016 08:14	30/09/2016 15:10	6,93	416	F	0,000	SI	42.169,33
83	307503	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	A	30/09/2016 10:21	30/09/2016 17:21	7,00	420	P	0,000	SI	8.203,92
													<b>\$ 1.302.782,11</b>	

(☼) P - PROGRAMADA : F - FORZADA



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**2.- CONEXIÓN**

**2.1.- Transformación**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

Por Transformador por MVA \$ =	2.641
Coficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
84	306464	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	01/09/2016 00:00	30/09/2016 23:59	720,00	43.200	P	--	0,000	NO	SI	17113,68
85	306499	2122	PERGAMINO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	01/09/2016 08:09	01/09/2016 15:28	7,32	439	P	--	0,000	NO	SI	347,98
86	306500	2423	DOLORES	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	01/09/2016 08:16	01/09/2016 16:52	8,60	516	P	--	0,000	NO	SI	204,41
87	306504	4433	T. LAUQUEN	Trafo 5	40,0	132/66/13,2	01/09/2016 09:04	01/09/2016 14:55	5,85	351	P	--	0,000	NO	SI	370,80
88	306507	2122	PERGAMINO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	02/09/2016 08:46	02/09/2016 14:05	5,32	319	P	--	0,000	NO	SI	252,90
89	306512	4433	T. LAUQUEN	Trafo 5	40,0	132/66/13,2	02/09/2016 10:24	02/09/2016 14:31	4,12	247	P	--	0,000	NO	SI	261,14
90	306518	2072	ZARATE	Trafo 3	30,0	132/33/13,2	04/09/2016 08:11	04/09/2016 17:16	9,08	545	P	--	0,000	NO	SI	431,65
91	306840	2431	VILLA GESELL	Trafo 3	40,0	132/13,2	05/09/2016 09:18	05/09/2016 17:40	8,37	502	P	--	0,000	NO	SI	530,52
92	306841	4650	JUNIN	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	05/09/2016 09:20	05/09/2016 15:20	6,00	360	P	--	0,000	NO	SI	285,23
93	306844	4650	JUNIN	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	06/09/2016 09:05	06/09/2016 15:12	6,12	367	P	--	0,000	NO	SI	290,93
94	306850	3776	DOLORES	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	07/09/2016 08:26	07/09/2016 13:18	4,87	292	P	--	0,000	NO	SI	115,76
95	306853	4650	JUNIN	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	07/09/2016 09:03	07/09/2016 15:21	6,30	378	P	--	0,000	NO	SI	299,49
96	306857	3509	PERGAMINO	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	07/09/2016 09:40	07/09/2016 15:58	6,30	378	RP	--	25,00	NO	SI	74,87
97	306856	4310	PERGAMINO	Trafo 6	30,0	132/33/13,2	07/09/2016 09:40	07/09/2016 15:58	6,30	378	P	--	0,000	NO	SI	299,49
98	306862	2431	VILLA GESELL	Trafo 3	40,0	132/13,2	07/09/2016 12:16	07/09/2016 17:38	5,37	322	P	--	0,000	NO	SI	340,37
99	306863	2441	MAR DE AJO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	08/09/2016 08:17	08/09/2016 13:05	4,80	288	P	--	0,000	NO	SI	114,09
100	306864	4585	JUNIN	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	08/09/2016 08:28	08/09/2016 15:15	6,78	407	P	--	0,000	NO	SI	322,31
101	306867	3509	PERGAMINO	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	08/09/2016 09:05	08/09/2016 14:56	5,85	351	RP	--	25,00	NO	SI	69,52
102	306866	4310	PERGAMINO	Trafo 6	30,0	132/33/13,2	08/09/2016 09:05	08/09/2016 14:56	5,85	351	P	--	0,000	NO	SI	278,10
103	306869	2431	VILLA GESELL	Trafo 3	40,0	132/13,2	08/09/2016 09:22	08/09/2016 18:01	8,65	519	P	--	0,000	NO	SI	548,27
																<b>\$ 22.551,51</b>

(\*) P - PROGRAMADA : RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**2.- CONEXIÓN**

**2.1.- Transformación**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

Por Transformador por MVA \$ =	2,641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$22.551,51
104	306882	4650	JUNIN	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	08/09/2016 10:45	08/09/2016 10:54	0,15	9	R	NO	60,00	SI	SI	3280,12
105	306889	4310	PERGAMINO	Trafo 6	30,0	132/33/13,2	09/09/2016 08:17	09/09/2016 12:03	3,77	226	P	--	0,000	NO	SI	179,22
106	306890	4585	JUNIN	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	09/09/2016 08:26	09/09/2016 14:56	6,50	390	P	--	0,000	NO	SI	309,00
107	306900	2431	VILLA GESELL	Trafo 3	40,0	132/13,2	10/09/2016 09:05	10/09/2016 13:49	4,73	284	P	--	0,000	NO	SI	299,81
108	306903	2146	C. SARMIENTO	Trafo 1	10,0	66/33/13,2	11/09/2016 08:08	11/09/2016 15:53	7,75	465	P	--	0,000	NO	SI	122,81
109	306905	3085	BRAGADO	AutoTrafo 1	150,0	220/132/13,2	11/09/2016 08:32	11/09/2016 16:27	7,92	475	P	--	0,000	NO	SI	1882,50
110	307134	2115	ROJAS	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	12/09/2016 08:13	12/09/2016 14:59	6,77	406	P	--	0,000	NO	SI	160,92
111	307135	2431	VILLA GESELL	Trafo 3	40,0	132/13,2	12/09/2016 09:12	12/09/2016 12:19	3,12	187	P	--	0,000	NO	SI	197,76
112	307136	2343	QUEQUEN	Trafo 3	15,0	132/33/13,2	12/09/2016 09:24	12/09/2016 11:02	1,63	98	R	NO	60,00	SI	SI	3750,75
113	307144	2115	ROJAS	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	13/09/2016 08:06	13/09/2016 14:56	6,83	410	P	--	0,000	NO	SI	162,34
114	307146	2139	ARRECIFES	AutoTrafo 5	5,0	66/33	13/09/2016 09:00	13/09/2016 17:16	8,27	496	P	--	0,000	NO	SI	65,52
115	307147	2147	C. SARMIENTO	Trafo 2	10,0	66/33/13,2	13/09/2016 09:01	13/09/2016 14:46	5,75	345	P	--	0,000	NO	SI	91,11
116	307148	2510	URBANA BBKA	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	13/09/2016 09:25	13/09/2016 17:19	7,90	474	P	--	0,000	NO	SI	500,73
117	307149	2458	S. CLEMENTE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	13/09/2016 10:05	15/09/2016 17:56	55,85	3.351	P	--	0,000	NO	SI	1327,50
118	307152	4963	TRES ARROYOS	TRAFO 1	30,0	132/33/13,2	13/09/2016 12:48	13/09/2016 15:02	2,23	134	F	NO	0,000	SI	SI	15354,77
119	307158	2114	ROJAS	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	14/09/2016 08:20	30/09/2016 23:59	399,65	23.979	P	--	0,000	NO	SI	0,00
120	307160	2147	C. SARMIENTO	Trafo 2	10,0	66/33/13,2	14/09/2016 08:34	14/09/2016 15:12	6,63	398	P	--	0,000	NO	SI	105,06
121	307163	3727	T. LAUQUEN	Trafo 3	30,0	132/33/13,2	14/09/2016 10:01	14/09/2016 15:06	5,08	305	P	--	0,000	NO	SI	241,49
122	307164	5288	BRAGADO	T6BG	15,0	132/33/13,2	14/09/2016 10:17	14/09/2016 13:59	3,70	222	P	--	0,000	NO	SI	87,95
123	307166	3727	T. LAUQUEN	Trafo 3	30,0	132/33/13,2	15/09/2016 08:09	15/09/2016 15:04	6,92	415	P	--	0,000	NO	SI	328,96
																<b>\$ 50.999,83</b>

(↔) P - PROGRAMADA : F - FORZADA : R - REDUCCIÓN FORZADA





**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**2.- CONEXIÓN**

**2.1.- Transformación**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

Por Transformador por MVA \$ =	2.641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$50.999,83
124	307168	2095	S. NIC. URBANA	Trafo 1	44,0	132/33/13,2	15/09/2016 08:43	15/09/2016 14:56	6,22	373	P	--	0,000	NO	SI	433,67
125	307169	2510	URBANA BBKA	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	15/09/2016 09:03	15/09/2016 17:10	8,12	487	P	--	0,000	NO	SI	514,68
126	307174	2096	S. NIC. URBANA	Trafo 2	44,0	132/13,2/13,2	16/09/2016 08:06	16/09/2016 14:49	6,72	403	P	--	0,000	NO	SI	468,53
127	307175	3727	T. LAUQUEN	Trafo 3	30,0	132/33/13,2	16/09/2016 08:18	16/09/2016 10:33	2,25	135	P	--	0,000	NO	SI	106,96
128	307176	2458	S. CLEMENTE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	16/09/2016 08:44	16/09/2016 15:15	6,52	391	P	--	0,000	NO	SI	154,97
129	307178	2510	URBANA BBKA	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	16/09/2016 09:44	16/09/2016 17:40	7,93	476	P	--	0,000	NO	SI	502,64
130	307180	2431	VILLA GESELL	Trafo 3	40,0	132/13,2	17/09/2016 09:07	17/09/2016 13:57	4,83	290	P	--	0,000	NO	SI	306,14
131	307181	3606	BALCARCE	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	18/09/2016 00:25	18/09/2016 01:09	0,73	44	R	NO	60,00	SI	SI	4934,44
132	307187	4258	ZARATE	TRAFO 4	15,0	132/33/13,2	18/09/2016 07:10	18/09/2016 13:20	6,17	370	P	--	0,000	NO	SI	146,65
133	307192	4275	RAMALLO INDUSTRIAL	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	18/09/2016 08:09	18/09/2016 17:17	9,13	548	P	--	0,000	NO	SI	434,02
134	307194	2310	TANDIL	T2TD	30,0	132/33/13,2	18/09/2016 10:26	18/09/2016 15:12	4,77	286	P	--	0,000	NO	SI	226,76
135	307195	4275	RAMALLO INDUSTRIAL	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	18/09/2016 17:55	18/09/2016 20:00	2,08	125	F	NO	0,000	NO	SI	1464,17
136	307340	2310	TANDIL	T2TD	30,0	132/33/13,2	19/09/2016 01:14	19/09/2016 02:20	1,10	66	F	NO	0,000	SI	SI	9982,98
137	307340b	2310	TANDIL	T2TD	30,0	132/33/13,2	19/09/2016 02:20	19/09/2016 19:25	17,08	1.025	RF	NO	0,000	NO	SI	8119,49
139	307356	2431	VILLA GESELL	Trafo 3	40,0	132/13,2	20/09/2016 07:47	20/09/2016 11:36	3,82	229	P	--	0,000	NO	SI	242,13
140	307358	2056	SAN PEDRO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	20/09/2016 08:55	20/09/2016 15:00	6,08	365	P	--	0,000	NO	SI	144,52
141	307361	4418	TRES ARROYOS	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	20/09/2016 10:34	20/09/2016 15:07	4,55	273	P	--	0,000	NO	SI	216,30

(\*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA : R - REDUCCIÓN FORZADA : RF - RESTANTE FORZADA

**\$ 79.398,89**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**2.- CONEXIÓN**

**2.1.- Transformación**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

Por Transformador por MVA \$ =	2,641
Coficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$79.398,89
142	307382	2056	SAN PEDRO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	21/09/2016 08:59	21/09/2016 14:19	5,33	320	P	--	0,000	NO	SI	126,69
143	307383	4418	TRES ARROYOS	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	21/09/2016 11:26	21/09/2016 16:55	5,48	329	P	--	0,000	NO	SI	260,51
144	307389	4418	TRES ARROYOS	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	22/09/2016 09:12	22/09/2016 17:39	8,45	507	P	--	0,000	NO	SI	401,70
145	307390	2287	CHACABUCO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	22/09/2016 10:07	22/09/2016 11:51	1,73	104	P	--	0,000	NO	SI	41,12
146	307391	2431	VILLA GESELL	Trafo 3	40,0	132/13,2	22/09/2016 11:03	22/09/2016 14:41	3,63	218	P	--	0,000	NO	SI	230,08
147	307396	4418	TRES ARROYOS	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	23/09/2016 09:11	23/09/2016 13:45	4,57	274	P	--	0,000	NO	SI	217,25
148	307401	2072	ZARATE	Trafo 3	30,0	132/33/13,2	25/09/2016 09:11	25/09/2016 13:27	4,27	256	P	--	0,000	NO	SI	202,99
149	307467	2459	S. CLEMENTE	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	27/09/2016 08:28	27/09/2016 17:47	9,32	559	P	--	0,000	NO	SI	221,53
150	307473	4718	T. LAUQUEN	T6TL	30,0	132/33/13,2	27/09/2016 10:18	27/09/2016 14:45	4,45	267	P	--	0,000	NO	SI	211,54
151	307476	4718	T. LAUQUEN	T6TL	30,0	132/33/13,2	28/09/2016 08:09	28/09/2016 15:14	7,08	425	P	--	0,000	NO	SI	336,57
152	307477	2564	PRINGLES	Trafo 1	10,0	132/33/13,2	28/09/2016 08:14	29/09/2016 20:51	36,62	2.197	P	--	0,000	NO	SI	580,28
153	307479	2459	S. CLEMENTE	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	28/09/2016 08:31	28/09/2016 17:50	9,32	559	P	--	0,000	NO	SI	221,53
154	307485	2095	S. NIC. URBANA	Trafo 1	44,0	132/33/13,2	28/09/2016 11:47	28/09/2016 14:58	3,18	191	P	--	0,000	NO	SI	221,72
155	307492	2459	S. CLEMENTE	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	29/09/2016 08:10	29/09/2016 18:09	9,98	599	P	--	0,000	NO	SI	237,21
156	307498	2459	S. CLEMENTE	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	30/09/2016 08:19	30/09/2016 14:49	6,50	390	P	--	0,000	NO	SI	154,50

(\*) P - PROGRAMADA

**\$ 83.064,10**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**2.2.- Salidas**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,135	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
157	306465	2504	PUNTA ALTA	SALIDA 4 a B. NAVAL PUERTO BELGRANO	33,0	01/09/2016 00:00	30/09/2016 23:59	720,00	43200	P	--	SI	0,00
158	306466	2505	PUNTA ALTA	SALIDA 6 a B. NAVAL PUERTO BELGRANO	33,0	01/09/2016 00:00	30/09/2016 23:59	720,00	43200	P	--	SI	0,00
159	306467	2506	PUNTA ALTA	SALIDA 3 A COOP. PUNTA ALTA	33,0	01/09/2016 00:00	30/09/2016 23:59	720,00	43200	P	--	SI	0,00
160	306468	2507	PUNTA ALTA	SALIDA 5 A COOP. PUNTA ALTA	33,0	01/09/2016 00:00	30/09/2016 23:59	720,00	43200	P	--	SI	0,00
161	306498	5069	MAR DE AJO	ALIMENT. A COOP. S. BERNARDO	13,2	01/09/2016 08:08	01/09/2016 15:51	7,72	463	P	--	SI	814,80
162	306501	2578	PATAGONES	Alimentador 4 a PATAGONES	13,2	01/09/2016 08:28	01/09/2016 17:51	9,38	563	P	--	SI	990,00
163	306508	2128	PREGAMINO	SALIDA A CONESA	33,0	02/09/2016 09:00	02/09/2016 09:05	0,08	5	F	NO	SI	1424,84
164	306509	2579	PATAGONES	Alimentador 5 a PATAGONES	13,2	02/09/2016 09:18	02/09/2016 14:04	4,77	286	P	--	SI	503,44
165	306513	2281	PEHUAJO	SALIDA 1 A PEHUAJO	13,2	02/09/2016 13:04	02/09/2016 13:07	0,05	3	F	NO	SI	1108,21
166	306514	2283	PEHUAJO	SALIDA 3 A PEHUAJO	13,2	02/09/2016 13:04	02/09/2016 13:07	0,05	3	F	NO	SI	1108,21
167	306515	2285	PEHUAJO	SALIDA 6 A PEHUAJO	13,2	02/09/2016 13:04	02/09/2016 13:08	0,07	4	F	NO	SI	1129,32
168	306848	5457	TANDIL	USINA POPULAR Y MUNICIPAL	33,0	07/09/2016 08:23	07/09/2016 08:24	0,02	1	F	NO	SI	1345,69
169	306849	2318	TANDIL	Alimentador 5 Coop. TANDIL	13,2	07/09/2016 08:24	07/09/2016 14:00	5,60	336	P	--	SI	591,05
170	306852	2351	BALCARCE	Alimentador a EL DORADO y LAGUNA	33,0	07/09/2016 08:54	07/09/2016 17:10	8,27	496	P	--	SI	1091,06
171	306855	2533	PETROQUIMICA	Alimentador a PIQUETE 17 - BBKA	13,2	07/09/2016 09:27	07/09/2016 17:57	8,50	510	P	--	SI	897,12
172	306859	2486	LAPRIDA	Alimentador 3 a LAPRIDA 1	13,2	07/09/2016 10:10	07/09/2016 17:26	7,27	436	P	--	SI	767,30
173	306870	2212	MERCEDES	Alimentador 3 a MERCEDES	13,2	08/09/2016 09:34	08/09/2016 14:19	4,75	285	P	--	SI	501,33
174	306872	2484	LAPRIDA	Alimentador a LAMADRID	33,0	08/09/2016 09:58	08/09/2016 15:54	5,93	356	P	--	SI	782,34
175	306873	2487	LAPRIDA	Alimentador 4 a LAPRIDA 2	13,2	08/09/2016 10:20	08/09/2016 15:54	5,57	334	P	--	SI	587,88
176	306887	2377	BARKER	Alimentador 2 a J.N.FERNANDEZ	33,0	09/09/2016 07:38	09/09/2016 14:17	6,65	399	P	--	SI	877,33

(\*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA

**\$ 14.519,95**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**2.2.- Salidas**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,135	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$14.519,95
177	306888	5071	VILLA GESELL	SALIDA TG 18	132,0	09/09/2016 08:12	09/09/2016 12:10	3,97	238	P	--	SI	0,00
178	306891	2534	PETROQUIMICA	Alimentador a PIQUETE 18 - PARQUE IND.	13,2	09/09/2016 08:55	09/09/2016 17:16	8,35	501	P	--	SI	881,29
179	306892	2484	LAPRIDA	Alimentador a LAMADRID	33,0	09/09/2016 09:16	09/09/2016 13:38	4,37	262	P	--	SI	576,53
180	306893	2124	PERGAMINO	Alimentador a UCRE 1	33,0	09/09/2016 09:24	09/09/2016 12:46	3,37	202	P	--	SI	444,60
181	306895	2126	PERGAMINO	Alimentador a ROJAS	33,0	09/09/2016 13:24	09/09/2016 15:35	2,18	131	P	--	SI	287,61
182	306896	2199	CHIVILCOY	Alimentador 4 a CHIVILCOY	13,2	10/09/2016 08:24	10/09/2016 18:16	9,87	592	P	--	SI	1041,72
183	306897	2201	CHIVILCOY	Alimentador 6 a CHIVILCOY	13,2	10/09/2016 08:35	10/09/2016 18:32	9,95	597	P	--	SI	1050,16
184	306902	3837	TANDIL	Alimentador 6 Coop. TANDIL	13,2	11/09/2016 08:02	11/09/2016 11:14	3,20	192	P	--	SI	337,74
185	307133	2120	ROJAS	Alimentador 4 a Coop. ROJAS	13,2	12/09/2016 08:12	12/09/2016 11:08	2,93	176	P	--	SI	309,24
186	307141	2226	LUJAN	Alimentador 1 a Coop. LUJAN	13,2	12/09/2016 10:17	12/09/2016 12:45	2,47	148	P	--	SI	260,69
187	307142	3595	LUJAN	Alimentador 8 a Coop. LUJAN	13,2	12/09/2016 12:50	12/09/2016 15:11	2,35	141	P	--	SI	248,03
188	307150	2229	LUJAN	Alimentador 4 a Coop. LUJAN	13,2	13/09/2016 10:26	13/09/2016 12:03	1,62	97	P	--	SI	170,98
189	307151	2227	LUJAN	Alimentador 2 a Coop. LUJAN	13,2	13/09/2016 12:04	13/09/2016 14:33	2,48	149	P	--	SI	261,75
190	307157	2403	TRES ARROYOS	SALIDA A CLAROMECO ORENSE	33,0	13/09/2016 15:07	15/09/2016 14:59	47,87	2872	F	NO	SI	64474,19
191	307162	2228	LUJAN	Alimentador 3 a Coop. LUJAN	13,2	14/09/2016 09:29	14/09/2016 11:49	2,33	140	P	--	SI	245,92
192	307165	2230	LUJAN	Alimentador 5 a Coop. LUJAN	13,2	14/09/2016 12:04	14/09/2016 14:31	2,45	147	P	--	SI	258,58
193	307167	2217	MERCEDES	Alimentador 8 a MERCEDES	13,2	15/09/2016 08:38	23/09/2016 18:52	202,23	12134	P	--	SI	21344,16
194	307189	4419	RAMALLO INDUSTRIAL	Alimentador 2 a Coop. RAMALLO	33,0	18/09/2016 07:58	18/09/2016 20:35	12,62	757	P	--	SI	1664,96
195	307190	4276	RAMALLO INDUSTRIAL	Alimentador 1 a Coop. RAMALLO	33,0	18/09/2016 07:59	18/09/2016 20:34	12,58	755	P	--	SI	1659,68
196	307191	4281	RAMALLO INDUSTRIAL	Alimentador a BUNGE	33,0	18/09/2016 08:05	18/09/2016 17:30	9,42	565	P	--	SI	1242,78
197	307387	2061	SAN PEDRO	Alimentador a PARQUE IND. 2-35	33,0	22/09/2016 08:36	22/09/2016 14:47	6,18	371	P	--	SI	815,33
													<b>\$ 112.095,91</b>

(\*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.**

**2.2.- Salidas**

*Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016*

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,135	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$112,095,91
198	307395	2305	OLAVARRIA	Alimentador 4 a Coop. OLAVARRIA	33,0	23/09/2016 08:33	23/09/2016 14:32	5,98	359	P	--	SI	788,94
199	307397	4985	CAMPANA III	ALIMENTADOR PARQ. IND. I	33,0	23/09/2016 09:34	23/09/2016 14:15	4,68	281	P	--	SI	617,43
200	307456	2306	OLAVARRIA	Alimentador 10 a Coop. OLAVARRIA	33,0	26/09/2016 08:44	26/09/2016 15:12	6,47	388	P	--	SI	853,59
201	307457	2308	OLAVARRIA	Alimentador 12 a Coop. OLAVARRIA	33,0	26/09/2016 08:44	26/09/2016 14:54	6,17	370	P	--	SI	814,01
202	307461	2063	SAN PEDRO	Alimentador a SAN PEDRO 2-12	13,2	26/09/2016 09:17	26/09/2016 12:49	3,53	212	P	--	SI	372,57
203	307462	2184	9 DE JULIO	Alimentador a DUDIGNAC	13,2	26/09/2016 09:47	26/09/2016 12:25	2,63	158	P	--	SI	277,58
204	307464	2471	PINAMAR	Alimentador 2 a PINAMAR	13,2	27/09/2016 08:20	27/09/2016 11:28	3,13	188	P	--	SI	330,35
205	307468	5067	LAS ARMAS	ALIMENT. A C.T. LAS ARMAS	132,0	27/09/2016 08:30	27/09/2016 18:26	9,93	596	P	--	SI	1744,45
206	307470	5054	SAN PEDRO	ALIMENTADOR A COOP. SAN PEDRO	13,2	27/09/2016 09:10	27/09/2016 12:44	3,57	214	P	--	SI	376,79
207	307472	2182	9 DE JULIO	Alimentador 2 a Coop.9 DE JULIO	13,2	27/09/2016 09:27	27/09/2016 11:56	2,48	149	P	--	SI	261,75
208	307471	2304	OLAVARRIA	Alimentador 3 a Coop. OLAVARRIA	33,0	27/09/2016 09:27	27/09/2016 14:36	5,15	309	P	--	SI	679,44
209	307474	5735	PINAMAR	Alimentador 6 (9PINA6)	13,2	27/09/2016 11:27	27/09/2016 14:12	2,75	165	P	--	SI	290,25
210	307475	2181	9 DE JULIO	Alimentador 1 a Coop.9 DE JULIO	13,2	27/09/2016 12:03	27/09/2016 15:02	2,98	179	P	--	SI	314,52
211	307480	2304	OLAVARRIA	Alimentador 3 a Coop. OLAVARRIA	33,0	28/09/2016 08:45	28/09/2016 14:36	5,85	351	P	--	SI	771,79
212	307482	2269	T. LAUQUEN	Alimentador a TRES LOMAS	66,0	28/09/2016 09:11	28/09/2016 15:14	6,05	363	P	--	SI	1062,83
213	307483	2360	BALCARCE	Alimentador 9 a Coop. BALCARCE	13,2	28/09/2016 09:25	28/09/2016 12:40	3,25	195	P	--	SI	343,02
214	307484	2183	9 DE JULIO	Alimentador 3 a Coop.9 DE JULIO	13,2	28/09/2016 09:57	28/09/2016 12:40	2,72	163	P	--	SI	287,08
215	307487	5260	9 DE JULIO	ALIM. COOP. M.MORENO 9JULI8	13,2	28/09/2016 12:43	28/09/2016 15:17	2,57	154	P	--	SI	271,25
216	307489	4447	VILLA GESELL	SALIDA TG 14	132,0	29/09/2016 07:53	30/09/2016 23:59	40,10	2406	P	--	SI	0,00
217	307490	2232	LUJAN	Alimentador 7 a Coop. LUJAN	13,2	29/09/2016 07:54	29/09/2016 12:15	4,35	261	P	--	SI	459,12

(\*) P - PROGRAMADA

**\$ 123,012,67**







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** ENRE-DTEE-ANEXO16-47273-TBA-ANEXOIV

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.