

Anexo II - Proyectos con Obras de Transporte Adicionales Requeridas- Programa RenovAr Ronda 2 - Invitación Resolución 473/2017

ID Oferta	Nombre del Proyecto	Tecnología:	Oferente	Nombre del Socio Estratégico	Potencia Asignada [MW]
EOL-025	P.E. EL MATACO	EÓLICA	P.C.R.	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.	100.00

OBRA DE TRANSPORTE ADICIONAL REQUERIDA:

Obra de Ampliación consistente en la instalación de un nuevo transformador trifásico de 300MVA - 500/132/13,2KV y la extensión de la doble barra de 132kV, en dirección noroeste, con una capacidad de hasta cuatro campos en la EE TT Bahía blanca, propiedad de TIBA –TRANSBA.

La Ampliación contempla también la incorporación de los sistemas de protección, comando, telecontrol y medición, y su integración con los sistemas existentes de forma que permitan la operación de las instalaciones de una manera confiable y segura.

Respecto a las obras civiles, la Ampliación incluye la fundación del transformador, batea de contención de aceite, fundaciones de equipos en ambos niveles de tensión, canalizaciones, extensión de la malla de puesta a tierra y toda obra adicional complementaria necesaria para el normal desempeño de la instalación.