



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

E.P.E. Santa Fe

TOTAL DE PENALIZACIONES

Desde el 01 al 30 de abril de 2018

Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.

1.- LÍNEAS

\$ 47.732,04

TOTAL	\$ 47.732,04
--------------	---------------------

Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01



ANEXO

FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - E.P.E. Santa Fe

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de abril de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	52,166
\$/100 km-h : LÍNEAS ≤ 132 kV	49,847
\$/100 km-h : CABLES 220 kV	104,331
\$/100 km-h : CABLES ≤ 132 kV	98,535

FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 60

Coefficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	TIPO	% Línea	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal. (↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	330785	977	LAS ROSAS - SAN JORGE	L	100	132	68,8	1/4/2018 00:00	13/4/2018 08:16	296,27	17776	P	--	SI	6.096,30
2	331331	959	SANTA FE OESTE - SANTA FE NORTE	L	100	132	8,9	2/4/2018 14:15	2/4/2018 14:18	0,05	3	F	--	SI	747,71
3	331332	972	ROSARIO SUR - ROSARIO OESTE 2	L	100	132	11,6	3/4/2018 08:26	3/4/2018 15:05	6,65	399	P	--	SI	49,72
4	331333	959	SANTA FE OESTE - SANTA FE NORTE	L	100	132	8,9	4/4/2018 08:09	4/4/2018 11:44	3,58	215	P	--	SI	26,77
5	331334	4379	SORRENTO - ESCALABRINI ORTIZ	C	0,00	132	3,5	5/4/2018 08:37	5/4/2018 13:13	4,60	276	P	--	SI	67,99
6	331335	961	NELSON - SAN JUSTO	L	100	132	51,6	7/4/2018 19:03	7/4/2018 19:16	0,22	13	F	--	SI	1.882,78
7	331336	952	SAN CARLOS - SANTO TOME	L	100	132	22,1	7/4/2018 23:13	7/4/2018 23:51	0,63	38	F	--	SI	1.218,76
8	331337	2770	SANTO TOME - ESPERANZA	L	100	132	22,6	7/4/2018 23:13	8/4/2018 11:11	11,97	718	F	--	SI	3.661,51
9	331338	5497/5498/5499	BRIGADIER LOPEZ - SANTO TOME 1	LC	94,77	132	12,8	7/4/2018 23:13	8/4/2018 00:34	1,35	81	F	--	SI	1.846,87
10	331339	5500/5501/5502	BRIGADIER LOPEZ - SANTO TOME 2	LC	94,77	132	12,8	7/4/2018 23:13	8/4/2018 00:35	1,37	82	F	--	SI	1.862,58
11	331340	2771	SANTO TOME - PAYZUMÉ	L	100	132	10,3	7/4/2018 23:13	7/4/2018 23:22	0,15	9	F	--	SI	747,71
12	331699	2771	SANTO TOME - PAYZUMÉ	L	100	132	10,3	7/4/2018 23:26	7/4/2018 23:30	0,07	4	F	--	SI	747,71
13	331700	975	CASILDA - CAÑADA DE GOMEZ	L	100	132	33,1	9/4/2018 08:05	27/4/2018 12:37	436,53	26192	P	--	SI	4.321,48
14	331701	5927	ROSARIO OESTE - GERDAU 1	L	100	220	6,1	10/4/2018 09:11	10/4/2018 14:31	5,33	320	P	--	SI	41,71
15	331702	2693	PROVINCIAS UNIDAS - ROSARIO OESTE	L	100	132	14,1	10/4/2018 09:36	10/4/2018 15:40	6,07	364	P	--	SI	45,39
16	331703	5928	ROSARIO OESTE - GERDAU 2	L	100	220	6,1	11/4/2018 08:41	11/4/2018 15:36	6,92	415	P	--	SI	54,15
17	331704	2770	SANTO TOME - ESPERANZA	L	100	132	22,6	13/4/2018 09:45	13/4/2018 16:29	6,73	404	P	--	SI	50,32
18	331705	958	ESPERANZA - SANTA FE OESTE	L	100	132	25,8	14/4/2018 01:23	14/4/2018 01:27	0,07	4	F	--	SI	771,63
19	331706	3986	ROSARIO OESTE - GODOY	L	100	132	10,2	14/4/2018 07:33	14/4/2018 19:04	11,52	691	P	--	SI	86,14

(*) P-PROGRAMADA F-FORZADA

\$ 24.327,21



ANEXO

FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - E.P.E. Santa Fe

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de abril de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	52,166
\$/100 km-h : LÍNEAS ≤ 132 kV	49,847
\$/100 km-h : CABLES 220 kV	104,331
\$/100 km-h : CABLES ≤ 132 kV	98,535

FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 60

Coefficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	TIPO	% Línea	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
															\$ 24.327,21
20	331707	977	LAS ROSAS - SAN JORGE	L	100	132	68,8	14/4/2018 12:53	16/4/2018 12:32	47,65	2859	F	--	SI	17.418,30
21	331708	962	ROMANG - RECONQUISTA	L	100	132	37,7	15/4/2018 06:26	15/4/2018 08:56	2,50	150	P	--	SI	28,19
26	331713	950	ROMANG - CALCHAQUI	L	100	132	92,3	15/4/2018 06:36	15/4/2018 10:04	3,47	208	P	--	SI	95,79
27	332057	2693	PROVINCIAS UNIDAS - ROSARIO OESTE	L	100	132	14,1	17/4/2018 05:21	17/4/2018 07:17	1,93	116	P	--	SI	14,43
28	332058	2785	CALCHINES - SANTA FE CENTRO	C	0,00	132	2,44	17/4/2018 07:50	17/4/2018 08:36	0,77	46	F	--	SI	2.616,10
29	332059	6073	RIO CORONDA - RENOVA II 1	L	100	132	1,7	21/4/2018 08:06	21/4/2018 16:04	7,97	478	P	--	SI	59,59
30	332060	5706	RIO CORONDA - RENOVA 1	L	100	132	1,65	21/4/2018 08:06	21/4/2018 16:00	7,90	474	P	--	SI	59,07
31	332061	5705	RIO CORONDA - LA RIBERA 1	L	100	132	3,85	21/4/2018 08:10	21/4/2018 16:01	7,85	471	P	--	SI	58,69
32	332064	5705	RIO CORONDA - LA RIBERA 1	L	100	132	3,85	22/4/2018 06:39	22/4/2018 14:28	7,82	469	P	--	SI	58,47
33	332063	5706	RIO CORONDA - RENOVA 132 1	L	100	132	1,65	22/4/2018 06:41	22/4/2018 14:26	7,75	465	P	--	SI	57,95
34	332062	6073	RIO CORONDA - RENOVA II 1	L	100	132	1,7	22/4/2018 06:43	22/4/2018 14:31	7,80	468	P	--	SI	58,32
35	332369	5705	RIO CORONDA - LA RIBERA 1	L	100	132	3,85	23/4/2018 07:32	23/4/2018 16:39	9,12	547	P	--	SI	68,19
36	332370	6073	RIO CORONDA - RENOVA II 1	L	100	132	1,7	23/4/2018 07:45	23/4/2018 16:40	8,92	535	P	--	SI	66,70
37	332371	5706	RIO CORONDA - RENOVA 132 1	L	100	132	1,65	23/4/2018 07:53	23/4/2018 16:37	8,73	524	P	--	SI	65,27
38	332372	4876	BLAS PARERA - STA. FE NORTE	L	100	132	15,06	23/4/2018 14:09	23/4/2018 16:04	1,92	115	F	--	SI	2.183,30
39	332373	4876	BLAS PARERA - STA. FE NORTE	L	100	132	15,1	25/4/2018 08:15	25/4/2018 13:39	5,40	324	P	--	SI	40,38
															\$ 47.275,95

(*) P-PROGRAMADA F-FORZADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO-ANEXO28-EPE SANTA FE-ABR18

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.