



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TRANSBA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 31 de enero de 2017

1.- LÍNEAS	\$ 510.700,71
1.1.- Incendio de Campos	\$ 174.148,82
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$ 83.008,17
2.2.- Salidas	\$ 37.431,27
3.- Equipamiento propio Res. 01_03	\$ 63,95

TOTAL	\$ 805.352,92
--------------	----------------------

Valores remuneratorios según Acuerdo SE - ENRE -TRANSBA 2016-2017



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de enero de 2017

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	312253	1402	TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON	132	105,40	A	1/1/2017 00:00	1/1/2017 13:26	13,43	806	RF	0,000	SI	160.613,41
2	312631	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	2/1/2017 10:05	2/1/2017 17:09	7,07	424	P	0,000	SI	133,70
3	312635	1444	GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS	132	64,40	C	3/1/2017 05:31	3/1/2017 05:56	0,42	25	F	0,000	SI	6.917,48
5	312788	4293	S. CLEMENTE LAS TONINAS	132	14,60	B	3/1/2017 05:39	3/1/2017 10:35	4,93	296	F	0,000	SI	39.646,86
6	312702	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	3/1/2017 09:21	3/1/2017 16:34	7,22	433	P	0,000	SI	136,54
7	312703	1438	CHASCOMUS - VERONICA	132	70,80	B	3/1/2017 10:35	3/1/2017 16:34	5,98	359	F	0,000	SI	115.091,59
9	312705	4889	CAMPANA III - MATHEU	132	21,00	C	4/1/2017 07:46	4/1/2017 16:45	8,98	539	P	0,000	SI	169,82
10	312706	1421	ARRECIFES - CAP. SARMIENTO	66	31,90	C	4/1/2017 08:24	4/1/2017 14:44	6,33	380	P	0,000	SI	152,75
11	312707	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	4/1/2017 08:58	4/1/2017 14:54	5,93	356	P	0,000	SI	112,14
12	312708	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	4/1/2017 09:15	4/1/2017 14:33	5,30	318	P	0,000	SI	560,88
13	312728	1421	ARRECIFES - CAP. SARMIENTO	66	31,90	C	5/1/2017 08:12	5/1/2017 14:34	6,37	382	P	0,000	SI	153,71
14	312730	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	5/1/2017 08:54	5/1/2017 14:44	5,83	350	P	0,000	SI	110,25
15	312732	4889	CAMPANA III - MATHEU	132	21,00	C	5/1/2017 09:52	5/1/2017 15:13	5,35	321	P	0,000	SI	101,17
16	312733	4889	CAMPANA III - MATHEU	132	21,00	C	6/1/2017 06:56	6/1/2017 15:47	8,85	531	P	0,000	SI	167,36
17	312735	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	C	6/1/2017 08:51	6/1/2017 14:23	5,53	332	P	0,000	SI	104,58
18	312753	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	8/1/2017 01:31	8/1/2017 11:37	10,10	606	F	0,000	SI	17.742,88
19	312759	1404	BRAGADO - CHIVILCOY	132	49,00	B	8/1/2017 07:19	8/1/2017 10:59	3,67	220	P	0,000	SI	680,15

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA

\$ 342.595,28



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de enero de 2017

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$342.595,28
20	313119	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	9/1/2017 13:47	9/1/2017 21:01	7,23	434	F	0,000	SI	49.918,29
21	313120	1546	PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB	132	3,20	C	10/1/2017 09:50	10/1/2017 18:00	8,17	490	P	0,000	SI	154,50
22	313123	1421	ARRECIFES - CAP. SARMIENTO	66	31,90	C	11/1/2017 08:19	11/1/2017 15:19	7,00	420	P	0,000	SI	168,91
23	313124	1546	PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB	132	3,20	C	11/1/2017 08:44	11/1/2017 17:39	8,92	535	P	0,000	SI	168,69
24	313131	4889	CAMPANA III - MATHEU	132	21,00	C	12/1/2017 07:07	12/1/2017 13:20	6,22	373	P	0,000	SI	117,63
25	313132	3535	BARADERO - PAPEL PRENSA	132	24,00	C	12/1/2017 07:32	12/1/2017 14:48	7,27	436	P	0,000	SI	137,48
26	313133	1421	ARRECIFES - CAP. SARMIENTO	66	31,90	C	12/1/2017 08:25	12/1/2017 16:15	7,83	470	P	0,000	SI	188,94
27	313135	1546	PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB	132	3,20	C	12/1/2017 08:59	12/1/2017 18:09	9,17	550	P	0,000	SI	173,41
28	313136	1454	C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA	132	6,30	C	12/1/2017 12:48	12/1/2017 13:20	0,53	32	P	0,000	SI	10,02
29	313139	1546	PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB	132	3,20	C	13/1/2017 08:31	13/1/2017 17:20	8,82	529	P	0,000	SI	166,79
31	313292	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	16/1/2017 09:38	16/1/2017 17:21	7,72	463	P	0,000	SI	145,99
32	313301	4889	CAMPANA III - MATHEU	132		C	17/1/2017 06:51	17/1/2017 16:30	9,65	579	P	0,000	SI	182,49
33	313302	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	17/1/2017 08:29	17/1/2017 17:21	8,87	532	P	0,000	SI	167,74
34	313305	4889	CAMPANA III - MATHEU	132		C	18/1/2017 07:14	18/1/2017 16:42	9,47	568	P	0,000	SI	179,09
35	313306	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	18/1/2017 08:27	18/1/2017 17:30	9,05	543	P	0,000	SI	171,14
36	313308	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	19/1/2017 08:21	19/1/2017 17:22	9,02	541	P	0,000	SI	170,58
37	313309	1517	TANDIL - BALCARCE	132	103,60	C	19/1/2017 19:03	19/1/2017 19:43	0,67	40	F	0,000	SI	13.087,30
38	313311	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	20/1/2017 06:26	20/1/2017 12:43	6,28	377	P	0,000	SI	236,57
39	313312	1417	MONTE - CHASCOMUS	132	114,00	C	20/1/2017 06:29	20/1/2017 11:34	5,08	305	P	0,000	SI	438,07
														\$ 408.578,92

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de enero de 2017

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$408.578,92
40	313313	4831	NORTE II - LOS CHAÑARES	132	15,73	C	20/1/2017 09:08	20/1/2017 17:24	8,27	496	P	0,000	SI	156,39
41	313318	2648	NUEVA CAMPANA - SIDERCA 2	132	3,20	C	22/1/2017 07:53	31/1/2017 23:59	232,10	13926	P	0,000	SI	0,00
42	313320	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	22/1/2017 18:09	22/1/2017 18:11	0,03	2	F	0,000	SI	11.286,07
43	313587	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	23/1/2017 06:30	23/1/2017 13:14	6,73	404	P	0,000	SI	253,52
44	313589	1544	PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA	132	25,00	C	23/1/2017 10:30	23/1/2017 14:47	4,28	257	P	0,000	SI	80,94
45	313591	4671	PERGAMINO - COLON	132	52,70	C	23/1/2017 17:18	23/1/2017 17:38	0,33	20	F	0,000	SI	5.301,96
47	313601	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	24/1/2017 07:13	24/1/2017 15:23	8,17	490	P	0,000	SI	307,77
48	313602	1438	CHASCOMUS - VERONICA	132	70,80	B	24/1/2017 08:09	24/1/2017 14:15	6,10	366	P	0,000	SI	1.633,45
49	313604	1544	PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA	132	25,00	C	24/1/2017 09:22	24/1/2017 16:35	7,22	433	P	0,000	SI	136,54
50	313608	1417	MONTE - CHASCOMUS	132	114,00	C	25/1/2017 06:15	25/1/2017 12:30	6,25	375	P	0,000	SI	538,96
51	313609	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	25/1/2017 06:30	25/1/2017 13:12	6,70	402	P	0,000	SI	252,39
52	313611	1544	PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA	132	25,00	C	25/1/2017 09:06	25/1/2017 14:52	5,77	346	P	0,000	SI	109,12
53	313612	1536	CARLOS CASARES - 9 DE JULIO	66	46,80	C	25/1/2017 09:38	25/1/2017 14:21	4,72	283	P	0,000	SI	167,09
54	313614	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	26/1/2017 06:11	26/1/2017 08:57	2,77	166	P	0,000	SI	312,62
55	313615	1544	PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA	132	25,00	C	26/1/2017 08:53	26/1/2017 17:19	8,43	506	P	0,000	SI	159,42
57	313647	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	30/1/2017 12:21	30/1/2017 17:17	4,93	296	P	0,000	SI	380,72
58	313649	1517	TANDIL - BALCARCE	132	103,60	C	31/1/2017 07:56	31/1/2017 12:26	4,50	270	F	0,000	SI	32.522,34
59	313650	1531	BAHIA BLANCA - PRINGLES	132	102,09	C	31/1/2017 08:31	31/1/2017 17:11	8,67	520	P	0,000	SI	669,54
60	313652	1519	TANDIL - NECOCHEA	132	149,20	C	31/1/2017 18:35	31/1/2017 23:59	5,40	324	F	0,000	SI	47.852,94

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

\$ 510.700,71



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

1.1.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.5 del Acta Acuerdo

Desde el 01 al 31 de enero de 2017

\$/100 km-h : LINEAS 220 kV	791,613
\$/100 km-h : LINEAS 132 kV	756,439

N°	INDISP	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CL	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(↕)	Rest. %	R.D.	AUT.	Informó enTérms	TOTAL PENALIZAC.
46	313600	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA I	132	29,80	C	23/1/2017 18:15	23/1/2017 19:44	1,48	89	F	--	NO	NO	SI	3.336,20
56	313618	BAHIA BLANCA - P. LURO	132	141,0	B	27/1/2017 13:09	27/1/2017 18:11	5,03	302	F	--	NO	NO	SI	170.812,63
\$ 174.148,82															

(↕) F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de enero de 2017

Por Transformador por MVA \$ =	2,641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
61	312256	2055	SAN PEDRO	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	1/1/2017 00:00	1/1/2017 14:17	14,28	857	RF	NO	0,000	NO	SI	3394,21
62	312634	4833	LOS CHAÑARES	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	3/1/2017 01:49	3/1/2017 11:45	9,93	596	R	NO	40,000	SI	SI	20783,61
63	312709	2297	OLAVARRIA VIEJA	T2OA	30,0	132/33/13,2	4/1/2017 09:35	4/1/2017 10:25	0,83	50	P	--	0,000	NO	SI	39,46
64	312734	5055	SALADILLO	TRAFO 1	30,0	132/33/13,2	6/1/2017 08:44	6/1/2017 12:10	3,43	206	P	--	0,000	NO	SI	163,06
65	312736	3550	PETROQUIMICA	Trafo 2	40,0	132/33/13,2	6/1/2017 12:12	6/1/2017 12:46	0,57	34	F	NO	0,000	SI	SI	9951,29
66	312736b	3550	PETROQUIMICA	Trafo 2	40,0	132/33/13,2	6/1/2017 12:46	6/1/2017 17:47	5,02	301	RF	NO	0,000	NO	SI	3181,88
67	312744	3558	PETROQUIMICA	Trafo 3	40,0	132/33/13,2	6/1/2017 14:26	6/1/2017 14:48	0,37	22	F	NO	0,000	SI	SI	8683,61
69	312760	3606	BALCARCE	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	8/1/2017 07:49	8/1/2017 19:25	11,60	696	P	--	0,000	NO	SI	551,44
70	312761	2122	PERGAMINO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	8/1/2017 08:47	8/1/2017 09:16	0,48	29	F	NO	0,000	SI	SI	7035,62
71	312761b	2122	PERGAMINO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	8/1/2017 09:16	8/1/2017 13:57	4,68	281	RF	NO	0,000	NO	SI	2224,78
73	313128	4275	RAMALLO INDUSTRIAL	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	12/1/2017 01:59	12/1/2017 04:28	2,48	149	P	--	0,000	NO	SI	117,89
74	313129	2407	LAS ARMAS	Trafo 2	1,0	33/13,2	12/1/2017 05:32	12/1/2017 10:08	4,60	276	F	NO	0,000	SI	SI	887,38
75	313141	2179	9 DE JULIO	TRAFO 1	10,0	66/13,2	15/1/2017 07:22	15/1/2017 11:32	4,17	250	P	--	0,000	NO	SI	66,08
76	313294	4087	SAN NICOLAS	Trafo 6	30,0	132/33/13,2	16/1/2017 11:53	16/1/2017 12:34	0,68	41	F	NO	0,000	SI	SI	7986,38
76b	313294	4087	SAN NICOLAS	Trafo 6	30,0	132/33/13,2	16/1/2017 12:34	16/1/2017 15:38	3,07	184	RF	NO	0,000	NO	SI	1459,42
77	313303	3550	PETROQUIMICA	Trafo 2	40,0	132/33/13,2	17/1/2017 09:10	17/1/2017 17:31	8,35	501	P	--	0,000	NO	SI	529,26
78	313304	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	18/1/2017 06:02	18/1/2017 07:04	1,03	62	P	--	0,000	NO	SI	48,96
79	313307	3550	PETROQUIMICA	Trafo 2	40,0	132/33/13,2	18/1/2017 09:13	18/1/2017 17:26	8,22	493	P	--	0,000	NO	SI	521,02
80	313310	2496	NORTE 2	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	20/1/2017 06:01	20/1/2017 10:38	4,62	277	P	--	0,000	NO	SI	292,83
81	313315	4087	SAN NICOLAS	Trafo 6	30,0	132/33/13,2	21/1/2017 07:53	21/1/2017 13:29	5,60	336	P	--	0,000	NO	SI	266,21
82	313319	5288	BRAGADO	T6BG	15,0	132/33/13,2	22/1/2017 08:20	22/1/2017 13:14	4,90	294	P	--	0,000	NO	SI	116,47

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA

\$ 68.300,86



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de enero de 2017

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,185	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(⇄)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
94	308536	4220	SAN NICOLAS	ALIMENT. A AES PARANA IAESPI	132,0	1/1/2017 00:00	31/1/2017 23:59	744.00	44640	P	--	SI	0,00
(⇄) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA \$ 0,00													



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de enero de 2017

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,185	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$0,00
119	312729	2532	PETROQUIMICA	Alimentador EG3	13,2	5/1/2017 08:39	5/1/2017 16:04	7,42	445	P	--	SI	783,14
120	312731	4835	LOS CHAÑARES	ALIMENT. A PUESTO A	33,0	5/1/2017 09:04	5/1/2017 11:05	2,02	121	P	--	SI	266,50
122	312758	2354	BALCARCE	Alimentador Mc. CAIN	33,0	8/1/2017 06:30	8/1/2017 18:23	11,88	713	P	--	SI	1567,33
123	312765	2261	HENDERSON	Interruptor Trafo 500/132	132,0	8/1/2017 09:16	8/1/2017 14:02	4,77	286	P	--	SI	839,16
125	313121	2117	ROJAS	Alimentador a Coop. COLON	33,0	10/1/2017 10:09	10/1/2017 14:00	3,85	231	P	--	SI	507,93
126	313122	4680	LUJAN	ALIMENTADOR 2 A COOP. LUJAN	33,0	10/1/2017 10:14	10/1/2017 10:52	0,63	38	P	--	SI	83,12
127	313125	4281	RAMALLO INDUSTRIAL	Alimentador a BUNGE	33,0	12/1/2017 01:02	12/1/2017 04:44	3,70	222	P	--	SI	488,14
128	313126	4276	RAMALLO INDUSTRIAL	Alimentador 1 a Coop. RAMALLO	33,0	12/1/2017 01:55	12/1/2017 04:53	2,97	178	P	--	SI	391,83
129	313127	4419	RAMALLO INDUSTRIAL	Alimentador 2 a Coop. RAMALLO	33,0	12/1/2017 01:56	12/1/2017 04:54	2,97	178	P	--	SI	391,83
130	313134	2305	OLAVARRIA	SALIDA 4 a Coop OLAVARRIA	33,0	12/1/2017 08:41	12/1/2017 12:21	3,67	220	P	--	SI	484,18
131	313137	2047	CAMPANA	SALIDA a HURLINGHAM 4-33	33,0	13/1/2017 06:43	13/1/2017 07:42	0,98	59	P	--	SI	129,29
													\$ 5.932,45

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-49195-TBA-ANEXOII

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.