



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDEM S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES

Desde el 01 al 31 de enero de 2018

Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.

1.- LÍNEAS

\$ 3.127,38

TOTAL	\$ 3.127,38
--------------	--------------------

Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01



ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A.

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA

Correspondiente al mes de Enero de 2018.

	LÍNEAS	TIPO	U [kV]	Long. (km)	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18
1	CRUZPIED-VILLANUEVA-ROD.CRUZ	L	132	14	1		2										
2	LAS HERAS - ROD.CRUZ	L	132	10													
3	GUAYMALLEN - LAS HERAS	C	132	3,2													
4	GUAYMALLEN - SAN MARTIN	C	132	2,8													
5	LUJAN DE CUYO-SAN MARTIN 1	L	132	27						1			1		2	1	
6	LUJAN DE CUYO-SAN MARTIN 2	L	132	27						1				1			
7	ANCHORIS - ARGENTINA 1	L	66	14		1								1			
8	ANCHORIS - ARGENTINA 2	L	66	15		1		1		1							
9	ARGENTINA - CARRIZAL	L	66	18,2													
10	MALARGUE - NIHUIL	L	132	142	2		2					2		5		1	
11	LUJ.CUYO 132 - P.I.PETR 132 -1	L	132	2,6													
12	C.H. EL CARRIZAL ARGENTINA	L	66	18,2		1	2	1							1		
LONGITUD TOTAL				294,0													
Indisponibilidades Forzadas					3	3	6	2	0	3	0	2	1	7	3	2	
Tasa de fallas					12,93	13,61	13,61	13,61	13,61	12,59	12,93	12,59	12,24	11,90	13,27	11,90	10,88

Valor provisorio

TASA DE FALLA 10,88 SALIDAS x AÑO / 100 km



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO-ANEXO28-EDEMSA-ENE18

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.