



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDEM S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES

Desde el 01 al 28 de febrero de 2018

Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.

1.- LÍNEAS

\$ 15.204,68

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | \$ 15.204,68 |
|--------------|---------------------|

Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDEM S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 28 de febrero de 2018

| | |
|-------------------------------|---------|
| \$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52,166 |
| \$/100 km-h : LÍNEAS ≤ 132 kV | 49,847 |
| \$/100 km-h : CABLES 220 kV | 104,331 |
| \$/100 km-h : CABLES ≤ 132 kV | 98,535 |

FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 60

Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.

| N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(*) | F.R. % | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC. |
|----|--------|-----------|-----------------------------|------|---------|--------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|------------------|------------------|
| 1 | 329155 | 4059 | LUJ.CUYO P.I.PETR | L | 100 | 132 | 2,60 | 1/2/2018 10:00 | 1/2/2018 15:00 | 5,00 | 300 | P | 0,000 | SI | 37,39 |
| 2 | 329156 | 4057 | SMAR.MZA LUJ.CUYO | L | 100 | 132 | 27,00 | 1/2/2018 10:00 | 1/2/2018 15:00 | 5,00 | 300 | P | 0,000 | SI | 40,38 |
| 3 | 329157 | 4058 | SMAR.MZA LUJ.CUYO | L | 100 | 132 | 27,00 | 1/2/2018 10:00 | 1/2/2018 15:00 | 5,00 | 300 | P | 0,000 | SI | 40,38 |
| 4 | 329158 | 4057 | SMAR.MZA LUJ.CUYO | L | 100 | 132 | 27,00 | 4/2/2018 09:23 | 4/2/2018 12:24 | 3,02 | 181 | P | 0,000 | SI | 24,39 |
| 5 | 329555 | 5711 | CRUZ DE PIEDRA - VILLANUEVA | LC | 34,48 | 132 | 5,80 | 5/2/2018 16:10 | 5/2/2018 16:18 | 0,13 | 8 | F | 0,000 | SI | 1478,03 |
| 6 | 329557 | 4059 | LUJ.CUYO P.I.PETR | L | 100 | 132 | 2,60 | 5/2/2018 16:10 | 5/2/2018 16:18 | 0,13 | 8 | F | 0,000 | SI | 747,71 |
| 7 | 329556 | 5711 | CRUZ DE PIEDRA - VILLANUEVA | LC | 34,48 | 132 | 5,80 | 5/2/2018 16:24 | 5/2/2018 16:30 | 0,10 | 6 | F | 0,000 | SI | 1478,03 |
| 8 | 329558 | 4059 | LUJ.CUYO P.I.PETR | L | 100 | 132 | 2,60 | 5/2/2018 16:24 | 5/2/2018 16:31 | 0,12 | 7 | F | 0,000 | SI | 747,71 |
| 9 | 329934 | 5711 | CRUZ DE PIEDRA - VILLANUEVA | LC | 34,48 | 132 | 5,80 | 27/2/2018 04:44 | 27/2/2018 09:37 | 4,88 | 293 | F | 0,000 | SI | 6189,97 |
| 10 | 329932 | 5714 | EL SOSNEADO - PUESTO ROJAS | L | 100 | 132 | 52,00 | 27/2/2018 15:32 | 27/2/2018 15:38 | 0,10 | 6 | F | 0,000 | SI | 1555,23 |
| 11 | 329929 | 5713 | NIHUIL I - EL SOSNEADO | L | 100 | 132 | 67,00 | 27/2/2018 22:03 | 27/2/2018 22:29 | 0,43 | 26 | F | 0,000 | SI | 2865,50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) P-PROGRAMADA F-FORZADA

\$ 15.204,68



ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A.

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA

Correspondiente al mes de Febrero de 2018.

| | LÍNEAS | TIPO | U [kV] | Long. (km) | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 |
|------------------------------------|--------------------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | CRUZPIED-VILLANUEVA-ROD.CRUZ | L | 132 | 14 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 2 | LAS HERAS - ROD.CRUZ | L | 132 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GUAYMALLEN - LAS HERAS | C | 132 | 3,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | GUAYMALLEN - SAN MARTIN | C | 132 | 2,8 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | LUJAN DE CUYO-SAN MARTIN 1 | L | 132 | 27 | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | | |
| 6 | LUJAN DE CUYO-SAN MARTIN 2 | L | 132 | 27 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 7 | ANCHORIS - ARGENTINA 1 | L | 66 | 14 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 8 | ANCHORIS - ARGENTINA 2 | L | 66 | 15 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 9 | ARGENTINA - CARRIZAL | L | 66 | 18,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | MALARGUE - NIHUIL | L | 132 | 142 | | 2 | | | | | 2 | | 5 | | 1 | 2 | |
| 11 | LUJ.CUYO 132 - P.I.PETR 132 -1 | L | 132 | 2,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | C.H. EL CARRIZAL ARGENTINA | L | 66 | 18,2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| LONGITUD TOTAL | | | | 294,0 | | | | | | | | | | | | | |
| Indisponibilidades Forzadas | | | | | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| Tasa de fallas | | | | | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 13,61 | 12,59 | 12,93 | 12,59 | 12,24 | 11,90 | 13,27 | 11,90 | 10,88 | 10,54 |

Valor provisorio

TASA DE FALLA 10,54 SALIDAS x AÑO / 100 km



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO-ANEXO28-EDEMSA-FEB18

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.