



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSNEA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.

1.- LÍNEAS

1.1.- Equipamiento propio \$2.569.619,28

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

2.1.1.- Equipamiento propio \$42.328,30

2.2.- Salidas

2.2.1.- Equipamiento propio \$1.718,60

TOTAL	\$2.613.666,18
--------------	-----------------------

Valores remuneratorios según Acuerdo S.E.E. - ENRE - TRANSNEA S.A. 2016-2017



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.

1.- LÍNEAS

1.1.- Líneas propias

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	844,227
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	808,132
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	808,132

FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 60

Coficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó enTérn.	TOTAL PENALIZAC.
1	261606	748	STA. CATALINA - RESISTENCIA	132	42,00	1/8/2016 00:00	31/8/2016 23:59	744,00	44640	P	--	SI	151.515,05
2	305250	1002	BARRANQUERAS - CORRIENTES 1	33	11,80	1/8/2016 00:00	31/8/2016 23:59	744,00	44640	RF	--	SI	901.875,31
3	305251	1003	BARRANQUERAS - CORRIENTES 2	33	11,80	1/8/2016 16:16	8/8/2016 13:15	164,98	9899	RF	--	SI	199.988,43
4	305421	5045	GRAN FORMOSA FORMOSA 1	132	10,00	1/8/2016 09:30	2/8/2016 13:51	28,35	1701	P	--	SI	3.436,58
5	305423	739	BARRANQUERAS RESISTENCIA 1	132	31,40	5/8/2016 08:30	5/8/2016 14:13	5,72	343	P	--	SI	870,88
6	305424	746	CHAJARI MONTECASEROS.COR 1	132	74,50	4/8/2016 07:28	4/8/2016 15:15	7,78	467	P	--	SI	2.810,41
7	305425	739	BARRANQUERAS RESISTENCIA 1	132	31,40	4/8/2016 08:34	4/8/2016 14:09	5,58	335	P	--	SI	849,57
8	305426	945	CLORINDA - CLOR-GUARAM 1	220	29,80	4/8/2016 09:56	12/8/2016 09:15	191,32	11479	P	--	SI	28.879,33
9	305427	5046	GRAN FORMOSA FORMOSA 2	132	13,70	4/8/2016 10:31	5/8/2016 11:24	24,88	1493	P	--	SI	3.015,95
10	305428	743	SGDE.ARG CHAJARI 1	132	60,90	5/8/2016 08:10	5/8/2016 14:51	6,68	401	P	--	SI	1.972,55
11	305429	739	BARRANQUERAS RESISTENCIA 1	132	31,40	5/8/2016 08:30	5/8/2016 14:13	5,72	343	P	--	SI	870,88
12	305430	5557	MANSILLA - RESISTENCIA 1	33	109,50	6/8/2016 10:58	6/8/2016 19:33	8,58	515	F	--	SI	242.003,69
13	305687	5045	GRAN FORMOSA FORMOSA 1	33	10,00	8/8/2016 07:58	8/8/2016 13:04	5,10	306	P	--	SI	618,22
14	305688	746	CHAJARI MONTECASEROS.COR 1	132	74,50	10/8/2016 07:46	10/8/2016 14:37	6,85	411	P	--	SI	2.474,46
15	305689	946	P.LIBRES PLIB-URU 1	132	3,90	10/8/2016 14:45	31/8/2016 23:59	513,23	30794	F	--	SI	666.987,71
16	305690	746	CHAJARI MONTECASEROS.COR 1	132	74,50	11/8/2016 07:42	11/8/2016 18:19	10,62	637	P	--	SI	3.836,32
17	305693	746	CHAJARI MONTECASEROS.COR 1	132	74,50	12/8/2016 11:01	12/8/2016 16:38	5,62	337	P	--	SI	2.030,14
18	305937	5394	STA. CATALINA-C. BRUGNE-BELLA VISTA 1	132	121,00	17/8/2016 07:56	17/8/2016 13:35	5,65	339	P	--	SI	3.314,88
19	305940	5394	STA. CATALINA-C. BRUGNE-BELLA VISTA 1	132	121,00	19/8/2016 19:24	20/8/2016 01:36	6,20	372	F	--	SI	253.456,06
20	306171	739	BARRANQUERAS RESISTENCIA 1	132	31,40	26/8/2016 07:43	26/8/2016 14:08	6,42	385	P	--	SI	977,46
													\$2.471.783,86

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de agosto de 2016

Por Transformador [\$/h - MVA] =	2,889
Coeficiente de penalización por salida forzada =	60

Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(♦)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó enTér.	TOTAL PENALIZAC.
26	304932	752	BARRANQUERAS	TRAFO 7	30,0	132/33/13,2	1/8/2016 00:00	31/8/2016 23:59	744,00	44,640	RP	--	50,00	NO	SI	8.269,56
27	305422	764	FORMOSA	1TR03	30,0	132/33/13,2	3/8/2016 07:35	3/8/2016 14:08	6,55	393	P	--	0,000	NO	SI	340,61
28	305692	4866	CLORINDA	TRAFO 3	150,0	220/132/13,2	12/8/2016 09:06	12/8/2016 11:42	2,92	175	P	--	0,000	NO	SI	162,28
29	305694	759	CORRIENTES	1TR03	30,0	132/33/13,2	13/8/2016 07:32	14/8/2016 10:14	26,70	1.602	P	--	0,000	NO	SI	1.388,45
30	305695	3305	FORMOSA	1TR01	30,0	132/33/13,2	13/8/2016 16:06	13/8/2016 16:36	0,50	30	F	NO	0,000	SI	SI	7.800,30
31	305938	2662	BARRANQUERAS	TRAFO 5	15,0	132/33/13,2	17/8/2016 08:06	19/8/2016 18:00	57,90	3.474	P	--	0,000	NO	SI	1.505,46
32	305939	750	BARRANQUERAS	TRAFO 4	15,0	132/33/13,2	19/8/2016 10:09	19/8/2016 12:20	2,18	131	P	--	0,000	NO	SI	56,68
33	306160	3305	FORMOSA	1TR01	30,0	132/33/13,2	22/8/2016 07:34	22/8/2016 12:34	5,00	300	P	--	0,000	NO	SI	260,01
34	306161	4611	FORMOSA	1TR05	30,0	132/33/13,2	23/8/2016 08:01	23/8/2016 12:19	4,30	258	RP	--	50,00	NO	SI	111,80
35	306162	770	RESIST. NORTE	1TR01	30,0	132/33/13,2	24/8/2016 14:52	24/8/2016 16:22	1,50	90	F	NO	0,000	SI	SI	13.000,50
36	306310	770	RESIST. NORTE	1TR01	30,0	132/33/13,2	24/8/2016 16:23	25/8/2016 18:44	26,35	1.581	R	NO	40,00	NO	SI	5.689,02
37	306178	2662	BARRANQUERAS	TRAFO 5	15,0	132/33/13,2	27/8/2016 08:06	31/8/2016 23:59	111,88	6.713	P	--	0,000	NO	SI	2.908,99
38	306179	4263	BELLA VISTA	1TR03	7,5	132/33/13,2	28/8/2016 07:30	28/8/2016 07:34	0,07	4	R	NO	60,00	SI	SI	834,63
\$42.328,30																

(♦) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-47598-TNEA-ANEXOII

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.