



ENTE NACIONAL REGULADOR  
DE LA ELECTRICIDAD

## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

#### EPEN

#### TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

*Desde el 01 al 31 de octubre de 2016*

1.- LÍNEAS	\$75.933,78
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$27.789,00
2.2.- Salidas	\$60.023,99

<b>TOTAL</b>	<b>\$163.746,77</b>
--------------	---------------------

*Valores de remuneración según el Acuerdo SE - ENRE -EPEN 2016-2017*



## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

#### 1.- LÍNEAS

*Desde el 01 al 31 de octubre de 2016*

\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	746,132
-----------------------------	---------

FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 30

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	307246	4655	LLATA - EL TRAPIAL 1	132	142,00	1/10/2016 00:00	7/10/2016 15:17	159,28	9557	P	--	--	SI	50627,50
2	307826	4656	LLATA - EL TRAPIAL 2	132	142,00	4/10/2016 09:08	4/10/2016 17:09	8,02	481	P	--	--	SI	2549,17
3	307828	150	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	16,60	6/10/2016 09:06	6/10/2016 13:27	4,35	261	P	--	--	SI	161,63
4	308118	5029	RINCON DE LOS SAUCES - P.HERNANDEZ 1	132	21,00	16/10/2016 01:36	16/10/2016 09:26	7,83	470	F	--	NO	SI	21072,93
5	309325	5029	RINCON DE LOS SAUCES - P.HERNANDEZ 1	132	21,00	25/10/2016 08:46	25/10/2016 13:05	4,32	259	P	--	--	SI	203,07
6	309327	155	ARROYITO - CHARROYITO 1	132	1,00	26/10/2016 12:02	26/10/2016 15:46	3,73	224	P	--	--	SI	8,35
7	309328	4655	LLATA - EL TRAPIAL 1	132	142,00	27/10/2016 11:56	27/10/2016 13:45	1,82	109	P	--	--	SI	578,49
8	309329	4656	LLATA - EL TRAPIAL 2	132	142,00	27/10/2016 13:48	27/10/2016 15:15	1,45	87	P	--	--	SI	460,89
9	309331	157	ARROYITO - CHARROYITO 3	132	1,00	28/10/2016 08:25	28/10/2016 11:29	3,07	184	P	--	--	SI	6,87
10	309330	150	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	16,60	28/10/2016 08:46	28/10/2016 13:47	5,02	301	P	--	--	SI	186,53
11	309332	156	ARROYITO - CHARROYITO 2	132	1,00	28/10/2016 11:53	28/10/2016 16:40	4,78	287	P	--	--	SI	10,70
12	309335	174	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA	132	1,60	30/10/2016 10:56	30/10/2016 14:40	3,73	224	P	--	--	SI	13,36
13	309337	4078	CHIHUIDO II - EL TRAPIAL	132	4,90	31/10/2016 12:14	31/10/2016 17:11	4,95	297	P	--	--	SI	54,29

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

**\$75.933,78**





## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

#### 2.2.- Salidas

*Desde el 01 al 31 de octubre de 2016*

Salida en 132 kV =	\$ 34.703	50
Salida en 33 kV =	\$ 26.027	25
Salida en 13.2 kV =	\$ 26.027	20

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
20	309304	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132	11/10/2016 09:57	11/10/2016 13:29	3,53	212	P	--	SI	612,51
21	309305	245	P.HERNANDEZ	SALIDA 3 R. DE LOS SAUCES	33	13/10/2016 12:06	13/10/2016 16:04	3,97	238	P	--	SI	258,32
22	309307	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132	14/10/2016 00:58	14/10/2016 01:39	0,68	41	F	NO	SI	2915,05
23	309310	4623	EL TRAPIAL	ALIM.1 A SET CAMPAMENTO CHEVRON	33	15/10/2016 01:30	15/10/2016 11:26	9,93	596	F	NO	SI	7111,88
24	309308	204	P.P.BANDERITA	LINEA P.GRANDE (17)	33	15/10/2016 15:00	15/10/2016 15:03	0,05	3	F	NO	SI	683,21
25	309312	4623	EL TRAPIAL	ALIM.1 A SET CAMPAMENTO CHEVRON	33	17/10/2016 00:20	17/10/2016 11:51	11,52	691	F	NO	SI	8146,45
26	309313	4576	P.HERNANDEZ	ALIM.1 A PETROBRAS	13,2	17/10/2016 18:13	17/10/2016 19:09	0,93	56	F	NO	SI	1004,64
27	309314	4576	P.HERNANDEZ	ALIM.1 A PETROBRAS	13,2	17/10/2016 21:03	17/10/2016 21:15	0,20	12	F	NO	SI	624,65
28	309315	200	ALTO VALLE	SALIDA EDESA 5 (10)	13,2	18/10/2016 17:12	19/10/2016 13:47	20,58	1235	F	NO	SI	11233,25
29	309316	199	ALTO VALLE	SALIDA ERSE 3 (9)	13,2	18/10/2016 17:12	18/10/2016 19:23	2,18	131	F	NO	SI	1655,32
30	309317	229	ARROYITO	SALIDA PLAZA HUINCUL (55)	132,0	19/10/2016 20:39	19/10/2016 20:42	0,05	3	F	NO	SI	1821,91
31	309319	4623	EL TRAPIAL	ALIM.1 A SET CAMPAMENTO CHEVRON	33,0	20/10/2016 12:27	20/10/2016 16:13	3,77	226	P	--	SI	245,30
32	309320	242	P.HERNANDEZ	LINEA F.MORADO (69)	132,0	20/10/2016 14:03	20/10/2016 19:03	5,00	300	P	--	SI	867,58
33	309321	1601	P.HERNANDEZ	SALIDA OLDELVAL	33,0	21/10/2016 18:53	22/10/2016 09:55	15,03	902	F	NO	SI	10430,32
34	309324	4951	P.P.BANDERITA	SAL. ALIM. MARI MENUCO	33,0	23/10/2016 15:48	24/10/2016 01:36	9,80	588	F	NO	SI	7027,29
35	309322	204	P.P.BANDERITA	LINEA P.GRANDE (17)	33,0	23/10/2016 15:55	23/10/2016 16:07	0,20	12	F	NO	SI	780,81
36	309323	4416	P.P.BANDERITA	SAL. ALIM. EL CHANAR	33,0	23/10/2016 17:05	23/10/2016 17:21	0,27	16	F	NO	SI	826,36
37	308677	229	ARROYITO	SALIDA PLAZA HUINCUL (55)	132,0	26/10/2016 21:52	26/10/2016 21:55	0,05	3	F	NO	SI	1821,91
38	309333	1018	CHOCON	SALIDA TRAF0 T2CH	132,0	29/10/2016 09:05	29/10/2016 12:43	3,63	218	P	--	SI	629,86

(\*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

**\$58.696,61**



# ANEXO

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

### 2.2.- Salidas

*Desde el 01 al 31 de octubre de 2016*

Salida en 132 kV =	\$ 34.703	50
Salida en 33 kV =	\$ 26.027	25
Salida en 13.2 kV =	\$ 26.027	20

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(✧)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													58696,61
39	309334	1688	CHOCON	SALIDA TRAF0 4	132	29/10/2016 13:01	29/10/2016 17:13	4,20	252	P	--	SI	728,76
40	309336	198	ALTO VALLE	SALIDA CALF 4 (8)	13,2	30/10/2016 19:07	30/10/2016 19:16	0,15	9	F	NO	SI	598,62
(✧) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA													<b>\$60.023,99</b>



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** ENRE-DTEE-ANEXO16-48198-EPEN-ANEXO1

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.