



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDELAP S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES

Desde el 01 al 31 de julio de 2018

Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.

1.- LÍNEAS

\$ 8.533,67

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | \$ 8.533,67 |
|--------------|--------------------|

Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01



ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDELAP S.A.

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS

Tasa de falla correspondiente al mes de Julio de 2018 (provisoria)

| | LÍNEAS | IDENTIF. | TIPO | % L/C | U [kV] | Long. [km] | jul-17 | ago-17 | sep-17 | oct-17 | nov-17 | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | ABASTO - LA PLATA 1 | 56 | L | 100 | 220 | 16 | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 2 | ABASTO - LA PLATA 2 | 57 | L | 100 | 220 | 16 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 3 | TOLOSA - CITY BELL | 519 | C | 0 | 132 | 10,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | LA PLATA -MAFISAT-MAFISA - KAISER 1 | 583 | L | 100 | 132 | 16,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | LA PLATA - KAISER 2 | 584 | L | 100 | 132 | 14,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | DIQUE - PROPULSORA - TOLOSA 1* | 591 | C | 0 | 132 | 8,1 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | |
| 7 | DIQUE - PROPULSORA - TOLOSA 2* | 592 | C | 0 | 132 | 8,1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | |
| 8 | LA PLATA - TOLOSA* | 593 | L/C | 50 | 132 | 5,7 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 9 | LA PLATA - DIQUE 1* | 594 | L/C | 34,42 | 132 | 15,4 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | |
| 10 | LA PLATA - DIQUE 2 | 595 | L/C | 34,42 | 132 | 15,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | DIQUE - PETROKEN - PETROQUÍMICA 1 | 596 | C | 0 | 132 | 2,9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | DIQUE - PETROKEN - PETROQUÍMICA 2 | 597 | C | 0 | 132 | 2,9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | LA PLATA - TOLOSA 2* | 598 | L/C | 50 | 132 | 5,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | LA PLATA - MAGDALENA - VERÓNICA | 599 | L | 100 | 132 | 107 | xxxx | xxxx |
| 15 | LA PLATA - MAGDALENA - VERÓNICA | 599 | L | 100 | 132 | 92,3 | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 16 | LA PLATA - YPF ENSENADA | 600 | L | 100 | 132 | 35 | xxxx | xxxx |
| 17 | LA PLATA - LP.SUR 1 | 571 | L | 100 | 132 | 17,8 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 18 | LP.SUR - LP. ESTE 1 | 572 | L | 100 | 132 | 7,9 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 19 | LA PLATA ESTE - ENSENADA YPF | 600 | L | 100 | 132 | 8,4 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 20 | ENSENADA - DIQUE | 601 | L/C | 64,71 | 132 | 1,7 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Longitud Total | | | | | | 266 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indisponibilidades Forzadas | | | | | | | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | | |
| TASA DE FALLA | | | | | | | 5,62 | 6,77 | 6,02 | 9,40 | 9,02 | 8,27 | 9,02 | 9,40 | 9,02 | 8,65 | 8,65 | 11,28 | 12,03 | |

Valor Provisorio

TASA DE FALLA 12,03 SALIDAS x AÑO / 100 km



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO-ANEXO28-EDELAP-JUL18

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.