



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDELAP S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2018

Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.

1.- LÍNEAS

\$ 18.467,06

TOTAL	\$ 18.467,06
--------------	---------------------

Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01



ANEXO

FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDELAP S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	52,166
\$/100 km-h : LÍNEAS ≤ 132 kV	49,847
\$/100 km-h : CABLES 220 kV	104,331
\$/100 km-h : CABLES ≤ 132 kV	98,535

FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 60

Coefficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	NUM	TIPO	% Línea	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(ϕ)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	336260	3762	DIQUE PIQ-GBA	597	C	0,00	132	2,9	1/12/2018 00:00	31/12/2018 23:59	743,98	44639	P	--	SI	10,996,21
2	341312	3453	DIQUE ENSENADA	601	LC	60	132	1,7	4/12/2018 07:48	4/12/2018 14:27	6,65	399	P	--	SI	69,15
3	341313	3771	LA PLATA TOLOSA 2	598	LC	50	132	5,7	4/12/2018 23:17	5/12/2018 23:59	24,70	1482	F	--	SI	6.866,38
4	341314	2837	LA PLATA KAISER	584	L	100	132	14,8	9/12/2018 07:33	9/12/2018 16:23	8,83	530	P	--	SI	66,02
5	341425	2829	ABASTO LA PLATA 2	57	L	100	220	16	15/12/2018 08:28	15/12/2018 14:40	6,20	372	P	--	SI	48,51
6	341426	3768	LA PLATA KAISER	583	L	100	132	14,8	16/12/2018 07:38	16/12/2018 15:36	7,97	478	P	--	SI	59,59
7	341996	3769	LA PLATA MAGDALENA	599	C	0,00	132	56,5	18/12/2018 07:59	18/12/2018 12:26	4,45	267	P	--	SI	148,64
8	341997	2829	ABASTO LA PLATA 2	57	L	100	220	16	22/12/2018 07:27	22/12/2018 16:23	8,93	536	P	--	SI	69,88
9	342320	3770	LA PLATA TOLOSA 1	593	LC	50	132	5,7	26/12/2018 07:15	26/12/2018 13:45	6,50	390	P	--	SI	72,34
10	342321	3770	LA PLATA TOLOSA 1	593	LC	50	132	5,7	27/12/2018 07:30	27/12/2018 13:49	6,32	379	P	--	SI	70,33

(ϕ) P-PROGRAMADA F-FORZADA

\$ 18.467,06



ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDELAP S.A.

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS

Tasa de falla correspondiente al mes de Diciembre de 2018 (provisoria)

	LÍNEAS	IDENTIF.	TIPO	% L/C	U [kV]	Long. [km]	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
1	ABASTO - LA PLATA 1	56	L	100	220	16						1	2						
2	ABASTO - LA PLATA 2	57	L	100	220	16						1							
3	TOLOSA - CITY BELL	519	C	0	132	10,2													
4	LA PLATA -MAFISAT-MAFISA - KAISER 1	583	L	100	132	16,7								2					
5	LA PLATA - KAISER 2	584	L	100	132	14,8								1			1		
6	DIQUE - PROPULSORA - TOLOSA 1*	591	C	0	132	8,1				1		3							
7	DIQUE - PROPULSORA - TOLOSA 2*	592	C	0	132	8,1						2							
8	LA PLATA - TOLOSA*	593	L/C	50	132	5,7						1				1			
9	LA PLATA - DIQUE 1*	594	L/C	34,42	132	15,4		2											
10	LA PLATA - DIQUE 2	595	L/C	34,42	132	15,4													
11	DIQUE - PETROKEN - PETROQUÍMICA 1	596	C	0	132	2,9													
12	DIQUE - PETROKEN - PETROQUÍMICA 2	597	C	0	132	2,9									1				
13	LA PLATA - TOLOSA 2*	598	L/C	50	132	5,7											1		
14	LA PLATA - MAGDALENA - VERÓNICA	599	L	100	132	107	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
15	LA PLATA - MAGDALENA - VERÓNICA	599	L	100	132	92,3	2												
16	LA PLATA - YPF ENSENADA	600	L	100	132	35	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
17	LA PLATA - LP.SUR 1	571	L	100	132	17,8													1
18	LP.SUR - LP. ESTE 1	572	L	100	132	7,9													1
19	LA PLATA ESTE - ENSENADA YPF	600	L	100	132	8,4													1
20	ENSENADA - DIQUE	601	L/C	64,71	132	1,7													
	Longitud Total					266													
	Indisponibilidades Forzadas						2	2	0	1	0	8	2	3	1	1	2	3	
	TASA DE FALLA						8,27	9,02	9,40	9,02	8,65	8,65	11,28	12,03	12,03	10,90	7,89	8,65	9,40

Valor Provisorio

TASA DE FALLA **9,40 SALIDAS x AÑO / 100 km**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO-ANEXO28-EDELAP-DIC18

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.