

**PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC**

**CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA**

Desde el 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Penalización = % \* E \* P \* Ccom

Res SE N° 47298 = % * E * P											Res ENRE N° 127000 = % * E * P * Ccom			
N°	AGENTE	MES	MEDIDOR	TIPOLOGIA (°)	%	ENERGIA (MWh)	P (\$/MWh)	Monto según Res. SE N° 47298	Hasta	DIAS	Ccom	Monto Adicional por San. Comp. (1)	Monto Total Res. ENRE N° 127000	
1	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Ene-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	1.543,35	124,00	57.818,13	31/01/16	30	1,000	50,00	\$7.818,13	
		Ene-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	1.466,32	124,13	57.319,22	31/01/16	30	1,000	38,00	\$7.357,22	
2	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Feb-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	1.830,86	124,35	59.109,61	29/2/16	59	1,000	50,00	\$9.109,61	
		Feb-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	1.670,87	124,35	58.311,58	29/2/16	59	1,000	50,00	\$8.311,58	
3	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Mar-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	374,10	123,32	\$1.815,34	31/3/16	30	1,000	50,00	\$1.815,34	
		Abr-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	394,26	123,29	\$1.292,28	31/3/16	30	1,000	50,00	\$1.302,28	
4	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Abr-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	1.133,69	120,38	\$5.364,47	30/4/16	120	1,218	\$1.214,07	\$6.778,53	
		Abr-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	942,74	120,24	\$4.334,21	30/4/16	120	1,218	\$992,28	\$5.526,49	
5	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	May-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	515,20	118,40	\$2.440,46	31/5/16	151	1,444	\$1.082,68	\$3.523,14	
		Jun-16	SMCEASIP	7.2.a)	4	1.439,20	118,38	\$6.923,65	30/6/16	181	1,662	\$1.582,20	\$11.505,85	
6	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA											\$7.868,23	\$63.257,85	

E : INCIDENTE DE PENALIZACIÓN  
 S : SERVIDOR  
 P : PRECIO REGIMEN EN EL MOMENTO DE MEDICIÓN  
 Ccom : COEFICIENTE COMPLEMENTARIO  
 (1) : Monto Adicional por San. Comp. = Res. ENRE N° 127/00 - Res. SE N° 472/98

(\*) 7.2.a. : INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL  
 (\*) 7.2.b. : INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL POR REPARACIONES DE LOS GRABERES DE LOS GRABERES  
 (\*) 7.2.c. : FALTA DE CALIBRACIÓN CORRECTIVA (CCI) DE UN BOCÓ  
 (\*) 7.2.d. : INCUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA RC  
 (\*) 7.2.e. : FALTA DE RESPUESTA O FALTA DE RESPUESTA TELEFÓNICA



**PENALIZACIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL INSTRUMENTAL DEL SMEC**

**CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA**

Desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2016

Penalización = % \* E \* P \* Ccom

Res SE N° 47298 = % * E * P											Res. ENRE N° 127/2000 = % * E * P * Ccom			
N°	AGENTE	MES	MEDIDOR	TIPOLOGIA (*)	%	ENERGIA (MWh)	P (\$/MWh)	Monto según Res. SE N° 47298	Hasta	DIAS	Ccom	Monto Adicional por San. Comp. (1)	Monto Total Res. ENRE N° 127/00	
1	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Jul-16	SMCEB3IP	7.2.a)	4	456.80	117.15	\$2.140.36	31/07/16	212	1.887	\$1.899.26	\$4.039.62	
2	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Ago-16	SMCEB3IP	7.2.a)	4	50.20	116.89	\$234.53	31/08/16	243	2.113	\$504.97	\$495.50	
3	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Sep-16	SMCEB3IP	7.2.a)	4	9.70	119.85	\$46.51	30/09/16	273	2.331	\$61.90	\$108.41	
4	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Oct-16	SMCEB3IP	7.2.a)	4	73.75	122.69	\$361.04	31/10/16	304	2.556	\$563.31	\$924.35	
	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Oct-16	SMCEB3IP	7.2.a)	4	43.28	124.15	\$215.20	31/10/16	304	2.556	\$531.82	\$545.02	
5	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Nov-16	SMCEB3IP	7.2.a)	4	343.46	125.05	\$1.217.99	30/11/16	334	3.175	\$3.048.65	\$4.266.64	
	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Nov-16	SMCEB3IP	7.2.a)	4	26.21	127.41	\$494.03	30/11/16	334	2.775	\$876.66	\$1.370.69	
6	CT SAN MARTIN Chaco - ENARSA	Dic-16	SMCEB3IP	7.2.a)	4	1.842.01	124.09	\$9.113.02	31/12/16	365	3.090	\$18.286.04	\$27.429.06	
												\$215.328.61	\$39.680.38	

PENALIZACIÓN: \$102.938,20

- (\*) 7.2.a. : PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN
- (\*) 7.2.b. : ENERGIA UTILIZADA MEDIDA EN MWh
- (\*) 7.2.c. : PRECIO PROPIETARIO EN EL MOMENTO DE MEDICIÓN
- (\*) 7.2.d. : INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.e. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.f. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.g. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.h. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.i. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.j. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.k. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.l. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.m. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.n. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.o. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.p. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.q. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.r. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.s. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.t. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.u. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.v. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.w. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.x. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.y. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA
- (\*) 7.2.z. : FALTA DE MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE BOMBA DE AGUA





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-28157271-APN-AAAYANR#ENRE

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 12 de Junio de 2018

**Referencia:** Anexo Resol. AAANR Expte. ENRE 50135/17 ENARSA (C.T. San Martín Chaco) Sanción SMEC Enero a Diciembre 2016

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.06.12 15:52:55 -03'00'

María Hilda Antúnez  
Analista técnico  
Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias  
Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.06.12 15:52:56 -03'00'