

 ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD	Departamento Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica	SPTCP01	
Archivo : SPTCP01	Versión : 1	Vigencia :	HOJA Nro: 1/1
SUB-PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PUNTOS A MEDIR POR PERTURBACIONES			

1. Objetivo

Describir los pasos necesarios para cumplir con lo especificado en el punto 5.1.4 del procedimiento PPTCP01. La selección de los puntos a medir se indican para ser medidos en el mes “n”.

2. Desarrollo

2.1 En una base de datos se carga la información procesada de las mediciones de nivel de tensión correspondiente al mes “n-3”.

2.2. En la misma base se carga la información correspondiente a los datos del usuario del mes “n-3” (Tabla 1 de acuerdo a la Resolución ENRE 184/00). En esta tabla se incluye el CT_MTBT que esta conectado el usuario

2.3 Se cruzan las informaciones de los puntos anteriores y se obtiene como resultado los índices DV/V y THD correspondiente a cada centro de Transformación MT/BT.

2.4 Se reciben en el DDCEE los reclamos por oscilaciones de tensión y se seleccionan para medir aquellos casos en donde se podría evidenciar elevados valores de flicker.

2.5 Se seleccionan los centros de transformación con valores más elevados de DV/V y THD.

2.6 Los puntos a medir se seleccionan de acuerdo a los siguientes criterios y orden de prioridades:

- Reclamos por oscilaciones de tensión que ingresan al organismo. En este caso en particular, la medición se indica para ser realizada en el domicilio del usuario.
- Centros de transformación con valores más elevados de DV/V y THD.

2.7 El DDCEE envía por nota a la Distribuidora el listado de los puntos a medir correspondiente al mes “n”, con una antelación de 5 días antes de que se inicie el mes “n”. Además, remite por correo electrónico el listado de los puntos a medir a la Distribuidora y al Contratista.

2.8 Se agrega en el Expediente la copia de la nota enviada a la Distribuidora con el acuse de recibo correspondiente.

DDCEE	DDCEE	AAANR
Realizó: Fecha: 28/06/2007	Revisó: Fecha:	Aprobó: Fecha: