



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

EPEN

TOTAL DE PENALIZACIONES

Desde el 01 al 30 de abril de 2016

1.- LÍNEAS	\$25.307,26
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$14.857,41
2.2.- Salidas	\$7.804,12

TOTAL	\$47.968,79
--------------	--------------------



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de abril de 2016

Salida en 132 kV =	\$ 26,277	50
Salida en 33 kV =	\$ 19,708	25
Salida en 13,2 kV =	\$ 19,708	20

Nº	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(✧)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
13	301277	246	PTO. HERNANDEZ	SALIDA 4 PETROL.S.JORGE	33	07/04/2016 08:51	07/04/2016 17:13	8,37	502	F	NO	SI	4616,60
14	301278	1688	EL CHOCON	SALIDA TRAFO 4	132	09/04/2016 08:53	09/04/2016 18:16	9,38	563	P	--	SI	1232,39
15	301579	1601	PTO. HERNANDEZ	SALIDA OLDELVAL	33	12/04/2016 19:57	12/04/2016 20:14	0,28	17	F	NO	SI	630,66
16	301585	235	PIEDRA DE AGUILA	SALIDA ALIMENT. EPEN 1 (64)	33	14/04/2016 13:23	14/04/2016 18:30	5,12	307	P	--	SI	252,26
17	301584	238	PIEDRA DE AGUILA	SALIDA OBRADOR ET 500	13,2	14/04/2016 13:24	14/04/2016 18:31	5,12	307	P	--	SI	201,81
18	301586	4094	PIEDRA DE AGUILA	SAL. ALIMENT. MENCUE EPEN (3)	13,2	14/04/2016 13:24	14/04/2016 18:32	5,13	308	P	--	SI	202,20
19	301583	240	PIEDRA DE AGUILA	SALIDA L. ESTE	13,2	14/04/2016 13:25	14/04/2016 18:23	4,97	298	P	--	SI	195,90
20	301591	4829	ALTO VALLE	SALIDA EDERSA 2	33	21/04/2016 08:54	21/04/2016 10:52	1,97	118	P	--	SI	97,06
21	301590	4093	ALTO VALLE	SALIDA EDERSA 1	33,0	21/04/2016 11:15	21/04/2016 12:34	1,32	79	P	--	SI	65,04
22	301814	238	PIEDRA DE AGUILA	SALIDA OBRADOR ET 500	13,2	29/04/2016 09:46	29/04/2016 12:24	2,63	158	P	--	SI	103,66
23	301815	4094	PIEDRA DE AGUILA	SAL. ALIMENT. MENCUE EPEN (3)	13,2	29/04/2016 09:48	29/04/2016 12:25	2,62	157	P	--	SI	103,27
24	301816	240	PIEDRA DE AGUILA	SALIDA L. ESTE	13,2	29/04/2016 09:50	29/04/2016 12:27	2,62	157	P	--	SI	103,27
													\$7.804,12

(✧) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN

(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA

Correspondiente al mes de Abril de 2016

	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Tipo	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16
1	ARROYITO - CHARROYITO 1	132	1	L													
2	ARROYITO - CHARROYITO 2	132	1	L													
3	ARROYITO - CHARROYITO 3	132	1	L						1							
4	ARROYITO - CHOCON 1	132	25	L													
5	ARROYITO - CHOCON 2	132	25	L													
6	ARROYITO - PIAP 1	132	2	L													
7	ARROYITO - PIAP 2	132	2	L													
8	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	17	L					1					3			
10	ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO	132	58,9	L													
11	CHOCON OESTE - CHOCON	132	3,5	L													
18	MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO	132	41	L									1	1			
19	PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON	132	170	L													
20	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA	132	1,5	L													
21	PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ	132	89	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA	132	18	L													
29	PUESTO HERNANDEZ - CHIUHIDO II	132	19,5	L													
30	CHIUHIDO II - EL TRAPIAL	132	4,9	L													
31	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 1	132	142	L										1			
32	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 2	132	142	L										1			
33	PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES	132	67,705	L										1			
34	PTO. HERNANDEZ - RINCON DE LOS SAUCES	132	21	L													
	Longitud Total		764,01														
	Indisponibilidades Forzadas				0	0	0	0	1	1	0	0	1	7	0	0	
	TASA DE FALLA				1,57	1,44	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,52	0,52	0,65	1,44	1,31	1,31

TASA DE FALLA 1,31 SALIDAS x AÑO / 100 km



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-46611-EPENT-ANEXO I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.