



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

EPEN

TOTAL DE PENALIZACIONES

Desde el 01 al 31 de mayo de 2016

1.- LÍNEAS	\$356,20
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$220,48
2.2.- Salidas	\$10.468,87

TOTAL	\$11.045,55
--------------	--------------------



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPN

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de mayo de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	564,973	FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 30
-----------------------------	---------	-------------------------------

[illegible]



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de mayo de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	1,986
Coefficiente de penalización por salida forzada =	30

[illegible]



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPN

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de mayo de 2016

Salida en 132 kV =	\$ 26,277	50
Salida en 33 kV =	\$ 19,708	25
Salida en 13.2 kV =	\$ 19,708	20

[illegible]



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN

(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA

Correspondiente al mes de Mayo de 2016

	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Tipo	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16
1	ARROYITO - CHARROYITO 1	132	1	L													
2	ARROYITO - CHARROYITO 2	132	1	L													
3	ARROYITO - CHARROYITO 3	132	1	L					1								
4	ARROYITO - CHOCON 1	132	25	L													
5	ARROYITO - CHOCON 2	132	25	L													
6	ARROYITO - PIAP 1	132	2	L													
7	ARROYITO - PIAP 2	132	2	L													
8	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	17	L				1					3				
10	ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO	132	58,9	L													
11	CHOCON OESTE - CHOCON	132	3,5	L													
18	MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO	132	41	L								1	1				
19	PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON	132	170	L													
20	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA	132	1,5	L													
21	PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ	132	89	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA	132	18	L													
29	PUESTO HERNANDEZ - CHIUHIDO II	132	19,5	L													
30	CHIUHIDO II - EL TRAPIAL	132	4,9	L													
31	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 1	132	142	L									1			1	
32	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 2	132	142	L									1				
33	PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES	132	67,705	L									1				
34	PTO. HERNANDEZ - RINCON DE LOS SAUCES	132	21	L													
Longitud Total			764,01														
Indisponibilidades Forzadas					0	0	0	1	1	0	0	1	7	0	0	1	
TASA DE FALLA					1,44	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	0,52	0,52	0,65	1,44	1,31	1,31	1,44

TASA DE FALLA **1,44** SALIDAS x AÑO / 100 km



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-46611-EPENT-ANEXOII

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.