



ENTE NACIONAL REGULADOR  
DE LA ELECTRICIDAD

## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

#### EPEN

#### TOTAL DE PENALIZACIONES

*Desde el 01 al 30 de junio de 2016*

1.- LÍNEAS	\$2.079,83
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$7.020,28
2.2.- Salidas	\$157.498,04

<b>TOTAL</b>	<b>\$166.598,15</b>
--------------	---------------------







## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

#### 2.2.- Salidas

*Desde el 01 al 30 de junio de 2016*

Salida en 132 kV =	\$ 26,277	50
Salida en 33 kV =	\$ 19,708	25
Salida en 13,2 kV =	\$ 19,708	20

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(♦)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
20	303467	229	ARROYITO	SALIDA PLAZA HUINCUL (55)	132	08/06/2016 08:30	08/06/2016 11:05	2,58	155	P	--	SI	338,97
21	303468	231	ARROYITO	SALIDA AGUA DEL CAJON 1 (57)	132	08/06/2016 11:25	08/06/2016 14:32	3,12	187	P	--	SI	409,92
22	303469	232	ARROYITO	SALIDA AGUA DEL CAJON 2 (58)	132	08/06/2016 14:33	08/06/2016 16:46	2,22	133	P	--	SI	291,67
23	303470	207	CHOCON	SALIDA CUTRAL-CO	132	09/06/2016 08:42	09/06/2016 11:58	3,27	196	P	--	SI	429,63
24	303479	200	ALTO VALLE	SALIDA EDERSA 5 (10)	13,2	12/06/2016 07:53	12/06/2016 13:22	5,48	329	P	--	SI	216,00
25	303478	199	ALTO VALLE	SALIDA EDERSA 3 (9)	13,2	12/06/2016 08:23	12/06/2016 10:25	2,03	122	P	--	SI	80,01
26	303480	202	ALTO VALLE	SALIDA EDERSA 7 (12)	13,2	12/06/2016 12:54	12/06/2016 15:01	2,12	127	P	--	SI	83,56
27	303932	205	P.P.BANDERITA	SALIDA ALIMENTADOR EL CHANAR	13,2	26/06/2016 08:12	26/06/2016 14:44	6,53	392	P	--	SI	257,39
28	303933	206	P.P.BANDERITA	SALIDA H.C.C. (19)	13,2	26/06/2016 08:13	26/06/2016 14:45	6,53	392	P	--	SI	257,39
29	303934	204	P.P.BANDERITA	LINEA P.GRANDE (17)	33,0	26/06/2016 08:14	26/06/2016 14:33	6,32	379	P	--	SI	311,39
30	303935	4416	P.P.BANDERITA	SAL. ALIM. EL CHANAR	33,0	26/06/2016 08:15	26/06/2016 14:42	6,45	387	P	--	SI	317,79
31	303936	4951	P.P.BANDERITA	ALIM. MARI MENUCO	33,0	26/06/2016 08:15	26/06/2016 14:41	6,43	386	P	--	SI	316,81
32	304207	4576	P.HERNANDEZ	ALIM.1 A PETROBRAS	13,2	26/06/2016 17:22	28/06/2016 03:36	34,23	2054	F	NO	SI	13886,26
33	304197	250	P.HERNANDEZ	SAL. BATERIAS 2y5 PETROBRAS IN	13,2	26/06/2016 17:22	27/06/2016 20:55	27,55	1653	F	NO	SI	11253,27
34	304198	248	P.HERNANDEZ	SAL. ELECTROBOMBAS PETROBRAS	13,2	26/06/2016 17:22	27/06/2016 19:56	26,57	1594	F	NO	SI	10866,99
35	304199	252	P.HERNANDEZ	SAL.BATERIAS 7y8 PETROBRAS	13,2	26/06/2016 17:22	27/06/2016 19:55	26,55	1593	F	NO	SI	10859,11
36	304200	257	P.HERNANDEZ	SALIDA 10 OLDELVAL	13,2	26/06/2016 17:22	27/06/2016 21:06	27,73	1664	F	NO	SI	11324,22
37	304205	247	P.HERNANDEZ	ALIM. YAC. CHIHUIDOS	33,0	26/06/2016 17:22	28/06/2016 12:24	43,03	2582	F	NO	SI	21693,58
38	304201	244	P.HERNANDEZ	SALIDA 2 O. TRASANDINO	33,0	26/06/2016 17:22	27/06/2016 21:19	27,95	1677	F	NO	SI	14263,67
													<b>\$97.457,62</b>

(♦) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

#### 2.2.- Salidas

*Desde el 01 al 30 de junio de 2016*

Salida en 132 kV =	\$ 26,277	50
Salida en 33 kV =	\$ 19,708	25
Salida en 13,2 kV =	\$ 19,708	20

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Tém.	TOTAL PENALIZAC.
													97457,62
39	304206	246	P.HERNANDEZ	ALIM. S.JORGE	33	26/06/2016 17:22	28/06/2016 07:38	38,27	2296	F	NO	SI	19348,33
40	304203	1600	P.HERNANDEZ	SAL.PTA.IND.DE AGUA DULCE PIAD	33	26/06/2016 17:22	27/06/2016 19:54	26,53	1592	F	NO	SI	13564,03
41	304202	3465	P.HERNANDEZ	S.PTA.IND. AGUA SALADA 1 PIAS1	33	26/06/2016 17:22	27/06/2016 19:54	26,53	1592	F	NO	SI	13564,03
42	304204	3466	P.HERNANDEZ	S.PTA.IND.AGUA SALADA 2 PIAS2	33	26/06/2016 17:22	27/06/2016 19:54	26,53	1592	F	NO	SI	13564,03
(*) F - FORZADA													<b>\$157,498,04</b>



**ANEXO**

**ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN**

**(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)**

**INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA**

*Correspondiente al mes de Junio de 2016*

	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Tipo	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16
1	ARROYITO - CHARROYITO 1	132	1	L													
2	ARROYITO - CHARROYITO 2	132	1	L													
3	ARROYITO - CHARROYITO 3	132	1	L				1									
4	ARROYITO - CHOCON 1	132	25	L													
5	ARROYITO - CHOCON 2	132	25	L													
6	ARROYITO - PIAP 1	132	2	L													
7	ARROYITO - PIAP 2	132	2	L													
8	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	17	L			1					3					
10	ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO	132	58,9	L													
11	CHOCON OESTE - CHOCON	132	3,5	L													
18	MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO	132	41	L							1	1					
19	PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON	132	170	L													
20	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA	132	1,5	L													
21	PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ	132	89	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA	132	18	L													
29	PUESTO HERNANDEZ - CHIUHIDO II	132	19,5	L													
30	CHIUHIDO II - EL TRAPIAL	132	4,9	L													
31	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 1	132	142	L								1			1		
32	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 2	132	142	L								1					
33	PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES	132	67,705	L								1					
34	PTO. HERNANDEZ - RINCON DE LOS SAUCES	132	21	L													
	<b>Longitud Total</b>		<b>764,01</b>														
	<b>Indisponibilidades Forzadas</b>				0	0	1	1	0	0	1	7	0	0	1	0	
	<b>TASA DE FALLA</b>				<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,65</b>	<b>1,44</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>

**TASA DE FALLA 1,44 SALIDAS x AÑO / 100 km**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** ENRE-DTEE-ANEXO16-46611-EPENT-ANEXOIII

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.