



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TRANSBA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

1.- LÍNEAS	\$ 568.180,54
1.1.- Incendio de Campos	\$ 3.120,31
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$ 91.190,81
2.2.- Salidas	\$ 29.578,46
3.- Equipamiento propio Res. 01_03	\$ 78,71

TOTAL	\$ 692.148,83
--------------	----------------------

Valores remuneratorios según Acuerdo SE - ENRE -TRANSBA 2016-2017



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150
 FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50
 FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	310796	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	1/12/2016 08:16	1/12/2016 13:43	5,45	327	P	0,000	SI	622,51
2	310797	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	1/12/2016 08:18	1/12/2016 15:16	6,97	418	P	0,000	SI	262,56
3	310799	4702	CHACABUCO IND. - SALTO 1	132	48,60	C	1/12/2016 08:59	1/12/2016 14:18	5,32	319	P	0,000	SI	195,58
4	310800	1439	SAN CLEMENTE - DOLORES	132	102,60	C	1/12/2016 09:19	1/12/2016 15:10	5,85	351	P	0,000	SI	454,02
5	310801	4076	CACHARI - LAS FLORES	132	51,30	C	1/12/2016 09:36	1/12/2016 15:19	5,72	343	P	0,000	SI	221,97
6	310806	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	2/12/2016 08:18	2/12/2016 15:18	7,00	420	P	0,000	SI	263,69
7	310814	1518	TANDIL - BARKER	132	47,70	C	3/12/2016 09:01	3/12/2016 17:45	8,73	524	P	0,000	SI	315,00
8	310818	1518	TANDIL - BARKER	132	47,70	C	4/12/2016 09:16	4/12/2016 17:00	7,73	464	P	0,000	SI	278,91
9	311242	4328	MAR DE AJO - MAR DEL TUYU - LAS TONINAS	132	29,57	C	5/12/2016 06:40	5/12/2016 19:55	13,25	795	P	0,000	SI	296,37
10	311244	3535	BARADERO - PAPEL PRENSA	132	24,00	C	6/12/2016 08:33	6/12/2016 14:43	6,17	370	P	0,000	SI	116,68
11	311245	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	6/12/2016 08:43	6/12/2016 14:49	6,10	366	P	0,000	SI	229,79
12	311247	4097	ROSAS - NEWTON	132	11,00	C	6/12/2016 09:20	6/12/2016 17:36	8,27	496	P	0,000	SI	156,39
13	311248	1427	SAN PEDRO - PAPEL PRENSA	132	10,90	B	6/12/2016 09:24	6/12/2016 14:31	5,12	307	P	0,000	SI	484,12
14	311251	4702	CHACABUCO IND. - SALTO 1	132	48,60	C	6/12/2016 10:54	6/12/2016 14:20	3,43	206	P	0,000	SI	126,10
15	311253	4096	MONTE - ROSAS	132	58,40	C	6/12/2016 13:22	6/12/2016 14:38	1,27	76	P	0,000	SI	56,10
16	311254	4095	LAS FLORES - ROSAS	132	28,40	C	6/12/2016 13:22	6/12/2016 14:38	1,27	76	P	0,000	SI	27,28
17	311261	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	7/12/2016 08:23	7/12/2016 14:06	5,72	343	P	0,000	SI	215,48
18	311263	4097	ROSAS - NEWTON	132	11,00	C	7/12/2016 09:07	7/12/2016 13:28	4,35	261	P	0,000	SI	82,26
19	311264	4328	MAR DE AJO - MAR DEL TUYU - LAS TONINAS	132	29,57	C	7/12/2016 09:22	7/12/2016 17:12	7,83	470	P	0,000	SI	175,14

(*) P - PROGRAMADA

\$ 4,579,97



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150
 FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50
 FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$4.579,97
20	311271	1434	9 DE JULIO - BRAGADO	66	60,94	C	11/12/2016 06:27	11/12/2016 14:53	8,43	506	P	0,000	SI	388,60
21	311547	4293	S. CLEMENTE LAS TONINAS	132	14,60	B	12/12/2016 10:39	12/12/2016 16:58	6,32	379	P	0,000	SI	597,59
22	311548	1532	BAHIA BLANCA - P. LURO	132	141,00	B	12/12/2016 11:24	12/12/2016 17:17	5,88	353	P	0,000	SI	3.135,74
24	311586	1441	PERGAMINO - ARRECIFES	66	43,80	B	13/12/2016 05:39	13/12/2016 07:45	2,10	126	P	0,000	SI	347,89
25	311587	1532	BAHIA BLANCA - P. LURO	132	141,00	B	13/12/2016 08:10	13/12/2016 17:13	9,05	543	P	0,000	SI	4.826,27
26	311588	1407	SALADILLO - LAS FLORES	132	76,30	C	13/12/2016 08:32	13/12/2016 13:43	5,18	311	P	0,000	SI	298,97
27	311594	3689	LAPRIDA - LA PAMPITA	132	72,20	C	13/12/2016 10:20	13/12/2016 17:19	6,98	419	P	0,000	SI	381,21
28	311599	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	14/12/2016 08:23	14/12/2016 16:00	7,62	457	P	0,000	SI	287,05
30	311601	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	14/12/2016 08:46	14/12/2016 15:24	6,63	398	P	0,000	SI	175,53
31	311602	1532	BAHIA BLANCA - P. LURO	132	141,00	B	14/12/2016 08:48	14/12/2016 17:21	8,55	513	P	0,000	SI	4.559,63
32	311603	1407	SALADILLO - LAS FLORES	132	76,30	C	14/12/2016 09:38	14/12/2016 13:59	4,35	261	P	0,000	SI	251,07
33	311605	4964	PINAMAR - VALERIA DEL MAR	132	6,00	C	15/12/2016 05:49	15/12/2016 14:12	8,38	503	P	0,000	SI	158,47
34	311606	4965	VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL	132	14,28	C	15/12/2016 05:54	15/12/2016 14:14	8,33	500	P	0,000	SI	157,53
35	311608	1424	ZARATE - ATUCHA I	132	22,10	C	15/12/2016 07:54	15/12/2016 14:56	7,03	422	P	0,000	SI	132,94
36	311609	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	15/12/2016 08:07	15/12/2016 17:19	9,20	552	P	0,000	SI	1.050,85
37	311611	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	15/12/2016 08:49	15/12/2016 14:58	6,15	369	P	0,000	SI	231,67
38	311615	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	C	16/12/2016 08:23	16/12/2016 11:49	3,43	206	P	0,000	SI	391,78
39	311617	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	16/12/2016 09:18	16/12/2016 15:23	6,08	365	P	0,000	SI	160,97
														\$ 22.113,73

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	791,613	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	756,439	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$22.113,73
40	311624	1404	BRAGADO - CHIVILCOY	132	49,00	B	17/12/2016 05:57	17/12/2016 09:04	3,12	187	P	0,000	SI	578,22
41	311625	1429	IMSA - LINCOLN	132	61,50	B	17/12/2016 09:32	17/12/2016 16:24	6,87	412	P	0,000	SI	1.598,00
42	311631	2621	LUJAN - MORÓN 2	132	43,00	A	18/12/2016 03:36	18/12/2016 18:02	14,43	866	P	0,000	SI	7.040,44
43	311640	3556	NUEVA CAMPANA - CORCEMAR	132	5,00	C	18/12/2016 10:00	18/12/2016 17:20	7,33	440	P	0,000	SI	138,62
44	311863	3796	C. SARMIENTO - S. A. ARECO	66	31,50	C	19/12/2016 08:31	19/12/2016 14:50	6,32	379	P	0,000	SI	150,59
45	311867	1456	LAPRIDA - PRINGLES	132	71,50	C	20/12/2016 08:23	20/12/2016 17:20	8,95	537	P	0,000	SI	484,06
46	311868	3796	C. SARMIENTO - S. A. ARECO	66	31,50	C	20/12/2016 08:49	20/12/2016 14:21	5,53	332	P	0,000	SI	131,77
47	311870	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	20/12/2016 10:49	20/12/2016 17:13	6,40	384	P	0,000	SI	677,29
48	311874	1520	LAS ARMAS - DOLORES	132	88,20	C	20/12/2016 11:59	20/12/2016 15:21	3,37	202	P	0,000	SI	224,84
49	311875	3797	S. A. ARECO - LUJAN	66	49,80	C	21/12/2016 08:09	21/12/2016 15:41	7,53	452	P	0,000	SI	283,66
50	311876	1520	LAS ARMAS - DOLORES	132	88,20	C	21/12/2016 08:27	21/12/2016 15:11	6,73	404	P	0,000	SI	449,01
51	311879	3690	LA PAMPITA - OLAVARRÍA	132	27,50	C	21/12/2016 09:17	21/12/2016 17:52	8,58	515	P	0,000	SI	178,48
52	311880	1534	BAHIA BLANCA - NORTE II	132	19,00	C	21/12/2016 09:20	21/12/2016 14:37	5,28	317	P	0,000	SI	99,85
53	311882	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	21/12/2016 09:57	21/12/2016 17:59	8,03	482	P	0,000	SI	849,78
54	311886	1456	LAPRIDA - PRINGLES	132	71,50	C	22/12/2016 08:33	22/12/2016 15:56	7,38	443	P	0,000	SI	399,15
55	311887	1520	LAS ARMAS - DOLORES	132	88,20	C	22/12/2016 09:03	22/12/2016 14:04	5,02	301	P	0,000	SI	334,92
56	311888	1532	BAHIA BLANCA - P. LURO	132	141,00	B	22/12/2016 09:32	22/12/2016 13:16	3,73	224	P	0,000	SI	1.989,17
58	311911	1421	ARRECIFES - CAP. SARMIENTO	66	31,90	C	25/12/2016 14:33	26/12/2016 12:39	22,10	1326	F	0,000	SI	14.261,07
59	312225	1420	PERGAMINO - ROJAS	132	36,00	C	26/12/2016 06:02	26/12/2016 06:56	0,90	54	F	0,000	SI	5.174,04
														\$ 57.156,70

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	2.641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal. (↕)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
69	306464	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	1/12/2016 00:00	20/12/2016 08:06	464,10	27.846	P	--	0,000	NO	SI	11031,19
70	310536	2279	PEHUAJO	Trafo 2	5,0	66/13,2	1/12/2016 00:00	6/12/2016 15:01	135,02	8.101	P	--	0,000	NO	SI	1069,76
71	310795	2565	PRINGLES	Trafo 2	10,0	132/13,2/13,2	1/12/2016 08:07	1/12/2016 18:28	10,35	621	P	--	0,000	NO	SI	164,01
72	310813	2547	SUAREZ	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	3/12/2016 08:15	3/12/2016 18:14	9,98	599	P	--	0,000	NO	SI	237,21
73	310815	2537	PIGUE	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	4/12/2016 08:19	4/12/2016 18:04	9,75	585	P	--	0,000	NO	SI	231,75
74	310816	5302	AZUL	T1AZ	30,0	132/33/13,2	4/12/2016 08:51	4/12/2016 12:05	3,23	194	P	--	0,000	NO	SI	153,55
75	311241	2465	MAR DEL TUYU	Trafo 1	20,0	132/33/13,2	5/12/2016 06:19	7/12/2016 17:50	59,52	3.571	P	--	0,000	NO	SI	1886,31
76	311243	2387	AZUL	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	5/12/2016 09:53	5/12/2016 17:36	7,72	463	P	--	0,000	NO	SI	183,50
77	311249	2387	AZUL	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	6/12/2016 09:43	6/12/2016 14:10	4,45	267	P	--	0,000	NO	SI	105,77
78	311255	4585	JUNIN	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	6/12/2016 13:59	6/12/2016 17:29	3,50	210	P	--	0,000	NO	SI	166,38
79	311257	4280	TANDIL	T3TD	30,0	132/33/13,2	7/12/2016 05:17	7/12/2016 08:08	2,85	171	P	--	0,000	NO	SI	135,48
80	311265	5302	AZUL	T1AZ	30,0	132/33/13,2	7/12/2016 09:39	7/12/2016 14:38	4,98	299	P	--	0,000	NO	SI	236,74
81	311267	5758	PUNTA ALTA	T1PV	20,0	132/33/13,2	7/12/2016 15:31	7/12/2016 15:46	0,25	15	R	NO	25,00	SI	SI	990,38
82	311269	3085	BRAGADO	AutoTrafo 1	150,0	220/132/13,2	8/12/2016 07:08	8/12/2016 11:25	4,28	257	P	--	0,000	NO	SI	1017,31
83	311270	2247	LINCOLN	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	8/12/2016 20:46	8/12/2016 23:30	2,73	164	R	NO	60,00	NO	SI	531,95
84	311273	5358	CORCEMAR	T2CO	30,0	132/33/13,2	11/12/2016 08:26	11/12/2016 16:55	8,48	509	P	--	0,000	NO	SI	403,12
																\$ 18.544,42

(↕) P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	2.641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal. (↕)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$18.544,42
85	311590	2278	PEHUAJO	Trafo 1	5,0	66/13,2	13/12/2016 08:49	16/12/2016 14:42	77,88	4.673	P	--	0,000	NO	SI	617,04
86	311595	2247	LINCOLN	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	13/12/2016 11:11	13/12/2016 17:03	5,87	352	P	--	0,000	NO	SI	139,52
87	311598	2247	LINCOLN	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	14/12/2016 07:12	14/12/2016 16:13	9,02	541	P	--	0,000	NO	SI	214,40
88	311607	5465	VALERIA DEL MAR	T1VA	30,0	132/33/13,2	15/12/2016 05:55	15/12/2016 14:38	8,72	523	P	--	0,000	NO	SI	414,53
89	311612	2496	NORTE II	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	15/12/2016 09:35	15/12/2016 18:15	8,67	520	P	--	0,000	NO	SI	549,54
90	311613	5391	NORTE II	T2ND-N (PREV)	45,0	132/33/13,2	15/12/2016 09:35	15/12/2016 18:15	8,67	520	P	--	0,000	NO	SI	618,23
91	311623	2496	NORTE 2	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	16/12/2016 11:31	16/12/2016 17:30	5,98	359	P	--	0,000	NO	SI	379,04
92	311626	3606	BALCARCE	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	18/12/2016 02:04	18/12/2016 08:24	6,33	380	R	NO	60,00	SI	SI	20907,21
93	311632	2423	DOLORES	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	18/12/2016 05:18	18/12/2016 09:02	3,73	224	P	--	0,000	NO	SI	0,00
94	311633	3776	DOLORES	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	18/12/2016 05:27	18/12/2016 09:16	3,82	229	P	--	0,000	NO	SI	0,00
96	311638	2363	MIRAMAR	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	18/12/2016 09:02	18/12/2016 17:44	8,70	522	P	--	0,000	NO	SI	206,79
98	311643	2172	BRAGADO	AutoTrafo 2	150,0	220/132/13,2	18/12/2016 18:11	18/12/2016 19:23	1,20	72	P	--	0,000	NO	SI	285,23
99	311865	2407	LAS ARMAS	Trafo 2	1,0	33/13,2	20/12/2016 01:04	20/12/2016 17:27	16,38	983	P	--	0,000	NO	SI	25,96
100	311866	5286	CARMEN DE PATAGONES	T2PK	15,0	132/33/13,2	20/12/2016 08:16	20/12/2016 17:54	9,63	578	P	--	0,000	NO	SI	228,90
																\$ 43.130,80

(↕) P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

Por Transformador por MVA \$ =	2.641
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$43.130,80
101	311869	2349	BALCARCE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	20/12/2016 09:32	20/12/2016 17:46	8,23	494	P	--	0,000	NO	SI	195,62
102	311871	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	20/12/2016 10:58	20/12/2016 11:17	0,32	19	R	NO	60,00	SI	SI	1882,50
102b	311871	2501	PUNTA ALTA	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	20/12/2016 11:17	20/12/2016 13:54	2,62	157	RR	NO	60,00	NO	SI	373,65
103	311877	5286	CARMEN DE PATAGONES	T2PK	15,0	132/33/13,2	21/12/2016 08:52	21/12/2016 17:30	8,63	518	P	--	0,000	NO	SI	205,13
104	311878	2349	BALCARCE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	21/12/2016 09:12	21/12/2016 17:11	7,98	479	P	--	0,000	NO	SI	189,68
105	311883	2441	MAR DE AJO	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	22/12/2016 06:22	22/12/2016 10:40	4,30	258	P	--	0,000	NO	SI	102,21
106	311884	2349	BALCARCE	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	22/12/2016 08:25	22/12/2016 15:17	6,87	412	P	--	0,000	NO	SI	163,29
107	311885	5286	CARMEN DE PATAGONES	T2PK	15,0	132/33/13,2	22/12/2016 08:30	22/12/2016 16:31	8,02	481	P	--	0,000	NO	SI	190,63
108	311900	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	23/12/2016 06:46	23/12/2016 08:08	1,37	82	F	NO	0,000	SI	SI	11266,51
108b	311900	2440	MAR DE AJO	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	23/12/2016 08:08	23/12/2016 10:19	2,18	131	RF	NO	0,000	NO	SI	1036,33
109	311909	4210	URBANA BBKA	Trafo 2	40,0	132/33/13,2	25/12/2016 02:33	25/12/2016 04:49	2,27	136	F	NO	0,000	SI	SI	20726,57
109b	311909	4210	URBANA BBKA	Trafo 2	40,0	132/33/13,2	25/12/2016 04:49	25/12/2016 09:02	4,22	253	RF	NO	0,000	NO	SI	2674,80
110	312238	2280	PEHUAJO	Trafo 3	16,0	66/13,2	29/12/2016 09:42	29/12/2016 12:41	2,98	179	P	--	0,000	NO	SI	75,55
111	312256	2055	SAN PEDRO	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	31/12/2016 19:48	31/12/2016 22:25	2,62	157	F	NO	0,000	SI	SI	8604,38
111b	312256	2055	SAN PEDRO	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	31/12/2016 22:25	31/12/2016 23:59	1,57	94	RF	NO	0,000	NO	SI	373,17
																\$ 91.190,81

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RR - REDUCCIÓN RESTANTE ; RF - RESTANTE FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,185	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13.2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(✦)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
112	306465	2504	PUNTA ALTA	Alimentador a BASE NAVAL P.BELG. 4	33,0	1/12/2016 00:00	19/12/2016 18:55	450,92	27055	P	--	SI	0,00
113	306466	2505	PUNTA ALTA	Alimentador a BASE NAVAL P.BELG. 6	33,0	1/12/2016 00:00	19/12/2016 18:55	450,92	27055	P	--	SI	0,00
114	306467	2506	PUNTA ALTA	Alimentador a Coop. PUNTA ALTA 3	33,0	1/12/2016 00:00	19/12/2016 18:55	450,92	27055	P	--	SI	0,00
115	306468	2507	PUNTA ALTA	Alimentador a Coop. PUNTA ALTA 5	33,0	1/12/2016 00:00	19/12/2016 18:55	450,92	27055	P	--	SI	0,00
116	308536	4220	SAN NICOLAS	ALIMENT. A AES PARANA IAESP1	132,0	1/12/2016 00:00	31/12/2016 23:59	743,98	44639	P	--	SI	0,00
117	310792	2173	BRAGADO	Salida Línea a ACERÍA	132,0	1/12/2016 06:26	3/12/2016 08:07	49,68	2981	P	--	SI	0,00
118	310793	2424	DOLORES	Salida Línea a GUIDO	33,0	1/12/2016 07:17	1/12/2016 16:50	9,55	573	P	--	SI	1259,93
119	310794	2372	MIRAMAR	Alimentador 7 a CHAPADMALAL	13,2	1/12/2016 08:00	1/12/2016 12:35	4,58	275	P	--	SI	483,39
120	310798	2061	SAN PEDRO	Alimentador a PARQUE IND. 2-35	33,0	1/12/2016 08:43	1/12/2016 13:05	4,37	262	P	--	SI	576,53
121	310802	5409	CHASCOMUS	Alimentador 9 (EDEA)	13,2	1/12/2016 09:45	1/12/2016 12:22	2,62	157	P	--	SI	276,53
122	310803	2399	TRES ARROYOS	Alimentador 3 a TRES ARROYOS 1	33,0	1/12/2016 10:38	1/12/2016 14:16	3,63	218	P	--	SI	478,91
123	310804	3985	CHASCOMUS	Alimentador 9 a Banco Capacitores	13,2	1/12/2016 12:28	1/12/2016 16:16	3,80	228	P	--	SI	401,07
124	310805	2424	DOLORES	Salida Línea a GUIDO	33,0	2/12/2016 07:21	2/12/2016 11:45	4,40	264	P	--	SI	580,49
125	310809	2400	TRES ARROYOS	Alimentador 4 a TRES ARROYOS 2	33,0	2/12/2016 09:43	2/12/2016 14:15	4,53	272	P	--	SI	597,64
126	310810	4675	PETOQUIMICA	SAL. ALIM. 3 MUELLE MULTIPR.	33,0	2/12/2016 09:47	2/12/2016 16:58	7,18	431	P	--	SI	947,26
127	310811	5071	VILLA GESELL	SALIDA TG 18	132,0	2/12/2016 10:02	2/12/2016 17:19	7,28	437	P	--	SI	1280,73
129	310817	3564	CORCEMAR	SALIDA TRAF0 132/33/13.2	132,0	4/12/2016 09:07	4/12/2016 16:49	7,70	462	P	--	SI	1354,62
130	311246	2474	PINAMAR	Interr. a B. de Capacitores Nro. 1 y 2	13,2	6/12/2016 09:04	6/12/2016 11:47	2,72	163	P	--	SI	287,08
131	311250	4723	COLON	ALIMENTADOR 2 A COOP.	13,2	6/12/2016 10:38	6/12/2016 12:49	2,18	131	P	--	SI	230,09

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

\$ 8.754,27



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

Salida en 220 kV	\$ 70,371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35,185	50
Salida en 33 kV	\$ 26,386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26,386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↕)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$8.754,27
132	311252	5060	COLON	SALIDA CT.COLON(ENARSA)	13,2	6/12/2016 12:12	6/12/2016 13:42	1,50	90	P	--	SI	158,32
133	311256	4724	COLON	ALIMENTADOR 3 A COOP.	13,2	6/12/2016 14:07	6/12/2016 15:46	1,65	99	P	--	SI	174,15
134	311258	5109	BRAGADO	ALIMENT. A C.T. BRAGADO	132,0	7/12/2016 05:49	7/12/2016 18:15	12,43	746	P	--	SI	0,00
135	311262	4673	COLON BA	ALIMENTADOR 4 COOP.	13,2	7/12/2016 08:32	7/12/2016 11:33	3,02	181	P	--	SI	318,74
136	311266	4674	COLON BA	ALIMENTADOR 5 COOP.	13,2	7/12/2016 11:34	7/12/2016 13:46	2,20	132	P	--	SI	232,20
137	311272	5387	CORCEMAR	SALIDA 3PETRI	33 KV	11/12/2016 08:24	11/12/2016 17:07	8,72	523	P	--	SI	920,34
138	311543	2445	MAR DE AJO	Alimentador 1 a MAR DE AJO	13,2	12/12/2016 06:32	12/12/2016 10:01	3,48	209	P	--	SI	367,29
139	311544	2446	MAR DE AJO	Alimentador 2 a MAR DE AJO	13,2	12/12/2016 06:32	12/12/2016 10:02	3,50	210	P	--	SI	369,40
140	311545	2447	MAR DE AJO	Alimentador 3 a MAR DE AJO	13,2	12/12/2016 06:33	12/12/2016 10:02	3,48	209	P	--	SI	367,29
141	311546	5051	SIDERAR	SALIDA 1 CETE 1	132,0	12/12/2016 10:33	12/12/2016 17:26	6,88	413	P	--	SI	0,00
142	311589	5052	SIDERAR SN	SALIDA 1CETE2	132,0	13/12/2016 08:33	13/12/2016 15:27	6,90	414	P	--	SI	0,00
143	311591	4967	VALERIA DEL MAR	ALIMENTADOR 1 A CARILU	13,2	13/12/2016 09:32	13/12/2016 14:40	5,13	308	P	--	SI	541,44
144	311592	5494	VALERIA DEL MAR	9ALIM4 EDEA	13,2	13/12/2016 09:32	13/12/2016 14:41	5,15	309	P	--	SI	543,55
(↕) P - PROGRAMADA													\$ 12.747,00



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de diciembre de 2016

Salida en 220 kV	\$ 70.371	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 35.185	50
Salida en 33 kV	\$ 26.386	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 26.386	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$12.747,00
145	311593	2356	BALCARCE	Alimentador 2 a Coop. BALCARCE	13,2	13/12/2016 09:55	13/12/2016 12:24	2,48	149	P	--	SI	261,75
146	311596	4968	VALERIA DEL MAR	ALIMENTADOR 2 A OSTENDE	13,2	13/12/2016 14:50	13/12/2016 17:12	2,37	142	P	--	SI	250,14
147	311597	4969	VALERIA DEL MAR	ALIMENTADOR 3 A VALERIA	13,2	13/12/2016 14:50	13/12/2016 17:12	2,37	142	P	--	SI	250,14
148	311604	2370	MIRAMAR	Alimentador 3 a MIRAMAR	13,2	14/12/2016 10:13	14/12/2016 15:26	5,22	313	P	--	SI	550,94
149	311610	2371	MIRAMAR	Alimentador 4 a MIRAMAR	13,2	15/12/2016 08:32	15/12/2016 14:32	6,00	360	P	--	SI	633,26
150	311614	4695	TRES ARROYOS	Alimentador 10 a CLAROMECO (CELTA)	33,0	16/12/2016 07:24	16/12/2016 10:44	3,33	200	P	--	SI	439,33
151	311616	4447	VILLA GESELL	SALIDA TG 14	132,0	16/12/2016 09:00	16/12/2016 16:43	7,72	463	P	--	SI	1358,14
152	311618	2371	MIRAMAR	Alimentador 4 a MIRAMAR	13,2	16/12/2016 10:21	16/12/2016 11:16	0,92	55	P	--	SI	97,10
153	311619	2324	G.CHAVES	Alimentador 2 a TRES ARROYOS	33,0	16/12/2016 10:45	16/12/2016 15:00	4,25	255	P	--	SI	560,70
154	311620	2398	TRES ARROYOS	Alimentador 2 a G. CHAVES	33,0	16/12/2016 10:45	16/12/2016 15:09	4,40	264	P	--	SI	580,49
155	311621	5390	NORTE II	SALIDA CAMARA COLON	13,2	16/12/2016 11:27	16/12/2016 17:33	6,10	366	P	--	SI	643,82
156	311622	5389	NORTE II	SALIDA CAMARA RIVADAVIA	13,2	16/12/2016 11:27	16/12/2016 17:32	6,08	365	P	--	SI	641,71
157	311637	5208	MIRAMAR	ALIM. A C.T. MIRAMAR	13,2	18/12/2016 08:56	18/12/2016 17:56	9,00	540	P	--	SI	949,90
159	311864	2436	VILLA GESELL	Alimentador 5 a VILLA GESELL	13,2	19/12/2016 09:42	19/12/2016 14:01	4,32	259	P	--	SI	455,95
160	311881	2448	MAR DE AJO	Alimentador 7 a MAR DE AJO	13,2	21/12/2016 09:23	21/12/2016 16:08	6,75	405	P	--	SI	712,42
161	311899	2140	ARRECIFES	SALIDA 1 a SALTO	33,0	22/12/2016 22:44	22/12/2016 22:53	0,15	9	F	NO	SI	1517,20
													\$ 22.649,98

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-49195-TBA-ANEXO I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.