

Anexo a la Resolución ENRE N° 86 / 2017
TRANSCO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 69/2017

LINEAS

Nº	Código de Identificación	Descripción	Tensión Nominal kV	km	OBSERVACIONES
1	152	CIPOLLETTI - ALTO VALLE 132 1	132	10,0	
2	162	GRAL.ROCA - V.REGINA 132 1	132	44,7	
3	165	MEDANITO DIVISADEROS 132 1	132	30,0	
4	166	MEDANITO - P.P.BANDERITA 132 1	132	80,8	
5	167	MEDANITO ENTRE LOMAS 132 1	132	25,4	
6	1818	CINCO SALTOS - A.VALLE 132 1	132	16,8	
7	1819	CINCO SALTOS - P.P.BANDERITA 132 1	132	56,5	
8	1820	CINCO SALTOS - TERMOROCA 132 1	132	40,3	
9	2787	PI RIO NEUQUEN - ENTRE LOMAS 132 1	132	64,6	
10	2788	PI RIO NEUQUEN CENTENARIO 132 1	132	11,0	
11	3778	TERMOROCA - LOMA NEGRA.COM 132 1	132	20,8	
12	3820	GRAL. ROCA - TERMOROCA 132 1	132	10,5	
13	3821	CIPOLLETTI - GENERAL ROCA 132 1	132	36,6	
14	5421	CHOELE CHOEL - BELTRAN 132 1	132	23,4	
15	5422	BELTRAN - V.REGINA 132 1	132	131,1	
TOTAL				602,5	



Anexo a la Resolución ENRE N° 86 / 2017

TRANSCO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 69/2017

TRANSFORMADORES

N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal kV	MVA	Observaciones
1	181	VILLA REGINA 132/66/13.2 30 TP1	132/66/13.2	30	
2	183	GRAL. ROCA 132/66/13.2 30 TP1	132/66/13.2	30	
3	184	GRAL. ROCA 132/33/13.2 30 TP2	132/33/13.2	30	
4	192	MEDANITOS 132/33 15 TP1	132/33	15	
5	193	MEDANITOS 132/33 15 TP2	132/33	15	
6	1887	CINCO SALTOS 132/13.2 15 TP1	132/13.2	15	
7	2807	SENAL PICADA 132/33/13.2 15 TP2	132/33/13.2	15	
8	3506	SENAL PICADA 132/33 15 TP1	132/33	15	
9	3779	LOMA NEGRA COM. 132/33/13.2 15 TP1	132/33/13.2	15	
10	4086	CINCO SALTOS 132/33/13.2 15 TP2	132/33/13.2	15	
11	4651	CIPOLLETTI 132/66/13.2 30 AT1	132/66/13.2	30	
12	5423	BELTRAN 132/33/13.2 30 T1	132/33/13.2	30	
13	5589	VILLA REGINA 132/33/13.2 30 TP2	132/33/13.2	30	
TOTAL				285	

Handwritten signatures and initials:

- Top left: "7/2017" and a signature.
- Middle left: A large signature.
- Bottom left: A signature.
- Center: A large signature.

Anexo a la Resolución ENRE N° 76 / 2017

TRANSCO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 69/2017

CONEXIONES

N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal kV		Observaciones
1	208	CIPOLLETTI 66 SALIDA ALLEN (20) IN	66	1	
2	210	DIVISADEROS 132 SALIDA MEDANITOS IN	132	1	
3	211	V. REGINA 66 SALIDA CHELFORO (31) IN	66	1	
4	212	V. REGINA 66 SALIDA ING. HUERGO (32) IN	66	1	
5	213	V. REGINA 13.2 ALIM. CENTRO 2 (33) IN	13,2	1	
6	214	V. REGINA 13.2 ALIM. CENTRO 1 (34) IN	13,2	1	
7	215	V. REGINA 13.2 ALIM. GODOY (35) IN	13,2	1	
8	216	V. REGINA 13.2 ALIM. V.AZUL (36) IN	13,2	1	
9	217	V. REGINA 13.2 ALIM. P.INDUSTRIAL (37) IN	13,2	1	
10	218	V. REGINA 13.2 ALIM. RURAL (38) IN	13,2	1	
11	219	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. P.INDUSTRIAL 2 (41) IN	13,2	1	
12	220	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. GUERRICO (42) IN	13,2	1	
13	221	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. SARMIENTO (43) IN	13,2	1	
14	222	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. MITRE (44) IN	13,2	1	
15	223	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. F.DEL VALLE (45) IN	13,2	1	
16	224	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. NORTE (47) IN	13,2	1	
17	225	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. STEFENELLI (48) IN	13,2	1	
18	226	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. ALSINA (49) IN	13,2	1	
19	227	GRAL. ROCA 13.2 CENTRAL HIDRAULICA (46) IN	13,2	1	
20	228	GRAL. ROCA 13.2 ALIM. P. INDUSTRIAL IN	13,2	1	
21	258	MEDANITOS 33 SALIDA ALIMENTADOR N1 (78) IN	33	1	
22	259	MEDANITOS 33 SALIDA ALIMENTADOR N2 (79) IN	33	1	
23	260	MEDANITOS 33 SALIDA ALIMENTADOR N3 (80) IN	33	1	
24	261	MEDANITOS 33 SALIDA ALIMENTADOR N4 (81) IN	33	1	
25	262	MEDANITOS 33 SALIDA ALIMENTADOR N5 (82) IN	33	1	
26	263	S. PICADA 33 SALIDA ALIMENTADOR CAS N1 IN	33	1	
27	264	S. PICADA 33 SALIDA ALIMENTADOR CAS N2 IN	33	1	
28	265	S. PICADA 33 ALIM. P.DE AGUA (85) IN	33	1	
29	694	GRAL. ROCA 66 ALIM. P.SECC. A ALLEN (39) IN	66	1	
30	1840	C.TERMOROCA 132 SALIDA CENTRAL TPC IN	132	1	
31	2006	CINCO SALTOS 13,2 Salida Cinco Saltos IN	13,2	1	
32	3546	MEDANITO 33 kV SALIDA ALIMENTADOR N6 P. COMPANC IN	33	1	
33	3780	LOMA NEGRA-C 13,2kV SAL. ALIM. 1 (31) CHEVRON S.JORGE	13,2	1	
34	3781	LOMA NEGRA-C 13,2kV SAL. ALIM. 2 (32) CHEVRON S.JORGE	13,2	1	
35	3782	LOMA NEGRA-C 13,2kV SAL. ALIM. 3 (33) CHEVRON S.JORGE	13,2	1	
36	3783	LOMA NEGRA-C 13,2kV SAL. ALIM. 4 (34) CHEVRON S.JORGE	13,2	1	
37	4217	CIPOLLETTI 13,2kV SALIDA ALIMENTADOR 8 EdERSA IN	13,2	1	
38	4218	CIPOLLETTI 13,2 kV SALIDA CENTRAL HIDRAULICA IN	13,2	1	
39	4554	ENTRE LOMAS 132 kV ALIM. YAC. ENTRE LOMAS AUTOG. IN	132	1	
40	4927	CIPOLLETTI 13,2kV SAL. ALIM. C.T.CIPOLLETTI IN	13,2	1	
41	5032	MEDANITO 33 kV ALIMENTADOR APACHE PETROL. ARG. IN	33	1	
42	5033	MEDANITO 33 kV ALIMENTADOR N°8 OLDELVAL IN	33	1	
43	5089	CIPOLLETTI 13,2kV SAL. ALIMENTADOR 5 EDERSA IN	13,2	1	
44	5100	CIPOLLETTI 13,2kV SALIDA ALIMENTADOR 1 EdERSA IN	13,2	1	
45	5101	CIPOLLETTI 13,2kV SALIDA ALIMENTADOR 2 EdERSA IN	13,2	1	
46	5102	CIPOLLETTI 13,2kV SALIDA ALIMENTADOR 3 EdERSA IN	13,2	1	
47	5103	CIPOLLETTI 13,2kV SALIDA ALIMENTADOR 4 EdERSA IN	13,2	1	
48	5142	V. REGINA 13,2kV ALIMENTADOR N°30 IN	13,2	1	
49	5143	V. REGINA 13,2 ALIMENTADOR N° 37 IN	13,2	1	
50	5590	BELTRAN 13,2KV SALIDA ALIMENTADOR 1 IN	13,2	1	
51	5591	BELTRAN 13,2KV SALIDA ALIMENTADOR 2 IN	13,2	1	

TOTAL **51**

Anexo a la Resolución ENRE N° 86 / 2017

TRANSCO S.A.

Listado de equipamiento considerado para el cálculo de los valores horarios del Art 2° de la Resolución ENRE N° 69/2017

REACTIVO

N°	ID PAGOTRAN	Descripción	Tensión Nominal kV	MVAr	Observaciones
1	5004	VILLA REGINA CAP1 BC1	13,2	3	
2	5005	VILLA REGINA CAP2 BC2	13,2	3	
3	5006	VILLA REGINA CAP3 BC3	13,2	3	
4	5007	VILLA REGINA CAP4 BC4	13,2	3	
5	5008	GEN.ROCA CAP1 BC1	13,2	3	
6	5009	GEN.ROCA CAP2 BC2	13,2	3	
7	5010	GEN.ROCA CAP3 BC3	13,2	3	
8	5011	GEN.ROCA CAP4 BC4	13,2	3	
9	5012	CIPOLLETTI CAP1 BC1	13,2	3	
10	5013	CIPOLLETTI CAP2 BC2	13,2	3	
TOTAL				30	

