

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

EPEN

TOTAL DE PENALIZACIONES

Período considerado: Enero de 2018

		Resolución ENRE N° 580/16				Resolución ENRE N° 71/17		
Mes	Monto de Sanción	Valor Objetivo [VOn]	Valor Promedio Móvil [VPMín]	Factor de Afectación de Sanciones [FA]	SANCIÓN a Aplicar	Valor Objetivo para Premios [VOPn]	Valor SP	PREMIOS a Aplicar
ENERO 2018	\$ 140.813,37	99,92464633	99,86640203	1	\$ 140.813,37	99,92668886	\$ 158.827	--
		TOTALES				\$ 140.813,37		
						\$ 0,00		



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

EPEN


TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 31 de enero de 2018

1.- LÍNEAS	\$13.595,30
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$37.269,15
2.2.- Salidas	\$83.746,22
3.- POTENCIA REACTIVA - Equip. propio Res. 01_03	\$6.202,70

TOTAL	\$140.813,37
--------------	---------------------

Valores de remuneración según Res. ENRE N° 633/2017



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 31 de enero de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	2383,747	FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 30
-----------------------------	----------	-------------------------------

[illegible]



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación


Desde el 01 al 31 de enero de 2018

Por Transformador por MVA \$ =	8,719
Coefficiente de penalización por salida forzada =	30

[illegible]

($\diamond$) P - PROGRAMADA : F - FORZADA

\$37.269,15



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de enero de 2018

Salida en 132 kV =	\$ 112,030	50
Salida en 33 kV =	\$ 84,022	25
Salida en 13,2 kV =	\$ 84,022	20

[illegible]



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPN


2.2.- Salidas

Desde el 01 al 31 de enero de 2018

Salida en 132 kV =	\$ 112,030	50
Salida en 33 kV =	\$ 84,022	25
Salida en 13,2 kV =	\$ 84,022	20

[illegible]

($\diamond$) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSCO S.A.

3.- POTENCIA REACTIVA - Equipamiento propio Res. 01_03

Desde el 01 al 31 de enero de 2018

Por Transformador por cada MVA \$ =	8,719
Coeficiente de penalización por salida forzada =	20

[illegible]

ANEXO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN

(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)

INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA

Correspondiente al mes de Enero de 2018

	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Tipo	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18
1	ARROYITO - CHARROYITO 1	132	1	L		1			1								
2	ARROYITO - CHARROYITO 2	132	1	L					1								
3	ARROYITO - CHARROYITO 3	132	1	L					1								
4	ARROYITO - CHOCON 1	132	25	L					1								
5	ARROYITO - CHOCON 2	132	25	L					1								
6	ARROYITO - PIAP 1	132	2	L								1					
7	ARROYITO - PIAP 2	132	2	L													
8	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	17	L		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO	132	58,9	L		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	CHOCON OESTE - CHOCON	132	3,5	L													
18	MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO	132	41	L													
19	PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON	132	170	L						1							
20	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA	132	1,5	L		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ	132	89	L	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA	132	18	L													
29	PUESTO HERNANDEZ - CHIHUIDO II	132	19,5	L													1
30	CHIHUIDO II - EL TRAPIAL	132	4,9	L													
31	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 1	132	142	L						1			2		2	2	
32	EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 2	132	142	L											1		
33	PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES	132	67,705	L		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	PTO. HERNANDEZ - RINCON DE LOS SAUCES	132	21	L													
35	ALTO VALLE - CENTENARIO	132	16,6	L	XXXX		1										
36	ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO	132	59	L	XXXX									2			
37	PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA	132	1,6	L	XXXX												
38	PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES	132	69	L	XXXX			1						1			
Longitud Total			765,10														
Indisponibilidades Forzadas					0	1	1	1	5	1	1	1	2	3	3	3	
TASA DE FALLA					1,70	0,79	0,91	1,05	1,05	1,70	1,83	1,96	1,83	2,09	2,35	2,74	2,88

TASA DE FALLA 2,88 SALIDAS x AÑO / 100 km



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPN

(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL E ÍNDICES DE CALIDAD

Correspondiente al mes de Enero de 2018

MES	EQUIPAMIENTO			INDICE DIMA	VOn	VOPn	VPMIn
	Lineas (km)	Transformadores (MVA)	Conexión Salidas				
ene-17	765,1	325,0	63	99,91504103			
feb-17	765,1	325,0	63	99,90720294			
mar-17	765,1	325,0	63	99,87636868			
abr-17	765,1	325,0	63	99,87640758			
may-17	765,1	325,0	63	99,87017944			
jun-17	765,1	340,0	63	99,85136433			
jul-17	765,1	340,0	63	99,84888564			
ago-17	765,1	340,0	63	99,83427267			
sep-17	765,1	340,0	63	99,83279768			
oct-17	765,1	340,0	63	99,84564812			
nov-17	765,1	340,0	63	99,86844068			
dic-17	765,1	340,0	64	99,87021561			
ene-18	765,1	340,0	64	99,87417249	99,92464633	99,92668886	99,86640203

Referencias:

VON: Valor Objetivo

VOPn: Valor Objetivo para Premios

VPMIn: Valor Promedio Móvil



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO-ANEXO16-EPEN-ENE18

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.