



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSBA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES

Mes de Junio de 2018

Mes	Monto de Sanción	Resolución ENRE N° 580/16				Resolución ENRE N° 73/17			
		Valor Objetivo [VOn]	Valor Promedio Móvil [VPMín]	Factor de Afectación de Sanciones [FA]	SANCIÓN a Aplicar	Valor Objetivo para Premios [VOPn]	Valor SP	PREMIOS a Aplicar	
JUNIO 2018	\$ 851.193,03	99,9371848	99,9352475	1,05	\$ 893.752,68	99,9376202	\$ 2.243.611	--	
		TOTALES				\$ 893.752,68			\$ 0,00



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSBA S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

1.- LÍNEAS	\$ 525.479,04
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	\$ 252.461,22
2.2.- Salidas	\$ 72.463,41
3.- Equipamiento propio Res. 01_03	\$ 789,36

TOTAL	\$ 851.193,03
--------------	----------------------

Valores remuneratorios según Res. PEN N° 100/2018



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	2421,125	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	2313,546	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	2313,546	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	333670	1406	BRAGADO - CHACABUCO	132	60,60	C	1/6/2018 08:44	1/6/2018 14:40	5,93	356	P	0,000	SI	831,39
2	333674	4965	VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL	132	13,38	C	2/6/2018 05:28	2/6/2018 08:06	2,63	158	P	0,000	SI	152,12
3	333675	1445	VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA	132	35,00	C	2/6/2018 05:29	2/6/2018 08:05	2,60	156	P	0,000	SI	210,53
4	333682	2715	VILLA LIA "T" - SAN ANTONIO DE ARECO	132	18,40	C	3/6/2018 10:28	3/6/2018 12:54	2,43	146	P	0,000	SI	140,55
5	333978	1442	MAR DE AJO - PINAMAR	132	46,40	C	4/6/2018 09:22	4/6/2018 17:10	7,80	468	P	0,000	SI	837,32
6	333979	1538	CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS	132	99,00	C	4/6/2018 10:15	4/6/2018 18:05	7,83	470	P	0,000	SI	1.793,39
7	333988	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	5/6/2018 08:17	5/6/2018 18:27	10,17	610	P	0,000	SI	2.399,93
8	333989	1534	BAHIA BLANCA - NORTE II	132	19,00	C	5/6/2018 08:40	5/6/2018 17:13	8,55	513	P	0,000	SI	494,52
9	333991	1442	MAR DE AJO - PINAMAR	132	46,40	C	5/6/2018 08:54	5/6/2018 17:04	8,17	490	P	0,000	SI	877,04
10	333995	4701	CHACABUCO - CHACABUCO IND.	132	15,90	C	5/6/2018 10:54	5/6/2018 15:22	4,47	268	P	0,000	SI	258,54
11	333996	1428	CAMPANA - ZARATE	132	9,40	C	5/6/2018 11:05	5/6/2018 18:21	7,27	436	P	0,000	SI	420,49
12	333998	1442	MAR DE AJO - PINAMAR	132	46,40	C	6/6/2018 08:10	6/6/2018 17:13	9,05	543	P	0,000	SI	971,50
13	333999	3541	PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL	132	1,80	C	6/6/2018 09:02	8/6/2018 17:53	56,85	3411	P	0,000	SI	3.288,13
14	334000	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	6/6/2018 09:03	6/6/2018 19:15	10,20	612	P	0,000	SI	2.407,01
15	334003	4701	CHACABUCO - CHACABUCO IND.	132	15,90	C	6/6/2018 09:52	6/6/2018 14:42	4,83	290	P	0,000	SI	279,36
16	334005	1441	PERGAMINO - ARRECIFES	66	43,80	B	6/6/2018 10:28	6/6/2018 10:49	0,35	21	F	0,000	SI	68.399,99

(*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA

\$ 83.761,81



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	2421,125
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	2313,546
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	2313,546

FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= 150
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= 50
FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= 10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$83.761,81
17	334019	1405	BRAGADO - SALADILLO	132	83,80	B	6/6/2018 11:34	6/6/2018 14:47	3,22	193	P	0,000	SI	3.121,39
18	334022	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	7/6/2018 08:15	7/6/2018 18:22	10,12	607	P	0,000	SI	2.388,13
19	334023	1442	MAR DE AJO - PINAMAR	132	46,40	C	7/6/2018 08:27	7/6/2018 17:15	8,80	528	P	0,000	SI	944,67
20	334024	4830	LOS CHAÑARES - PTQ. B.BLANCA	132	15,70	C	7/6/2018 09:01	7/6/2018 15:27	6,43	386	P	0,000	SI	371,90
21	334033	2712	FICTICIO PICO - T. LAUQUEN	132	77,40	C	7/6/2018 18:17	8/6/2018 04:49	10,53	632	F	0,000	SI	85.111,24
22	334034	1442	MAR DE AJO - PINAMAR	132	46,40	C	8/6/2018 08:06	8/6/2018 17:17	9,18	551	P	0,000	SI	985,46
23	334035	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	8/6/2018 08:25	8/6/2018 15:38	7,22	433	P	0,000	SI	1.703,79
24	334037	4935	LAS PALMAS - SAN PEDRO	132	67,30	C	8/6/2018 09:17	8/6/2018 11:31	2,23	134	P	0,000	SI	347,21
25	334042	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	8/6/2018 10:52	8/6/2018 17:21	6,48	389	P	0,000	SI	2.097,35
26	334052	1437	DOLORES - CHASCOMUS	132	90,23	C	8/6/2018 11:07	8/6/2018 11:31	0,40	24	F	0,000	SI	29.225,18
27	334045	1449	OLAVARRIA - TANDIL	132	133,20	C	9/6/2018 10:44	9/6/2018 17:45	7,02	421	P	0,000	SI	2.163,31
28	334046	1403	BRAGADO - HENDERSON	220	177,00	A	10/6/2018 08:14	10/6/2018 17:51	9,62	577	P	0,000	SI	61.838,20
29	334047	1529	MIRAMAR - NECOCHEA	132	103,29	C	10/6/2018 08:26	10/6/2018 17:40	9,23	554	P	0,000	SI	2.205,66
30	334186	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	B	11/6/2018 09:44	11/6/2018 15:24	5,67	340	P	0,000	SI	1.639,73
31	334187	1428	CAMPANA - ZARATE	132	9,40	C	11/6/2018 10:00	11/6/2018 17:54	7,90	474	P	0,000	SI	456,93
32	334189	1404	BRAGADO - CHIVILCOY	132	49,00	A	12/6/2018 07:08	12/6/2018 09:34	2,43	146	P	0,000	SI	4.132,11
33	334194	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	12/6/2018 11:54	12/6/2018 17:08	5,23	314	P	0,000	SI	1.692,77
34	334198	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	13/6/2018 08:31	13/6/2018 18:54	10,38	623	P	0,000	SI	3.359,64
35	334199	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	C	13/6/2018 08:40	13/6/2018 15:30	6,83	410	P	0,000	SI	1.265,70
36	334203	1421	ARRECIFES - CAP. SARMIENTO	66	31,90	B	13/6/2018 10:05	15/6/2018 14:09	52,07	3124	P	0,000	SI	19.214,38
														\$ 308.026,56

(*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	2421,125	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	2313,546	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	2313,546	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$308.026,56
37	334204	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	B	13/6/2018 10:25	13/6/2018 17:21	6,93	416	P	0,000	SI	2.004,11
38	334218	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	C	14/6/2018 08:27	14/6/2018 15:04	6,62	397	P	0,000	SI	1.226,79
39	334219	1438	CHASCOMUS - VERONICA	132	70,80	C	14/6/2018 08:49	14/6/2018 16:52	8,05	483	P	0,000	SI	1.318,58
40	334223	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	14/6/2018 09:53	14/6/2018 14:20	4,45	267	P	0,000	SI	1.440,31
41	334225	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	B	14/6/2018 09:59	14/6/2018 18:03	8,07	484	P	0,000	SI	2.333,79
42	334227	1438	CHASCOMUS - VERONICA	132	70,80	C	15/6/2018 08:26	15/6/2018 16:43	8,28	497	P	0,000	SI	1.356,26
43	334228	1436	TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO	66	80,10	C	15/6/2018 08:38	15/6/2018 14:38	6,00	360	P	0,000	SI	1.111,89
44	334231	1543	PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA	132	24,10	B	15/6/2018 09:27	15/6/2018 17:23	7,93	476	P	0,000	SI	2.293,30
45	334232	1446	OLAVARRIA - HENDERSON	132	139,90	C	15/6/2018 09:33	15/6/2018 15:12	5,65	339	P	0,000	SI	1.828,71
46	334233	4889	CAMPANA III - MATHEU	132	21,00	C	15/6/2018 09:44	15/6/2018 12:48	3,07	184	P	0,000	SI	177,56
47	334475	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	18/6/2018 08:42	18/6/2018 14:08	5,43	326	P	0,000	SI	1.594,19
48	334477	1535	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA I	132	29,80	C	18/6/2018 10:11	18/6/2018 14:41	4,50	270	P	0,000	SI	310,25
49	334480	1535	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA I	132	29,80	C	19/6/2018 09:12	19/6/2018 14:51	5,65	339	P	0,000	SI	389,53
50	334483	4096	MONTE - ROSAS	132	58,40	C	19/6/2018 12:00	19/6/2018 17:24	5,40	324	P	0,000	SI	729,60
51	334484	1404	BRAGADO - CHIVILCOY	132	49,00	A	20/6/2018 08:09	20/6/2018 17:51	9,70	582	P	0,000	SI	16.494,43
52	334487	4096	MONTE - ROSAS	132	58,40	C	20/6/2018 09:34	20/6/2018 17:17	7,72	463	P	0,000	SI	1.043,06
53	334490	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	21/6/2018 08:28	21/6/2018 11:52	3,40	204	P	0,000	SI	802,34
54	334492	1535	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA I	132	29,80	C	21/6/2018 09:44	21/6/2018 14:24	4,67	280	P	0,000	SI	321,97
55	334503	1401	HENDERSON - CNEL. SUAREZ	132	126,90	C	22/6/2018 08:26	22/6/2018 10:51	2,42	145	P	0,000	SI	710,49
														\$ 345.513,70

(*) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	2421,125	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K=	150
\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	2313,546	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K=	50
\$/100 km-h : LÍNEAS 66 kV	2313,546	FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K=	10

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CLASE	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
														\$345.513,70
56	334506	1535	BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1	132	29,80	C	22/6/2018 09:17	22/6/2018 13:51	4,57	274	P	0,000	SI	315,07
57	334507	1428	CAMPANA - ZARATE	132	9,40	C	22/6/2018 09:44	22/6/2018 18:14	8,50	510	P	0,000	SI	491,63
58	334508	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	22/6/2018 10:36	22/6/2018 16:31	5,92	355	P	0,000	SI	1.397,01
59	334513	1406	BRAGADO - CHACABUCO	132	60,60	C	24/6/2018 00:37	24/6/2018 00:46	0,15	9	F	0,000	SI	14.020,09
60	334647	4294	LAS TONINAS MAR DEL TUYU	132	13,10	C	26/6/2018 08:27	26/6/2018 12:21	3,90	234	P	0,000	SI	225,57
61	334667	1526	MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ	132	16,47	C	26/6/2018 08:27	26/6/2018 12:21	3,90	234	P	0,000	SI	225,57
62	334650	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	26/6/2018 08:30	26/6/2018 11:50	3,33	200	P	0,000	SI	785,82
63	334652	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	A	26/6/2018 09:32	26/6/2018 12:03	2,52	151	P	0,000	SI	13.205,26
64	334653	4077	CACHARI - RAUCH	132	19,60	C	26/6/2018 10:16	26/6/2018 12:00	1,73	104	P	0,000	SI	100,06
65	334656	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	27/6/2018 08:22	27/6/2018 17:33	9,18	551	P	0,000	SI	2.166,31
66	334658	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	A	27/6/2018 09:26	27/6/2018 17:18	7,87	472	P	0,000	SI	41.240,23
67	334661	1428	CAMPANA - ZARATE	132	9,40	C	27/6/2018 09:52	27/6/2018 17:57	8,08	485	P	0,000	SI	467,34
68	334665	4294	LAS TONINAS MAR DEL TUYU	132	13,10	C	27/6/2018 10:24	27/6/2018 17:06	6,70	402	P	0,000	SI	387,52
69	334666	1526	MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ	132	16,47	C	27/6/2018 10:24	27/6/2018 17:06	6,70	402	P	0,000	SI	387,52
70	334670	2616	PIGUE - GUATRACHE	132	102,00	C	28/6/2018 08:16	28/6/2018 17:31	9,25	555	P	0,000	SI	2.182,83
71	334671	1533	P. LURO - C. PATAGONES	132	151,00	A	28/6/2018 08:26	28/6/2018 17:43	9,28	557	P	0,000	SI	48.628,89
72	334673	1428	CAMPANA - ZARATE	132	9,40	C	28/6/2018 08:50	28/6/2018 18:24	9,57	574	P	0,000	SI	553,52
73	334677	4294	LAS TONINAS MAR DEL TUYU	132	13,10	C	28/6/2018 09:15	28/6/2018 17:18	8,05	483	P	0,000	SI	465,60
74	334678	1526	MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ	132	16,47	C	28/6/2018 09:15	28/6/2018 17:18	8,05	483	P	0,000	SI	465,60
														\$ 473.225,13

(*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

Por Transformador por MVA \$ =	8,592
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$14.544,62
99	334017	2380	BARKER	Trafo 3	5,0	33/13,2	6/6/2018 10:43	6/6/2018 17:09	6,43	386	P	--	0,000	NO	SI	165,74
100	334018	2483	LAPRIDA	Trafo 2	10,0	132/33/13,2	6/6/2018 10:44	6/6/2018 16:06	5,37	322	P	--	0,000	NO	SI	276,83
101	334020	4280	TANDIL	T3TD	30,0	132/33/13,2	6/6/2018 13:43	6/6/2018 16:22	2,65	159	P	--	0,000	NO	SI	409,84
102	334025	3086	BRAGADO	Trafo	10,0	132/33/13,2	7/6/2018 09:04	7/6/2018 14:51	5,78	347	P	--	0,000	NO	SI	297,97
103	334026	2380	BARKER	Trafo 3	5,0	33/13,2	7/6/2018 09:08	7/6/2018 15:46	6,63	398	P	--	0,000	NO	SI	170,89
104	334027	2331	NECOCHEA	Trafo 3	15,0	132/33/13,2	7/6/2018 09:26	7/6/2018 17:19	7,88	473	P	--	0,000	NO	SI	609,34
105	334028	2483	LAPRIDA	Trafo 2	10,0	132/33/13,2	7/6/2018 10:24	7/6/2018 15:31	5,12	307	P	--	0,000	NO	SI	263,95
106	334029	2468	PINAMAR	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	7/6/2018 11:11	7/6/2018 17:04	5,88	353	P	--	0,000	NO	SI	454,69
107	334032	2430	VILLA GESELL	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	7/6/2018 13:51	7/6/2018 15:52	2,02	121	P	--	0,000	NO	SI	156,20
108	334036	2483	LAPRIDA	Trafo 2	10,0	132/33/13,2	8/6/2018 09:03	8/6/2018 15:58	6,92	415	P	--	0,000	NO	SI	356,74
109	334049	2331	NECOCHEA	Trafo 3	15,0	132/33/13,2	8/6/2018 09:15	8/6/2018 16:37	7,37	442	P	--	0,000	NO	SI	569,91
110	334038	3086	BRAGADO	Trafo	10,0	132/33/13,2	8/6/2018 09:36	8/6/2018 14:41	5,08	305	P	--	0,000	NO	SI	261,88
111	334040	4833	LOS CHAÑARES	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	8/6/2018 10:08	8/6/2018 18:02	7,90	474	P	--	0,000	NO	SI	1221,78
112	334041	2247	LINCOLN	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	8/6/2018 10:46	8/6/2018 17:32	6,77	406	P	--	0,000	NO	SI	523,51
113	334190	2557	DORREGO	Trafo 1	10,0	132/33/13,2	12/6/2018 08:19	18/6/2018 19:29	155,17	9.310	P	--	0,000	NO	SI	7999,32
114	334192	2410	CHASCOMUS	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	12/6/2018 08:47	12/6/2018 16:21	7,57	454	P	--	0,000	NO	SI	585,37
115	334193	2374	BARKER	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	12/6/2018 10:08	12/6/2018 13:46	3,63	218	P	--	0,000	NO	SI	280,70
116	334195	5906	PUNTA ALTA	T2PV	30,0	132/34,5/13,8	12/6/2018 12:30	12/6/2018 18:35	6,08	365	P	--	0,000	NO	SI	940,31
																\$ 30.089,61

(*) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

Por Transformador por MVA \$ =	8,592
Coeficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$30.089,61
117	334197	2410	CHASCOMUS	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	13/6/2018 08:12	13/6/2018 15:19	7,12	427	P	--	0,000	NO	SI	550,58
118	334200	5906	PUNTA ALTA	T2PV	30,0	132/34,5/13,8	13/6/2018 09:14	13/6/2018 19:08	9,90	594	P	--	0,000	NO	SI	1531,09
119	334201	2381	BARKER	Trafo 4	1,5	33/13,2	13/6/2018 09:37	13/6/2018 14:36	4,98	299	P	--	0,000	NO	SI	38,51
120	334202	4679	LUJAN II	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	13/6/2018 09:58	13/6/2018 14:39	4,68	281	P	--	0,000	NO	SI	723,79
121	334205	2343	QUEQUEN	Trafo	15,0	132/33/13,2	13/6/2018 11:22	13/6/2018 12:19	0,95	57	F	NO	0,000	SI	SI	15078,96
122	334217	2410	CHASCOMUS	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	14/6/2018 08:07	14/6/2018 17:18	9,18	551	P	--	0,000	NO	SI	709,87
123	334222	2381	BARKER	Trafo 4	1,5	33/13,2	14/6/2018 09:25	14/6/2018 15:08	5,72	343	P	--	0,000	NO	SI	44,23
124	334224	4679	LUJAN II	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	14/6/2018 09:59	14/6/2018 14:05	4,10	246	P	--	0,000	NO	SI	634,09
125	334226	2410	CHASCOMUS	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	15/6/2018 08:15	15/6/2018 15:50	7,58	455	P	--	0,000	NO	SI	586,15
126	334234	2247	LINCOLN	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	15/6/2018 11:08	15/6/2018 15:53	4,75	285	P	--	0,000	NO	SI	367,31
127	334237	2172	BRAGADO	AutoTrafo 2	150,0	220/132/13,2	16/6/2018 21:27	16/6/2018 22:39	1,20	72	F	NO	0,000	NO	SI	17012,16
128	334236	3606	BALCARCE	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	17/6/2018 08:35	17/6/2018 18:01	9,43	566	P	--	0,000	NO	SI	1458,41
129	334238	5553	CHACABUCO	T1CB	30,0	132/33/13,2	17/6/2018 18:57	17/6/2018 21:51	2,90	174	F	NO	0,000	SI	SI	60315,84
130	334476	2468	PINAMAR	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	18/6/2018 09:59	18/6/2018 17:14	7,25	435	P	--	0,000	NO	SI	560,63
131	334478	2468	PINAMAR	Trafo 1	15,0	132/33/13,2	19/6/2018 08:52	19/6/2018 15:48	6,93	416	P	--	0,000	NO	SI	535,88
132	334482	2139	ARRECIFES	AutoTrafo 5	5,0	66/33	19/6/2018 11:12	19/6/2018 17:54	6,70	402	P	--	0,000	NO	SI	172,70
133	334485	5553	CHACABUCO	T1CB	30,0	132/33/13,2	20/6/2018 08:32	20/6/2018 16:17	7,75	465	P	--	0,000	NO	SI	1198,58
134	334486	5424	LUJAN-GBA	T2LJ	40,0	132/34,5/13,8	20/6/2018 09:19	20/6/2018 13:01	3,70	222	P	--	0,000	NO	SI	762,97
135	334488	3606	BALCARCE	Trafo 2	30,0	132/33/13,2	20/6/2018 09:46	20/6/2018 15:23	5,62	337	P	--	0,000	NO	SI	869,17
																\$ 133.240,52

(*) P - PROGRAMADA : F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.- CONEXIÓN

2.1.- Transformación

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

Por Transformador por MVA \$ =	8.592
Coefficiente de penalización por salida forzada =	60

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal. (⚡)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$133.240,52
136	334494	2187	CARLOS CASARES	Trafo 2	5,0	66/13,2	21/6/2018 12:58	21/6/2018 14:18	1,33	80	F	NO	0,000	NO	SI	600,58
137	334495	2147	C. SARMIENTO	Trafo 2	10,0	66/33/13,2	22/6/2018 06:34	22/6/2018 07:52	1,30	78	R	NO	67,00	SI	SI	7944,16
138	334505	2331	NECOCHEA	Trafo 3	15,0	132/33/13,2	22/6/2018 09:16	22/6/2018 16:29	7,22	433	P	--	0,000	NO	SI	558,31
139	334509	5240	BARKER	T2BK-N	40,0	132/33/13,2	22/6/2018 11:13	22/6/2018 15:27	4,23	254	P	--	0,000	NO	SI	872,26
140	334510	5424	LUJAN-GBA	T2LJ	40,0	132/34,5/13,8	23/6/2018 07:22	24/6/2018 17:57	34,58	2.075	P	--	0,000	NO	SI	7130,67
141	334511	5251	CHASCOMUS	T1CU	30,0	132/33/13,2	23/6/2018 08:23	23/6/2018 17:07	8,73	524	P	--	0,000	NO	SI	1350,15
142	334512	5302	AZUL	30 T1AZ	30,0	132/33/13,2	23/6/2018 08:54	23/6/2018 09:21	0,45	27	P	--	0,000	NO	SI	69,60
143a	334523a	2510	URBANA BBKA	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	24/6/2018 02:53	24/6/2018 05:54	3,02	181	F	NO	0,000	SI	SI	82895,62
143b	334523b	2510	URBANA BBKA	Trafo 1	40,0	132/33/13,2	24/6/2018 05:54	24/6/2018 07:17	1,38	83	RF	NO	0,000	NO	SI	2845,67
144	334526	5251	CHASCOMUS	T1CU	30,0	132/33/13,2	24/6/2018 08:20	24/6/2018 15:09	6,82	409	P	--	0,000	NO	SI	1054,75
145	334527	5302	AZUL	TIAZ	30,0	132/33/13,2	24/6/2018 09:03	24/6/2018 18:35	9,53	572	P	--	0,000	NO	SI	1473,87
146	334529	4520	CHIVILCOY	Trafo 1	30,0	132/33/13,2	24/6/2018 09:46	24/6/2018 11:33	1,78	107	P	--	0,000	NO	SI	275,29
147	334646	2115	ROJAS	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	26/6/2018 08:18	26/6/2018 12:37	4,32	259	P	--	0,000	NO	SI	334,06
148	334648	6057	ROJAS	TIRF	30,0	132/33/13,2	26/6/2018 08:27	26/6/2018 08:36	0,15	9	R	NO	30,00	SI	SI	5335,63
149	334649	2465	MAR DEL TUYU	Trafo 1	20,0	132/33/13,2	26/6/2018 08:47	26/6/2018 12:31	3,73	224	P	--	0,000	NO	SI	384,58
150	334655	2115	ROJAS	Trafo 2	15,0	132/33/13,2	27/6/2018 08:13	27/6/2018 17:24	9,18	551	P	--	0,000	NO	SI	709,87

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA

\$ 247.075,58



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

Salida en 220 kV	\$ 214.880	60
Salida en 132 kV o 66 kV	\$ 107.438	50
Salida en 33 kV	\$ 80.570	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 80.570	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
160	333668	2610	TRES ARROYOS	Alimentador 7 a MALTERIA QUILMES 1	33,0	1/6/2018 08:28	1/6/2018 16:49	8,35	501	P	--	SI	3363,80
161	333680	3837	TANDIL	Alimentador 6 Coop. TANDIL	13,2	3/6/2018 08:39	3/6/2018 09:29	0,83	50	P	--	SI	267,49
162	333681	3468	TANDIL	Alimentador 7 EDEA	13,2	3/6/2018 10:24	3/6/2018 14:53	4,48	269	P	--	SI	1443,81
163	333687	3813	MONTE	Alimentador a G. BELGRANO	33,0	3/6/2018 11:48	3/6/2018 15:03	3,25	195	P	--	SI	1309,26
164	333977	2314	TANDIL	Alimentador 1 P.I.TANDIL	13,2	4/6/2018 06:23	4/6/2018 10:12	3,82	229	P	--	SI	1231,11
165	333980	2315	TANDIL	Alimentador 2 P.I.TANDIL	13,2	4/6/2018 10:27	4/6/2018 12:19	1,87	112	P	--	SI	602,66
166	333982	3569	G. MADARIAGA	Alimentador a MADARIAGA 1	13,2	4/6/2018 12:07	4/6/2018 14:48	2,68	161	P	--	SI	863,71
167	333983	3570	G. MADARIAGA	Alimentador a MADARIAGA 2	13,2	4/6/2018 12:08	4/6/2018 14:48	2,67	160	P	--	SI	860,49
168	333984	2316	TANDIL	Alimentador 3 Coop. TANDIL	13,2	4/6/2018 12:28	4/6/2018 18:53	6,42	385	P	--	SI	2069,04
169	333987	2318	TANDIL	Alimentador 5 Coop. TANDIL	13,2	5/6/2018 06:27	5/6/2018 09:51	3,40	204	P	--	SI	1095,75
170	333992	2317	TANDIL	Alimentador 4 Coop. TANDIL	13,2	5/6/2018 10:08	5/6/2018 12:48	2,67	160	P	--	SI	860,49
171	334021	2643	TANDIL	Banco de Capacitores de 6 MVAR 1	13,2	6/6/2018 06:06	6/6/2018 09:21	3,25	195	P	--	SI	1047,41
172	334004	2644	TANDIL	Banco de Capacitores de 6 MVAR 2	13,2	6/6/2018 10:24	6/6/2018 13:10	2,77	166	P	--	SI	892,72
173	334030	4224	VILLA GESELL	ALIMENTADOR 7 COOP. V. GESELL	13,2	7/6/2018 12:39	7/6/2018 13:49	1,17	70	P	--	SI	377,07
174	334048	2336	NECOCHEA	Alimentador 6 a Coop. NECOCHEA	13,2	8/6/2018 08:49	8/6/2018 17:43	8,90	534	P	--	SI	2868,29
175	334039	2162	JUNIN	Alimentador 4 a JUNIN	13,2	8/6/2018 10:06	8/6/2018 14:25	4,32	259	P	--	SI	1392,25
176	334044	6026	BRAGADO	Salida a CT Bragado 1GEBE2	132,0	9/6/2018 08:47	9/6/2018 10:22	1,58	95	P	--	SI	848,76
													\$ 21.394,11

(*) P - PROGRAMADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

Salida en 220 kV	\$ 214.880	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 107.438	50
Salida en 33 kV	\$ 80.570	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 80.570	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$21.394,11
177	334188	3985	CHASCOMUS	Alimentador 9 a Banco Capacitores	13,2	11/6/2018 13:08	11/6/2018 17:31	4,38	263	P	--	SI	1411,59
178	334191	2417	CHASCOMUS	Alimentador 4 a CHASCOMUS	13,2	12/6/2018 08:27	12/6/2018 12:02	3,58	215	P	--	SI	1153,76
179	334196	5408	CHASCOMUS	Alimentador 1 (EDEA)	13,2	12/6/2018 14:02	12/6/2018 16:57	2,92	175	P	--	SI	941,06
180	334220	2256	LINCOLN	Alimentador 5 a LINCOLN	13,2	14/6/2018 09:01	14/6/2018 17:33	8,53	512	P	--	SI	2749,05
181	334221	2178	BRAGADO	Interruptor WARNER - O'BRIEN	33,0	14/6/2018 09:17	14/6/2018 15:55	6,63	398	P	--	SI	2670,90
185	334229	2257	LINCOLN	Alimentador 6 a LINCOLN	13,2	15/6/2018 09:05	15/6/2018 15:31	6,43	386	P	--	SI	2072,26
186	334230	2446	MAR DE AJO	Alimentador 2 a MAR DE AJO	13,2	15/6/2018 09:26	15/6/2018 15:24	5,97	358	P	--	SI	1924,01
187	334235	2225	LUJAN	Alimentador a BRAHMA	33,0	15/6/2018 11:13	15/6/2018 14:16	3,05	183	P	--	SI	1228,69
188	334501	4694	PINAMAR	SALIDA TG 07-08	13,2	18/6/2018 09:59	18/6/2018 17:14	7,25	435	P	--	SI	2336,53
189	334479	4694	PINAMAR	SALIDA TG 07-08	13,2	19/6/2018 08:52	19/6/2018 15:48	6,93	416	P	--	SI	2233,40
190	334481	2424	DOLORES	Línea a GUIDO	33,0	19/6/2018 10:20	19/6/2018 13:24	3,07	184	P	--	SI	1236,75
191	334491	3985	CHASCOMUS	Alimentador 9 a Banco Capacitores	13,2	21/6/2018 08:40	21/6/2018 20:00	11,33	680	P	--	SI	3651,43
192	334493	2418	CHASCOMUS	Alimentador 5 a CHASCOMUS	13,2	21/6/2018 12:44	21/6/2018 17:34	4,83	290	P	--	SI	1556,61

(↔) P - PROGRAMADA : F - FORZADA

\$ 46.560,15



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.

2.2.- Salidas

Desde el 01 al 30 de junio de 2018

Salida en 220 kV	\$ 214.880	60
Salida en 132 kV o 66 kV =	\$ 107.438	50
Salida en 33 kV	\$ 80.570	50
Salida en 13,2 kV =	\$ 80.570	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Minutos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$46.560,15
193	334502	3813	MONTE	Alimentador a G. BELGRANO	33,0	22/6/2018 08:24	22/6/2018 15:42	7,30	438	P	--	SI	2940,81
194	334504	2419	CHASCOMUS	Alimentador 6 a CHASCOMUS	13,2	22/6/2018 09:02	22/6/2018 15:21	6,32	379	P	--	SI	2036,81
195	334528	2200	CHIVILCOY	Alimentador 5 a CHIVILCOY	13,2	24/6/2018 09:30	24/6/2018 12:00	2,50	150	P	--	SI	805,70
196	334651	2368	MIRAMAR	Alimentador 1 a MIRAMAR	13,2	26/6/2018 09:12	26/6/2018 12:15	3,05	183	P	--	SI	982,95
197	334654	2544	PIGUE	Alimentador 2 a Coop. PIGUE	13,2	26/6/2018 10:30	26/6/2018 12:21	1,85	111	P	--	SI	596,22
198	334657	2545	PIGUE	Alimentador 3 a SAAVEDRA	13,2	27/6/2018 09:15	27/6/2018 17:43	8,47	508	P	--	SI	2729,71
199	334663	2369	MIRAMAR	Alimentador 2 a MIRAMAR	13,2	27/6/2018 10:01	27/6/2018 15:30	5,48	329	P	--	SI	1766,09
200	334674	2546	PIGUE	Alimentador 4 a Coop. GOYENA	13,2	28/6/2018 08:58	28/6/2018 17:48	8,83	530	P	--	SI	2845,73
201	334680	2053	CAMPANA	Alimentador a CARDALES	13,2	28/6/2018 09:51	28/6/2018 13:24	3,55	213	P	--	SI	1144,09
202	334683	2370	MIRAMAR	Alimentador 3 a MIRAMAR	13,2	28/6/2018 10:02	28/6/2018 15:17	5,25	315	P	--	SI	1691,97
203	334685	2051	CAMPANA	Alimentador a CAMPANA OESTE	13,2	28/6/2018 13:25	28/6/2018 16:20	2,92	175	P	--	SI	941,06
204	334686	2543	PIGUE	Alimentador 1 a Coop. PIGUE	13,2	29/6/2018 08:10	29/6/2018 17:36	9,43	566	P	--	SI	3039,10
205	334694	2372	MIRAMAR	Alimentador 7 a CHAPADMALAL	13,2	29/6/2018 09:32	29/6/2018 14:56	5,40	324	P	--	SI	1740,31
206	334698	2052	CAMPANA	Alimentador a CAMPANA ESTE	13,2	29/6/2018 10:07	29/6/2018 14:14	4,12	247	P	--	SI	1327,79
207	334699	2050	CAMPANA	Alimentador a CAMPANA CENTRO 4-14	13,2	29/6/2018 14:15	29/6/2018 18:20	4,08	245	P	--	SI	1314,90
													\$ 72.463,41

(↔) P - PROGRAMADA

\$ 72.463,41



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

TRANSBA S.A.

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL E ÍNDICES DE CALIDAD

Correspondiente al mes de Junio de 2018

MES	EQUIPAMIENTO			INDICE DIMA	VOn	VOPn	VPMIn
	Lineas (km)	Transformadores (MVA)	Conexión Salidas				
jun-17	6227,3	3874,5	581	99,9282515			
jul-17	6227,3	3874,5	581	99,9272549			
ago-17	6227,3	3874,5	581	99,9261414			
sep-17	6227,3	3874,5	581	99,9333440			
oct-17	6227,3	3874,5	581	99,9366261			
nov-17	6227,3	3874,5	581	99,9387314			
dic-17	6227,3	3874,5	581	99,9387754			
ene-18	6170,6	3874,5	581	99,9366069			
feb-18	6170,6	3889,5	584	99,9371051			
mar-18	6170,6	3889,5	584	99,9406602			
abr-18	6170,6	3889,5	584	99,9400052			
may-18	6170,6	3919,5	585	99,9394575			
jun-18	6170,6	3919,5	585	99,9393520	99,9371848	99,9376202	99,9352475

Referencias:

VON: Valor Objetivo

VOPn: Valor Objetivo para Premios

VPMIn: Valor Promedio Móvil



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-ANEXO16-EX-2019-00933657-APN-SD#ENRE-TBA-ANEXO-Junio 2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.