



## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

#### TRANSNOA S.A.

#### TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

<b>1.- LÍNEAS</b>	
<b>1.1.- Equipamiento propio</b>	<b>\$107.779,27</b>
<b>1.1.1.- Incendio</b>	<b>\$6.988,03</b>
<b>2.- CONEXIÓN</b>	
<b>2.1.- Transformación</b>	
<b>2.1.1.- Equipamiento propio</b>	<b>\$26.933,74</b>
<b>2.1.2.- Equipamiento del T.I. EDESA S.A.</b>	<b>\$3,03</b>
<b>2.2.- Salidas</b>	
<b>2.2.1.- Equipamiento propio</b>	<b>\$272,61</b>
<b>3.1.- SUPERVISIÓN del T.I. EDESA S.A.</b>	<b>\$16,74</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$141.993,42</b>
--------------	---------------------

*Valores remuneratorios según Acuerdo S.E. - ENRE - TRANSNOA S.A. 2016-2017*



## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

#### 1.- LÍNEAS

##### 1.1.- Equipamiento propio

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

\$/100 km-h : LINEAS 132 kV

514.204

FACTOR DE PENALIZACION K = 30

N°	INDISP	D EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Term.	TOTAL PENALIZAC.
1	304225	2691	LOS PIZARROS - ESCABA	132	21,40	1/7/2016 07:58	1/7/2016 17:59	10,02	601	P	--	SI	386,42
2	304226	2623	PALPALA - JUJUY ESTE	132	12,25	1/7/2016 08:28	1/7/2016 14:30	6,03	362	P	--	SI	232,55
3	304464	3617	BELEN - TINOGASTA	132	72,00	6/7/2016 08:53	6/7/2016 17:22	8,48	509	P	--	SI	941,86
4	304465	3579	ANDALGALA - BELEN	132	80,30	6/7/2016 09:11	6/7/2016 17:20	8,15	489	P	--	SI	1.009,55
5	304466	297	C.H. RIO HONDO - LA BANDA	132	76,50	6/7/2016 09:33	6/7/2016 10:37	1,07	64	P	--	SI	126,27
6	304467	4902	ANDALGALA - SAUJIL	132	76,00	6/7/2016 09:42	6/7/2016 17:24	7,70	462	P	--	SI	902,74
7	304468	4691	VILLA QUINTEROS - ANDALGALA	132	102,00	6/7/2016 09:44	6/7/2016 17:20	7,60	456	P	--	SI	1.195,83
9	304624	311	AGUILARES - VILLA QUINTEROS	132	21,00	12/7/2016 09:25	12/7/2016 15:34	6,15	369	P	--	SI	237,18
10	304625	5482	EL BRACHO - TERMAS NORTE 1	132	78,40	13/7/2016 04:02	13/7/2016 04:06	0,07	4	F	--	SI	12.094,08
11	304626	2691	LOS PIZARROS - ESCABA	132	21,40	13/7/2016 07:40	13/7/2016 15:28	7,80	468	P	--	SI	300,81
12	304629	2691	LOS PIZARROS - ESCABA	132	21,40	14/7/2016 07:32	14/7/2016 15:52	8,33	500	P	--	SI	321,25
13	304631	5622	RECREO - PANTANILLO 1	132	203,00	14/7/2016 07:45	14/7/2016 07:56	0,18	11	F	--	SI	36.951,73
14	304634	2691	LOS PIZARROS - ESCABA	132	21,40	15/7/2016 07:36	15/7/2016 14:49	7,22	433	P	--	SI	278,44
15	304853	5554	STGO. CENTRO - FERNANDEZ - SUNCHO CORRAL	132	103,00	19/7/2016 08:19	19/7/2016 13:38	5,32	319	P	--	SI	845,29
16	304857	2622	JUJUY ESTE - JUJUY SUR	132	4,25	19/7/2016 15:29	19/7/2016 17:07	1,63	98	P	--	SI	62,86
17	304858	2623	PALPALA - JUJUY ESTE	132	12,25	19/7/2016 17:10	19/7/2016 17:21	0,18	11	P	--	SI	6,94
18	304866	5687	CABRA CORRAL - GUACHIPAS 1	132	34,40	20/7/2016 10:02	20/7/2016 18:09	8,12	487	P	--	SI	430,89
19	304867	5688	GUACHIPAS - PAMPA GRANDE 1	132	37,70	21/7/2016 07:59	21/7/2016 17:02	9,05	543	P	--	SI	526,32
													<b>\$56.851,01</b>

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

#### 1.- LÍNEAS

##### 1.1.- Equipamiento propio

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

\$/100 km-h : LINEAS 132 kV

514,204

FACTOR DE PENALIZACION K = 30

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↕)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$56.851,01
20	304868	283	HUACRA - LA CALERA NOA	132	91,20	21/7/2016 08:05	21/7/2016 08:11	0,10	6	F	--	SI	14.068,62
21	304885	5688	GUACHIPAS - PAMPA GRANDE 1	132	37,70	22/7/2016 08:00	22/7/2016 15:56	7,93	476	P	--	SI	461,18
22	304891	4483	STGO SUR - STGO. CENTRO	132	4,00	24/7/2016 09:18	24/7/2016 10:43	1,42	85	P	--	SI	54,76
23	304892	5565	STGO. CENTRO - STGO. ESTE 1	132	10,66	24/7/2016 09:18	24/7/2016 10:48	1,50	90	P	--	SI	57,85
24	304896	5554	STGO. CENTRO - FERNANDEZ - SUNCHO CORRAL	132	103,00	24/7/2016 09:20	24/7/2016 10:42	1,37	82	P	--	SI	217,68
25	305112	283	HUACRA - LA CALERA NOA	132	91,20	25/7/2016 11:41	25/7/2016 18:30	6,82	409	P	--	SI	959,48
26	305114	3944	FRIAS - RECREO	132	74,54	26/7/2016 12:44	26/7/2016 15:26	2,70	162	P	--	SI	310,46
27	305115	289	FRIAS - LA CALERA NOA	132	27,30	26/7/2016 16:01	26/7/2016 17:28	1,45	87	P	--	SI	61,06
28	305116	313	C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS	132	75,40	26/7/2016 23:08	26/7/2016 23:09	0,02	1	F	--	SI	11.631,29
29	305118	2691	LOS PIZARROS - ESCABA	132	21,40	27/7/2016 09:10	27/7/2016 15:34	6,40	384	P	--	SI	246,82
30	305119	2905	HUACRA - LOS PIZARROS	132	28,50	27/7/2016 09:13	27/7/2016 15:30	6,28	377	P	--	SI	276,10
31	305120	2906	LOS PIZARROS - LA COCHA	132	6,50	27/7/2016 09:16	27/7/2016 15:31	6,25	375	P	--	SI	241,03
32	305121	312	C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS	132	24,50	27/7/2016 09:41	27/7/2016 13:33	3,87	232	P	--	SI	149,25
33	305123	2691	LOS PIZARROS - ESCABA	132	21,40	28/7/2016 09:03	28/7/2016 15:29	6,43	386	P	--	SI	247,97
34	305124	2906	LOS PIZARROS - LA COCHA	132	6,50	28/7/2016 09:04	28/7/2016 15:28	6,40	384	P	--	SI	246,82
35	305125	2905	HUACRA - LOS PIZARROS	132	28,50	28/7/2016 09:05	28/7/2016 15:27	6,37	382	P	--	SI	280,05
36	305126	2691	LOS PIZARROS - ESCABA	132	21,40	29/7/2016 09:09	29/7/2016 15:18	6,15	369	P	--	SI	237,18
37	305127	2906	LOS PIZARROS - LA COCHA	132	6,50	29/7/2016 09:10	29/7/2016 15:17	6,12	367	P	--	SI	236,02
38	305128	2905	HUACRA - LOS PIZARROS	132	28,50	29/7/2016 09:11	29/7/2016 15:16	6,08	365	P	--	SI	267,30
39	305129	272	AGUILARES - ESCABA	132	27,60	30/7/2016 01:01	30/7/2016 01:17	0,27	16	F	--	SI	5.407,16
													<b>\$92.509,11</b>

(↕) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ENTE NACIONAL REGULADOR  
DE LA ELECTRICIDAD

## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

#### 1.- LÍNEAS

##### 1.1.- Equipamiento propio

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

\$/100 km-h : LINEAS 132 kV
-----------------------------

514,204
---------

FACTOR DE PENALIZACION K = 30

N°	INDISP	D EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(✧)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
													\$92.509,11
40	305131	3565	CABRA CORRAL - SALTA ESTE	132	55,00	31/7/2016 09:07	31/7/2016 09:16	0,15	9	F	--	SI	8.484,37
41	305134	4483	STGO SUR - STGO. CENTRO	132	4,00	31/7/2016 09:20	31/7/2016 10:38	1,30	78	P	--	SI	50,13
42	305136	5554	STGO. CENTRO - FERNANDEZ - SUNCHO CORRAL	132	103,00	31/7/2016 09:20	31/7/2016 10:38	1,30	78	P	--	SI	206,56
43	305135	5565	STGO. CENTRO - STGO. ESTE 1	132	10,66	31/7/2016 09:20	31/7/2016 10:38	1,30	78	P	--	SI	50,13
44	305137	4543	LAS MADERAS - GUEMES	132	42,00	31/7/2016 14:47	31/7/2016 14:53	0,10	6	F	--	SI	6.478,97

(✧) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

\$107.779,27



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.**

**1.- LÍNEAS**

**1.1.1.- Equipamiento propio - Incendio**

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

\$/100 km-h : LINEAS 132 kV
-----------------------------

514,204
---------

FACTOR DE PENALIZACION K = 30

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(✧)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
8	304623	281	GÜEMES - SAN JUANCITO 1	132	36	42562,63889	42562,69097	1,25	75	FM		SI	6.988,03
													<b>\$ 6.988,03</b>

(✧) F - FORZADA

FM : Fuerza Mayor



## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

#### 2.- CONEXIÓN

##### 2.1.- Transformación

##### 2.1.1.- Equipamiento propio

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

Por Transformador por MVA \$ =	1,79
Coefficiente de penalización por salida forzada =	30

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
45	297468	5063	QUIMILI	TRP2	15,0	132/33/13,2	1/7/2016 00:00	26/7/2016 10:48	610,80	36.648	P	--	0,000	NO	SI	4.919,99
46	303962		AGUILARES	TRP2	15,0	132/33/13,2	1/7/2016 00:00	19/7/2016 16:30	448,50	26.910	P	--	0,000	NO	SI	3.612,67
47	304227	4062	JUJUY SUR	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	3/7/2016 08:26	3/7/2016 09:06	0,67	40	RP	--	60,00	NO	SI	6,48
48	304228	2040	CATAMARCA	TRAFO 1	30,0	132/33/13,2	3/7/2016 09:34	3/7/2016 10:08	0,57	34	F	NO	0,000	NO	SI	252,93
49	304462	558	LA RIOJA	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	4/7/2016 09:40	4/7/2016 09:44	0,07	4	F	NO	0,000	SI	SI	1.723,77
49b	304462	558	LA RIOJA	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	4/7/2016 09:44	4/7/2016 09:51	0,12	7	RF	NO	0,000	NO	SI	19,33
50	304469	4689	ACONQUIJA	TRAFO 1	7,5	132/33/13,2	6/7/2016 09:44	6/7/2016 17:20	7,60	456	P	--	0,000	SI	SI	306,09
51	304471	558	LA RIOJA	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	6/7/2016 11:32	6/7/2016 11:39	0,12	7	F	NO	0,000	SI	SI	1.804,32
52	304473	5661	LA RIOJA ESTE	TRP1	30,0	132/33/13,2	6/7/2016 11:54	6/7/2016 12:34	0,67	40	F	NO	0,000	SI	SI	2.690,37
53	304481	5695	SANTIAGO SUR	TRP2N	30,0	132/13,2	7/7/2016 05:03	7/7/2016 05:12	0,15	9	F	NO	0,000	SI	SI	1.852,65
53b	304481	5695	SANTIAGO SUR	TRP2N	30,0	132/13,2	7/7/2016 05:12	7/7/2016 08:54	3,70	222	RF	NO	0,000	NO	SI	596,07
54	304485	3581	ANDALGALA	TRAFO 2	15,0	132/33/13,2	7/7/2016 08:11	9/7/2016 13:14	53,05	3.183	P	--	0,000	NO	SI	427,32
55	304627	5605	DRAGONES	TRP1	15,0	132/33/13,2	13/7/2016 09:11	13/7/2016 09:15	0,07	4	F	NO	0,000	SI	SI	861,89
57	304633	5748	BURRUYACU	T1	15,0	132/33/13,2	14/7/2016 09:24	14/7/2016 11:03	1,65	99	P	--	0,000	NO	SI	13,29
58	304635	562	METAN	TRAFO 1	7,5	132/33/13,2	15/7/2016 15:11	15/7/2016 15:21	0,17	10	P	--	0,000	NO	SI	0,68
59	304636	3941	SAN JUANCITO	TRAFO 2	15,0	132/33/13,2	16/7/2016 08:32	16/7/2016 14:04	5,53	332	P	--	0,000	NO	SI	44,54
60	304637	5690	JUJUY SUR	TRP1	30,0	132/33/13,2	17/7/2016 08:00	17/7/2016 14:41	6,68	401	P	--	0,000	NO	SI	107,61
61	304856	562	METAN	TRAFO 1	7,5	132/33/13,2	19/7/2016 15:07	19/7/2016 15:16	0,15	9	R	NO	40,00	NO	SI	18,53
62	304861	3694	SANTIAGO CENTRO	TRAFO 1	30,0	132/33/13,2	20/7/2016 08:09	20/7/2016 08:18	0,15	9	F	NO	0,000	SI	SI	1.852,65
63	304865	2638	JUJUY ESTE	TRAFO 2	15,0	132/33/13,2	20/7/2016 09:14	20/7/2016 14:45	5,52	331	P	--	0,000	NO	SI	44,46
64	304881	2668	JUJUY ESTE	TRAFO 1	15,0	132/33/13,2	21/7/2016 08:33	21/7/2016 15:44	7,18	431	P	--	0,000	NO	SI	57,83
65	304882	5691	JUJUY ESTE	TRP3	30,0	132/33/13,2	21/7/2016 08:33	21/7/2016 15:44	7,18	431	P	--	0,000	NO	SI	115,67

(↔) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; RF - RESTANTE FORZADA

**\$21.329,15**



**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.**

**2.- CONEXIÓN**

**2.1.- Transformación**

**2.1.1.- Equipamiento propio**

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

Por Transformador por MVA \$ =	1,79
Coefficiente de penalización por salida forzada =	30

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$21.329,15
66	304883	2684	LA COCHA	TRAFO	15,0	132/33/13,2	21/7/2016 10:09	30/7/2016 14:37	220,47	13,228	P	--	0,000	NO	SI	1.775,89
67	304884	569	SALTA (SUR)	TRAFO 2	30,0	132/13,2	21/7/2016 15:38	21/7/2016 15:52	0,23	14	P	--	0,000	NO	SI	3,71
68	304886	5602	SENDA HACHADA	TRP1	15,0	132/33/13,2	22/7/2016 09:19	22/7/2016 15:39	6,33	380	P	--	0,000	NO	SI	50,99
69	304887	5062	QUIMILI	TRP1	15,0	132/33/13,2	22/7/2016 17:19	22/7/2016 17:56	0,62	37	R	NO	40,00	SI	SI	521,96
70	304890	5690	JUJUY SUR	TRP1	30,0	132/33/13,2	24/7/2016 08:01	24/7/2016 12:36	4,58	275	P	--	0,000	NO	SI	73,78
71	304894	3105	SANTIAGO CENTRO	TRAFO 2	30,0	132/33/13,2	24/7/2016 09:19	31/7/2016 10:40	169,35	10,161	P	--	0,000	NO	SI	2.728,23
72	304893	3694	SANTIAGO CENTRO	TRAFO 1	30,0	132/33/13,2	24/7/2016 09:19	24/7/2016 10:44	1,42	85	P	--	0,000	NO	SI	22,88
73	304895	3725	SANTIAGO CENTRO	TRAFO 3	15,0	132/13,2	24/7/2016 09:19	24/7/2016 10:44	1,42	85	P	--	0,000	NO	SI	11,44
74	305113	573	SAN JUANCITO	TRAFO 1	15,0	132/33/13,2	26/7/2016 09:03	26/7/2016 15:58	6,92	415	P	--	0,000	NO	SI	55,74
75	305117	5229	FRIAS	TRP1	30,0	132/33/13,2	27/7/2016 08:31	27/7/2016 12:24	3,88	233	P	--	0,000	NO	SI	62,51
76	305122	4989	FRIAS	TRP2	30,0	132/33/13,2	27/7/2016 14:35	27/7/2016 17:44	3,15	189	P	--	0,000	NO	SI	50,75
77	305133	3694	SANTIAGO CENTRO	TRAFO 1	30,0	132/33/13,2	31/7/2016 09:20	31/7/2016 23:59	14,65	879	P	--	0,000	NO	SI	236,01
78	305132	3725	SANTIAGO CENTRO	TRAFO 3	15,0	132/13,2	31/7/2016 09:20	31/7/2016 10:40	1,33	80	P	--	0,000	NO	SI	10,71

(↔) P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA

**\$26.933,74**







**ANEXO**

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.**

**2.- CONEXIÓN**

**2.1.- Transformación**

**2.1.2.- Transportista Independiente EDESA S.A.**

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

Por Transformador por MVA - \$ =	0,181
Coefficiente de penalización por salida forzada =	30

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	C.R. %	E.N.S.	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
80	304854	2716	EL TUNAL	TRAFO 1	7,5	132/13,2	19/7/2016 08:36	19/7/2016 12:07	3,52	211	P	--	0,000	NO	SI	1,43
81	304855	2717	EL TUNAL	TRAFO 2	7,5	132/13,2	19/7/2016 13:07	19/7/2016 17:02	3,92	235	P	--	0,000	NO	SI	1,60
<b>\$3,03</b>																

(↔)

## ANEXO

### SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.

#### 3.1- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente EDESA S.A.

*Desde el 01 al 31 de julio de 2016*

$$\text{SANCION} = 10 \cdot \frac{\text{SM}}{\text{RM}} \cdot \text{CS}$$

**a) Datos**

Tiempo de servicio = 744 hs  
Porcentaje por Supervisión = 2,50%

\$/100 km-h : LÍNEAS 132 kV	\$14,204
Cargo por Transformador por MVA =	\$ 1,790

Salida en 132 kV o 66 kV =	-
Salida en 33 kV	\$ 17,935
Salida en 13.2 kV =	\$ 17,935

**b) SM:** es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciera pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

SANCIÓN al T.I.                      LÍNEAS  
TRANSFORMACIÓN                      \$66,96  
SALIDAS    -

**SEGÚN 2.1.2.**

$$\text{SM} = \text{\$66,96}$$

**c) RM:** es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

Cargo por Capacidad de Transporte	U [kV]	Long [km]	Cargo por C. T.	Cargo por E.E.T.	TOTAL
METAN - EL TUNAL	132	75,60	\$289.221,24	\$8.023,00 (DTE 0716)	\$297.244,24
EL TUNAL - J.V.GONZALEZ	132	41,40	\$158.383,06	\$13.731,00 (DTE 0716)	\$172.114,06
					\$469.358,30

Cargo por Capacidad de Transformación	Equipo	Pot [MVA]	Cargo por C. T.
J.V. GONZALEZ	T1	7,50	\$9.988,20
J.V. GONZALEZ	T2	7,50	\$9.988,20
EL TUNAL	T1	7,50	\$9.988,20
EL TUNAL	T2	7,50	\$9.988,20
			\$39.952,80

E.T	Salida	U [kV]	Cargo
J.V. GONZALEZ	Alimentador Tolloche	33,00	\$13.343,64
J.V. GONZALEZ	Alimentador Lajitas	33,00	\$13.343,64
J.V. GONZALEZ	Alimentador J. V. Gonzalez	13,20	\$13.343,64
J.V. GONZALEZ	Alimentador El Tunal	13,20	\$13.343,64
J.V. GONZALEZ	Alimentador Quebrachal	13,20	\$13.343,64
			\$66.718,20

$$\text{RM} = \text{\$576.029,30}$$

$$\text{RM}^* = \text{\$77.729,64}$$

**d) CS:** Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.

Cargo por Supervisión afectado a la sanción

$$\text{CS} = \text{\$14.400,73}$$

**e) SANCIÓN**

Sanción Calculada                      \$16,74

TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.

$$\text{SANCIÓN} = \text{\$16,74}$$



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** ENRE-DTEE-ANEXO16-46609-TNOA-ANEXOIV

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.