



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

ANEXO

PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EDESUR S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES

Desde el 01 al 28 de febrero de 2010

Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.

1.- LÍNEAS	\$ 53.221,01
2.- CONEXIÓN	
2.2.- Salidas	\$ 226,01

TOTAL Res AAANR N° 37/2011	\$ 53.909,54
TOTAL	\$ 53.447,02
Diferencia	\$ -462,52

Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01



ANEXO

FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 28 de febrero de 2010

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	52,166
\$/100 km-h : LÍNEAS ≤ 132 kV	49,847
\$/100 km-h : CABLES 220 kV	104,331
\$/100 km-h : CABLES ≤ 132 kV	98,535

FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 60

Coefficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	N°	TIPO	% Línea	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
1	202655	4235	COSTANERA AZOPARDO	352	C	0	132	4	1/2/2010 00:00	28/2/2010 23:59	672,00	40320	P	--	SI	9.932,33
2	217888	3544	COSTANERA P. MORENO 2	334	C	0	132	9,9	1/2/2010 00:00	8/2/2010 17:54	185,90	11154	RF	--	SI	27.476,48
3	218273	1223	COSTANERA DOCK SUD	321	C	0	132	5	1/2/2010 08:14	1/2/2010 17:33	9,32	559	P	--	SI	137,75
4	218274	3692	AZOPARDO PUERTO NUEVO 2	112	C	0	132	5,8	1/2/2010 09:06	1/2/2010 18:41	9,58	575	P	--	SI	141,59
5	218275	1224	COSTANERA DOCK SUD	322	C	0	132	5	2/2/2010 07:39	2/2/2010 15:24	7,75	465	P	--	SI	114,55
6	218277	1220	PERITO MORENO NUEVA POMPEYA	441	C	0	132	4	5/2/2010 08:32	5/2/2010 10:09	1,62	97	P	--	SI	23,94
7	218278	1141	EZEIZA A.BROWN	34	L	100	220	36	6/2/2010 08:48	6/2/2010 13:21	4,55	273	P	--	SI	51,27
8	218279	4712	A. BROWN - TRANSRADIO 2	586	LC	80,47	132	25,6	7/2/2010 02:02	7/2/2010 16:55	14,88	893	P	--	SI	135,66
9	218280	3544	COSTANERA CONSTITUCIÓN	334	C	0	132	5	7/2/2010 16:04	7/2/2010 19:44	3,67	220	P	--	SI	54,24
10	218547	1955	DOCK SUD DON BOSCO 2	232	LC	64,08	132	10,3	8/2/2010 01:12	8/2/2010 01:15	0,05	3	F	--	SI	1.010,04
11	218548	1223	COSTANERA DOCK SUD	321	C	0	132	5	8/2/2010 07:06	8/2/2010 14:42	7,60	456	P	--	SI	112,33
12	218549	1224	COSTANERA DOCK SUD	322	C	0	132	5	9/2/2010 08:54	9/2/2010 15:58	7,07	424	P	--	SI	104,50
13	218550	3681	AZOPARDO COSTANERA 1	341	C	0	132	3	10/2/2010 07:25	10/2/2010 18:19	10,90	654	P	--	SI	161,10
14	218551	1224	COSTANERA DOCK SUD	322	C	0	132	5	11/2/2010 08:31	11/2/2010 20:07	11,60	696	P	--	SI	171,45
15	218552	1220	PERITO MORENO NUEVA POMPEYA	441	C	0	132	4	13/2/2010 09:05	13/2/2010 19:10	10,08	605	P	--	SI	148,98
16	218553	4712	A. BROWN - TRANSRADIO 2	586	LC	80,47	132	25,6	14/2/2010 02:36	14/2/2010 19:47	17,18	1031	P	--	SI	156,63
17	218554	1220	PERITO MORENO NUEVA POMPEYA	441	C	0	132	4	14/2/2010 07:27	14/2/2010 19:01	11,57	694	P	--	SI	171,01
18	218799	3644	DOCK SUD QUILMES LC 1	203	LC	85,89	132	15,6	15/2/2010 07:50	15/2/2010 16:53	9,05	543	P	--	SI	76,99
19	218800/218801	1973	P. MORENO MATANZA 1	648	C	0	132	7,6	15/2/2010 08:03	15/2/2010 14:20	6,28	377	P	--	SI	92,82
\$ 40.273,68																

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; RF - RESTANTE FORZADA



ANEXO

FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.

1.- LÍNEAS

Desde el 01 al 28 de febrero de 2010

\$/100 km-h : LÍNEAS 220 kV	52,166
\$/100 km-h : LÍNEAS ≤ 132 kV	49,847
\$/100 km-h : CABLES 220 kV	104,331
\$/100 km-h : CABLES ≤ 132 kV	98,535

FACTOR DE PENALIZACIÓN K = 60

Coefficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	N°	TIPO	% Línea	U [kV]	Long. [km]	Salida	Entrada	Hs. Indisp	Minutos Indisp.	Tipo Sal.(↔)	C.R. %	Informó en Térm.	TOTAL PENALIZAC.
																\$ 40.273,68
20	218802/218803	1974	P. MORENO MATANZA 2	649	C	0	132	7,6	16/2/2010 07:22	16/2/2010 14:45	7,38	443	P	SI	SI	109,08
21	218804	3644	DOCK SUD QUILMES LC 1	203	LC	85,89	132	15,6	16/2/2010 10:49	16/2/2010 17:16	6,45	387	P	SI	SI	54,87
22	218805	1962	PERITO MORENO CABALLITO 2	446	C	0	132	6	19/2/2010 00:19	19/2/2010 07:49	7,50	450	P	SI	SI	110,85
23	218806	1242	DOCK SUD CITY BELL	230	C	0	132	42	19/2/2010 07:37	19/2/2010 16:00	8,38	503	P	SI	SI	208,08
24	218807	1140	EZEIZA A.BROWN	33	L	100	220	36	20/2/2010 08:00	20/2/2010 17:46	9,77	586	P	SI	SI	110,09
25	218808	1969	CALZADA A. BROWN 1	581	LC	70	132	8	21/2/2010 02:23	21/2/2010 16:05	13,70	822	P	SI	SI	132,45
26	218991/218992	4711	A. BROWN - E. ECHEVERRIA 1	585	LC	79,59	132	24,5	23/2/2010 08:00	23/2/2010 14:52	6,87	412	P	SI	SI	61,61
27	218993/218994	4712	A. BROWN - E. ECHEVERRIA 2	586	LC	80,47	132	25,6	24/2/2010 08:04	24/2/2010 11:04	3,00	180	P	SI	SI	27,35
28	218995/219062	4712	PI. SANTA CAT. - TRANSRADIO 2	586	LC	80,47	132	25,6	24/2/2010 11:04	24/2/2010 14:17	3,22	193	F	SI	SI	3.666,88
29	218996/218997	4712	A. BROWN - E. ECHEVERRIA 2	586	LC	80,47	132	25,6	24/2/2010 14:17	24/2/2010 15:02	0,75	45	P	SI	SI	6,84
30	218998	1226	COSTANERA DOCK SUD	324	C	0	132	5	25/2/2010 08:33	25/2/2010 15:17	6,73	404	P	SI	SI	99,47
31	218999	4712	A. BROWN - TRANSRADIO 2	586	LC	80,47	132	25,6	26/2/2010 02:45	26/2/2010 16:21	13,60	816	P	SI	SI	123,99
32	219000	1224	COSTANERA DOCK SUD	322	C	0	132	5	26/2/2010 08:57	26/2/2010 18:00	9,05	543	P	SI	SI	133,76
33	219028	1224	COSTANERA DOCK SUD	322	C	0	132	5	26/2/2010 18:01	27/2/2010 10:38	16,62	997	F	SI	SI	7.925,17
34	219001	1153	BOSQUES ABASTO	59	L	100	220	16,0	27/2/2010 09:44	27/2/2010 18:56	9,20	552	P	SI	SI	71,99
35	219002	1152	BOSQUES ABASTO	58	L	100	220	16	28/2/2010 07:29	28/2/2010 20:53	13,40	804	P	SI	SI	104,85
																\$ 53.221,01

(e) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DTEE-RECU-ANEXO16-EDESUR-FEB 2010 EX-2019-19366917- -APN-SD#ENRE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.