

CROQUIS SEGUN CATASTRO

CROQUIS DE UBICACION

RESTRICCIONES:
La zona de electroducto no modifica el estado parcelario del bien. El registro del presente no implica la aprobación de las obras civiles ni electromecánicas existentes.

NOTAS
Los ángulos no indicados son rectos o suplementarios.
Las medidas están expresadas en metros.

Fecha de Mensura: Junio 2014

Hugo E. Grisen
Agrimensur
Matriculo: 1852 D. X
Libertad N° 1170 2° F - CABA

CROQUIS ZONA DE ELECTRODUCCION

DESCRIPCION DEL BIEN: Finca ubicada en la zona Norte de la Capital Federal con frente a la Av. Garcia del Rio N° 2539/49/67/69 entre las Parcelas 19e, 20a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a, 29a y 30a. Mide: 30.04m de frente al SE. sobre Av. Garcia del Rio; 77.02m costado al NE. linda con Parcela 20a y fondo de las Parcelas 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30a; línea quebrada en 3 tramos al NO. en su contratante de 17.16m, 0.18m y 12.3m linda con parte de la Parcela 31a y fondo de las Parcelas 3b, 5a y 11a; línea quebrada en 2 tramos al SW. de 34.5m y 67.47m lindando con parte de la Parcelas 12c y 18c. Superficie: 2216.40m².

RESTRICCIONES: Polígonos ABCDEFA. Sólo, cuando el área afectada absolutamente prohibida con respecto al local objeto del COMODATO: a) El ingreso del proyectado; b) El ingreso de agua potable no autorizada por EDENOR S.A.; N) Por cualquier otro motivo que implique la interrupción de la ventilación; c) Apoyar cualquier estructura y/o efectuar perforaciones en las muros; d) Efectuar cualquier tipo de instalaciones sobre el techo; e) Utilizar las paredes exteriores para almacenar o apoyar materiales combustibles y/o productos químicos de alta corrosión; f) Utilizar las condiciones de ventilación con que fue proyectado el recinto y sus componentes tanto en volumen de aire, altura de ventilaciones, caudales y componentes del aire de ventilación; h) Modificar u. destruir los desagües existentes. Estas restricciones obligatorias deberán constar en todas las Escrituras Inmobiliarias de Dominio.

TAGLE

N°2520

N°2522

ES.C.: 1:100

SUPERFICIE SEGUN MENSURA DE ELECTRODUCCION EN PARCELA 15 POLIGONO ABCDEFA = 41.48m².



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Plano CT. 78.457 EDENOR SAE Expte. ENRE N° 50.159/2017

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.